

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા, ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	મધુસુદનભાઈ રોહિત મુ.પો, પીપલસટ, તા. સંખેડા મો. નં. ૭૫૭૪૮૦૬૫૮૩	હાલમાં સંખેડા સબ ડિવિઝન હેઠળ જોડાણો ખૂબ વધી ગયેલ છે. જેની સામે લાઇન સ્ટ્રાઇ ઓછો પડે છે.	મ.ગુ.વી.કં.લી. દ્વારા સંખેડા સબ ડિવિઝનના વર્ક લોડને ધ્યાનમાં રાખી સંખેડા સબ ડિવિઝન બાયફરકેશનની મંજૂરી વડી કચેરી ના પત્ર ક્રમાંક એમજીવીસીએલ/એચ આર /2018/૨૮૦૦ તા: ૨૮.૦૯.૨૦૧૮ થી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નીકાલ	એચ આર		
૨	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા, ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	મધુસુદનભાઈ રોહિત મુ.પો, પીપલસટ, તા. સંખેડા મો. નં. ૭૫૭૪૮૦૬૫૮૩	ઉજાલા બલ્બ ના નાણાં બિલમાં રોકડેથી લીધેલ હોય તો પણ બિલમાં ચઢાવવામાં આવેલ છે. વધુમાં ઉજાલા બલ્બ આપેલ છે જે ઊડી જાય છે. જે બદલવા માટે ની વ્યવસ્થા કરવા બાબત.	સદર બાબતે જણાવવામાં આવે છે કે જે બિલમાં ખોટા નાણાં ચઢેલ હોય એ અરજદાર દ્વારા અરજી આપેથી તરતજ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વધુમાં સદર બાબતે ઉપલી કચેરી ને જાણ કરી ઉજાલા બલ્બ વિતરણ ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.	નિકાલ	નીકાલ	જનરલ Misc.		
૩	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા, ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	મધુસુદનભાઈ રોહિત મુ.પો, પીપલસટ, તા. સંખેડા મો. નં. ૭૫૭૪૮૦૬૫૮૩	કેશ કલેક્શન બારીની સામે એક પંખો લગાવવા બાબત.	સદર બાબતે નાયબ ઇજનેરશ્રીને પંખો લગાવવા સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	જનરલ Misc.	નિકાલ	
૪	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા, ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	પટેલ ફિરીટભાઈ જશુભાઈ મુ.ભાટપુર પો.ભતુર તા.સંખેડા મો.નં. ૯૪૨૭૫૯૨૭૮૭	૧૧ કે.વી તળેટી અને ૧૧ કે.વી સુંદરપુરા ફિડરને શિડયુલ માં સાથે પાવર આપવામાં આવે છે. તેના બદલે તળેટી દિવસે અને સુંદરપુરાને રાત્રે એમ અલગ શિફ્ટમાં પાવર આપવા બાબત.	સદર બાબતે તાંત્રિક રીતે ચકાસણી કરી જરૂરી દરખાસ્ત મોકલવામાં આવશે.	નિકાલ	નીકાલ	જનરલ Misc.		
૫	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા, ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	સમીરભાઈ આર. શેખ, મુ.પો. તા. સંખેડા મો.નં. ૯૮૨૫૨૫૩૪૮૬	અરીઠા ફિડરના હાંડોદ થી સંખેડા વચ્ચેના વાયરો બદલવા તથા સમારકામ કરવા બાબત.	સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર સંખેડાને જરૂરી લાઇનનો મોજણી દિન -૭ માં કરી તાંત્રિક મંજૂરી લઈ સમારકામ કરવામાં જણાવવામાં આવેલ છે.	પડતર	૩૦.૧૨.૨૦૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18	
૬	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા, ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	સમીરભાઈ આર. શેખ, મુ.પો. તા. સંખેડા મો.નં. ૯૮૨૫૨૫૩૪૮૬	સંખેડા ટાઉનમાં લાઇન સ્ટ્રાઇ વધારવા બાબત.	મ.ગુ.વી.કં.લી. દ્વારા સંખેડા સબ ડિવિઝનના વર્ક લોડને ધ્યાનમાં રાખી સંખેડા સબ ડિવિઝન બાયફરકેશનની મંજૂરી આપી દીધેલ છે.	નિકાલ	નીકાલ	એચ આર		
૭	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા, ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	કનુભાઈ જીવાભાઈ રબારી, મુ. આકાખેડા, તા. સંખેડા મો. નં. ૯૯૨૫૫૩૨૨૦૭	આકાખેડા ગામમાં ગામતળમાં કરવામાં આવેલ બોરમાં એજી જોડાણ આપવા બાબત.	સદર બાબતે નીતિવિષયક હોય ઉપલી કચેરીએ મોકલવામાં આવશે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન બાબત	નકારાત્મક નિકાલ	
૮	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા, ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	કનુભાઈ જીવાભાઈ રબારી, મુ. આકાખેડા, તા. સંખેડા મો. નં. ૯૯૨૫૫૩૨૨૦૭	માંકણી આકાખેડામાં લાઇનના વાયર ઢીલા થઈ ગયેલ છે જેનું સમારકામ કરવા બાબત.	સદર બાબતે નાયબ ઇજનેર સંખેડાને જરૂરી લાઇનનો મોજણી દિન -૭ માં કરી તાંત્રિક મંજૂરી લઈ સમારકામ કરવામાં જણાવવામાં આવેલ છે.	પડતર	૦૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19	
૯	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા, ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	કનુભાઈ જીવાભાઈ રબારી, મુ. આકાખેડા, તા. સંખેડા મો. નં. ૯૯૨૫૫૩૨૨૦૭	લક્ષમણભાઈ છગનભાઈ માછી નું ખેતીવાડી જોડાણ માટે તા. ૧૪/૮/૨૦૧૮ ના રોજ ટેસ્ટ રિપોર્ટ આપેલ છે. લાઇનનું કામ થઈ ગયેલ છે ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવાનું બાકી છે.	સદર જોડાણ માટે ૬૩ કે.વી એના ટ્રાન્સફોર્મરની જરૂર હોય ડભોઇ ડિવિઝનમાંથી મેળવી જોડાણ ચાલુ કરી આપવામાં આવશે.	પડતર	૨૦.૧૨.૧૮	નવા કનેક્શન	Dec-18	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૦	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	માછી જીતેનકુમાર કંચનભાઈ, મુ. માછીપુરા તા. સંખેડા મો.નં. ૯૮૨૫૫૧૨૮૪૬	માંકણી એ જી ફીડરમાં સિંગલ ફેઝ સપ્લાય દરમ્યાન લાઇટ બરાબર મળતી નથી.	સદર ફીડરના સિંગલ ફેઝ વીજ જોડાણ તથા લોડની ચકાસણી કરી યોગ્ય ક્ષમતાના એસ.પી.ડી.ટી ટ્રાન્સફોર્મર દિન-૭ માં લગાવવા માટે સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	સદર પ્રશ્ન ના નિકાલ અન્વયે નવીન એસ ડી ટ્રાન્સફોર્મર તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ યાજ કરી ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠી યથાવત કરેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	જનરલ Misc.	નિકાલ
૧૧	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	માછી જીતેનકુમાર કંચનભાઈ, મુ. માછીપુરા તા. સંખેડા મો.નં. ૯૮૨૫૫૧૨૮૪૬	૧૦ કી.વો કોમર્શિયલ કનેક્શન એન એ જમીનમાં જોઈએ છે તેના માટે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા સારું.	નવા જોડાણ માટે રજિસ્ટ્રેશન કરી નિયમ મુજબ કનેક્શન આપવા માટે સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	નવા જોડાણ માટે રજિસ્ટ્રેશન કરી નિયમ મુજબ કનેક્શન આપવા માટે સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૧૨	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	ભાઇલાલભાઇ શનભાઈ તડવી મુ. સરસિન્ડા (રો) તા: સંખેડા ગ્રાહક નંબર: ૦૨૭૦૫/૦૦૩૦૭/૭	વીજ જોડાણ નું મિટર બદલવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર સંખેડા ને દિન -૩ માં મિટર બદલવા માટે સૂચના આપેલ છે.	સદર મિટર બગેલ હોઈ ગ્રાહક દ્વારા બગેલ મિટર યાજ રૂ. ૯૦૦/- પાવતી નંબર:૦૮૫૫૬૧ તા: ૪.૧૨.૧૮ થી ભરતા, મિટર તા ૫.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ
૧૩	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	કંચન ભાઈ બીજલભાઈ તડવી મુ. સોઈથા તા: સંખેડા ગ્રાહક નંબર: ૦૨૭૨૨/૦૦૧૬૮/૩	વીજ જોડાણ ની લાઇન નો સર્વિસ વાયર બદલવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર સંખેડા ને દિન -૩ માં સર્વિસ વાયર બદલવા માટે સૂચના આપેલ છે.	સદર ગ્રાહક સર્વિસ વાયર બગેલ હોય, બદલવાનો યાજ રૂ. ૩૬૬/- પાવતી નંબર:૮૧૨૬૪ તા: ૨૯.૧૧.૧૮ થી ભરાવી તા.૦૧.૧૨.૧૮ ના રોજ સર્વિસ વાયર બદલી આપેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૧૪	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	ચંદુભાઈ છીતાભાઈ રાણા મુ. સંખેડા ગ્રાહક નંબર: ૦૨૭૫૧/૦૧૨૭૨/૮	લાઇટ બિલ વધુ આવતું હોવાથી મિટર બદલી આપવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર સંખેડા ને દિન -૩ માં મિટર બદલવા માટે સૂચના આપેલ છે.	સદર મિટર વધુ કરતું હોવાની ફરિયાદ હોઈ મિટર ટેસ્ટિંગ યાજ રૂ. ૧૧૦/- પાવતી નંબર:૦૮૪૭૪૩ તા: ૩૦.૧૧.૧૮ થી ભરાવી મિટર ૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ મીટર બદલેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ
૧૫	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	સંખેડા ચાંદોદ	શ્રી ડી સી મકવાણા નાયબ ઇજનેર સંખેડા પેટા વિભાગ 9925208289	કનુભાઈ સોમાભાઈ તડવી મુ. ઈંબા તા: સંખેડા ગ્રાહક નંબર: ૦૨૭૦૧/૦૦૩૯૩/૮	વીજ મિટર ની ડિસ્પે આવતી નથી જેથી બદલી આપવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર સંખેડા ને દિન -૩ માં મિટર કંપની ના નિયમોનુસર બદલવા માટે સૂચના આપેલ છે.	સદર મિટર બગેલ હોઈ બગેલ મિટર યાજ ગ્રાહક દ્વારા રૂ. ૯૦૦/- પાવતી નંબર:૦૮૨૨૩૪ તા: ૧૧.૧૨.૧૮ થી ભરતા, મિટર ૧૩.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	Dec-18
૧૬	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જંબુવા	પાદરા-૧	શ્રી એન ડી પ્રધાન. મો.૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫	શ્રી અંબાલાલ બબુભાઈ પહિયાર ગામ:- પાટોદ, તા:- પાદરા ૯૯૯૮૬૧૧૭૩૩	એજી પીડીસી.આરસી વીજ જોડાણ ના ૨૦૧૨ માં નાણાં ભરપાઈ કરેલ હોવા છતાં વીજ જોડાણ ચાલુ ન થવા બાબત.	પેનલ અડવોકેટ નો ઓપેનિયન મેળવી તે મુજબ આગળ ની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર કિસ્સા માં એમજીવીસીએલ તરફથી હાઇ-કોર્ટ માં કેસ દાખલ કરવામાં આવેલ છે જેનો નિર્ણય ૫૬૫૨ છે. તેમ છતાં પેનલ અડવોકેટ નો ઓપેનિયન મેળવી તે મુજબ આગળ ની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	પડતર	૦૪.૦૧.૧૯	જનરલ Misc.	Jan-19

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૭	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	મોભા	શ્રી વી પી દાતે મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૪	શ્રી નટવરસિંહ પઢિયાર ગામ:- ચોક્કરી તા:- પાદરા ૯૯૦૯૦૯૯૩૧૧	સરકાર શ્રી દ્વારા સરદાર આવાસ ના મકાનો સીમ વિસ્તારમાં સ્ત્રીઓ ના નામે ફાળવવામાં આવે છે ૭/૧૨ માં સ્ત્રી નું નામ ન હોવાથી વીજ જોડાણ મળતુ નથી.	આવા કિસ્સા માં તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રીએ આપેલ નિર્ણય મુજબ જો ઝૂપડપટ્ટી યોજના માં વિજકનેશન લેવાનું હોય તો લાભાર્થી તરીકે પતિનું નામ નોય તેવા કિસ્સા માં જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા જેમકે રેશનકાર્ડ, પત્ની ના નામની આવાસ ના મકાન ની આકારણી, 7/12 ઇચ માં પતિનું નામ વિગેરે પુરાવા રજૂ કર્યે થી વિજ-જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવો નિર્ણય લેવામાં આવેલ છે.	આવા કિસ્સા માં તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રીએ આપેલ નિર્ણય મુજબ જો ઝૂપડપટ્ટી યોજના માં વિજકનેશન લેવાનું હોય તો લાભાર્થી તરીકે પતિનું નામ નોય તેવા કિસ્સા માં જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા જેમકે રેશનકાર્ડ, પત્ની ના નામની આવાસ ના મકાન ની આકારણી, 7/12 ઇચ માં પતિનું નામ વિગેરે પુરાવા રજૂ કર્યે થી વિજ-જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવો નિર્ણય લેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ
૧૮	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	મોભા	શ્રી વી પી દાતે મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૪	શ્રી નટવરસિંહ પઢિયાર ગામ:- ચોક્કરી તા:- પાદરા ૯૯૦૯૦૯૯૩૧૧	સીમ વિસ્તારમાં ધરવપરાશ માટેના વીજ જોડાણ એજી ફીડર ને બદલે જેજીવાય ફીડર પરથી આપવા બાબત.	સદર પ્રશ્ન નીતિવિષયક છે. હાલ માં એમજીવીસીએલ ના સર્ક્યુલર નં:MGVCL/ટી/652 DT: 06.03.2017 મુજબ સિમ વિસ્તાર માં છૂટા-છવાયા ધરવપરાશ માટે ના નવા વીજ-જોડાણ એજી ફીડર પરથી આપવામાં આવે છે જેમાં ખેતીવાડી હેતુ માટે 8 કલાક થી ફેસ સપ્લાય તે.એક ત્યાર બાદ બાકીના સમય માટે સ્પેશિયલ ડિઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા સિંગલ ફેસ સપ્લાય આપવામાં આવે છે આમ ધર વપરાશ માટે 24 કલાક 1 ફેસ વીજ-પુરવઠો પૂ રો પાડવામાં આવે છે.	હાલ માં એમજીવીસીએલ ના સર્ક્યુલર નં:MGVCL/ટી/652 DT: 06.03.2017 મુજબ તેમજ ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જા અને પેટ્રોલિયમ વિભાગ, ગાંધીનગર ના પરિપત્ર નંબર જીયુવી/૨૦૧૬/૩૮૮૫/૬૧ તા. ૨૪.૦૧.૨૦૧૭ મુજબ સિમ વિસ્તાર માં છૂટા-છવાયા ધરવપરાશ માટે ના નવા વીજ-જોડાણ એજી ફીડર પરથી આપવામાં આવે છે જેમાં ખેતીવાડી હેતુ માટે 8 કલાક થી ફેસ સપ્લાય તે.એક ત્યાર બાદ બાકીના સમય માટે સ્પેશિયલ ડિઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા સિંગલ ફેસ સપ્લાય આપવામાં આવે છે આમ ધર વપરાશ માટે 24 કલાક 1 ફેસ વીજ-પુરવઠો પૂ રો પાડવામાં આવે છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૯	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	મોભા	શ્રી વી પી દાતે મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૪	શ્રી હિમાંયુ ભાઈ દેવરાજભાઈ વહોરા ગામ:- વણછરા તા:- પાદરા ૯૯૯૯૯૯૨૧૭૯	નવીન એજી વીજ જોડાણ માટે ના અંદાજપત્ર ના નાણાં તા:- ૧૯.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે પરંતુ ટ્રાન્સફોર્મર આવેલ નથી.	નવા ટ્રાન્સફોર્મર ઉપરની કચેરી થી મળેથી આપવામાં આવશે.	નવીન એજી વીજ જોડાણ માટેનું ટ્રાન્સફોર્મર તા:- ૨૦.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ થકાવી વીજ જોડાણ ચાલુ કરી પ્રશ્ન નું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત	નિકાલ
૨૦	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	પાદરા-૨	શ્રી પી બી પટેલ મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૮	શ્રી ઠાકોરભાઈ પટેલ-કિશાનસંઘ પ્રમુખ ગામ:- પાદરા ૯૪૨૬૩૭૨૮૦૮	૧) ૧૧ કેવી કોથવાડા એજી ફીડર માં લો વોલ્ટેજ આવવા બાબત.	હાલ માં સરસવણી થી કોથવાડા ગામ સુધી ના ૮ ફિલોમીટર ના જૂના વીજ-રેશા સરદાર કૃષિ યોજના હેઠળ બદલવામાં આવેલ છે જેથી સદર લો વોલ્ટેજ સમસ્યા નું નિરાકરણ આવી ગયેલ છે અને જેની સ્થળ તપાસણી કરેલ છે.	હાલ માં સરસવણી થી કોથવાડા ગામ સુધી ના ૮ ફિલોમીટર ના જૂના વીજ-રેશા સરદાર કૃષિ યોજના હેઠળ બદલવામાં આવેલ છે જેથી સદર લો વોલ્ટેજ સમસ્યા નું નિરાકરણ આવી ગયેલ છે અને જેની સ્થળ તપાસણી કરેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૨૧	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	પાદરા-૧	શ્રી એન ડી પ્રધાન મો: ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫	શ્રી ઠાકોરભાઈ પટેલ-કિશાનસંઘ પ્રમુખ ગામ:- પાદરા ૯૪૨૬૩૭૨૮૦૮	પાદરા શહેર માં વીજ બિલ ના નાણાં સ્વીકારવા માટે વ્યવસ્થા કરવા બાબત.	પાદરા શહેર માં વીજ બિલ ના નાણાં સ્વીકારવા માટે નવી એજન્સી ની નિમણૂક માટે વડી કચેરી દ્વારા તાજેતર નું આપવામાં આવેલ રૂપરેખા મુજબની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે	પાદરા શહેર માં વીજ બિલ ના નાણાં સ્વીકારવા માટે નવી એજન્સી ની નિમણૂક માટે વડી કચેરી દ્વારા તાજેતર માં આપવામાં આવેલ રૂપરેખા મુજબની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે	પડતર	---	રેવન્યુ/બીલ	APPROVAL PENDING AT HIGHER AUTHORITY.

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કરતાં નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતનું જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૨	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	પાદરા-૨	શ્રી પી બી પટેલ મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮	શ્રી ઠાકોરભાઈ પટેલ-કિશાનસંઘ પ્રમુખ ગામ:- પાદરા ૯૪૨૬૩૭૨૮૦૮	સૂર્યશક્તિ યોજના-SKY યોજના હેઠળ ૧૧ કેવી રજૂ એજી ફીડર પર કામ ચાલુ કરવા બાબત.	સદર સ્કીમ હેઠળ ગ્રાહકો ના ચેક નું રિયાલાયઝેસન 70% કરતાં ઓછું હોવાને લીધે સ્પેશિયલ કેસ માં મંજૂરી માટે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લી. ખાતે મોકલાયેલ છે. જેની મંજૂરી આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર સ્કીમ હેઠળ ગ્રાહકો ના ચેક નું રિયાલાયઝેસન 70% કરતાં ઓછું હોવાને લીધે સ્પેશિયલ કેસ માં મંજૂરી માટે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લી. ખાતે મોકલાયેલ છે. જેની મંજૂરી આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	પડતર	---	સોલાર સ્કેમ	APPROVAL PENDING AT HIGHER AUTHORITY.
૨૩	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	પાદરા-૨	શ્રી પી બી પટેલ મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮	શ્રી ઠાકોરભાઈ પટેલ-કિશાનસંઘ પ્રમુખ ગામ:- પાદરા ૯૪૨૬૩૭૨૮૦૮	સરસવણી ગામે નવીન સબ સ્ટેશન બનાવવા બાબત	સદર સબ-સ્ટેશન માટે જમીન સંપાદન માટેની કાર્યવાહી ઠરાવ મેળવીને GETCO કંપની દ્વારા કરાયેલ છે. હાલ માં જેની ફાઇલ કલેક્ટર કચેરી માં હોય ત્યાંથી મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર સબ-સ્ટેશન માટે જમીન સંપાદન માટેની કાર્યવાહી ઠરાવ મેળવીને GETCO કંપની દ્વારા કરાયેલ છે. હાલ માં જેની ફાઇલ કલેક્ટર કચેરી માં હોય ત્યાંથી મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	પડતર	---	નવું SS/GETCO RELATED	WORK ON THE PART OF GETCO
૨૪	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	પાદરા-૧	શ્રી એન ડી પ્રધાન. મો: ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫	શ્રી જશપાલસિંહ એમ પહિયાર-ધારાસભ્ય શ્રી પાદરા ૯૯૭૯૩૯૬૧૯૫	પાદરા શહેર માં વીજ બિલ ના નાણાં સ્વીકારવા માટે વ્યવસ્થા કરવા બાબત. ઊંચું કરવા બાબત.	પાદરા શહેર માં વીજ બિલ ના નાણાં સ્વીકારવા માટે નવી એજન્સી ની નિમણૂક માટે વડી કચેરી દ્વારા તાજેતર માં આપવામાં આવેલ રૂપરેખા મુજબની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે	પાદરા શહેર માં વીજ બિલ ના નાણાં સ્વીકારવા માટે નવી એજન્સી ની નિમણૂક માટે વડી કચેરી દ્વારા તાજેતર માં આપવામાં આવેલ રૂપરેખા મુજબની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે	પડતર	---	રેવન્યુ/ બીલ	APPROVAL PENDING AT HIGHER AUTHORITY.
૨૫	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	પાદરા-૨	શ્રી પી બી પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮	ચૌહાણ છત્રસંગ ઉદેસંગ ગામ : મહમ્મદપુરા ગ્રાહક નંબર: ૫૦૧૪૩/૦૦૨૮૭/૨	એજી નું ૩ Phase મિટર બળી જવા બાબત પ્રશ્ન ની તારીખ : ૧૪.૧૧.૧૮	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૧૮.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૧૮.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ
૨૬	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	પાદરા-૨	શ્રી પી બી પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮	સરપંચ શ્રી ગામ પંચાયત ગામ : લુણા ગ્રાહક નંબર : ૫૦૧૩૭/૦૦૨૮૭/૨	વોટર વર્કસ નું ફીલ્ટી મીટર બદલવા બાબત પ્રશ્ન ની તારીખ : ૨૧.૧૧.૧૮	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૨૪.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૨૪.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ
૨૭	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	પાદરા-૨	શ્રી પી બી પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮	પાટણવાડિયા નગીનભઇ છીતુભાઈ ગામ : સાદસ ગ્રાહક નંબર: ૫૦૧૦૮/૦૦૩૨૩/૦	એજી નું ૩ Phase મિટર બળી જવા બાબત પ્રશ્ન ની તારીખ : ૧૩.૧૧.૧૮	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૧૭.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૧૭.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ
૨૮	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	પાદરા-૨	શ્રી પી બી પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૨૭૮	પીરુભાઈ ઓઢાભાઈ છડોતરા ગામ: ઉમરાયા ગ્રાહક નંબર: ૫૦૧૪૦/૦૦૭૨૧/૦	ધર વપરાશ નું મીટર નો બ્લોક બળી જવા બાબત પ્રશ્ન ની તારીખ : ૦૩.૧૨.૧૮	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૦૪.૧૨.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ
૨૯	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	પાદરા-૧	શ્રી એન ડી પ્રધાન. મો: ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫	અશોક ફલેટ એસોસીએસન ગામ: ભાયલી ગ્રાહક નં: ૦૨૬૪૭૦૨૧૪૯૦	૩ Phase મિટર બળી જવા બાબત પ્રશ્ન ની તારીખ : ૧૨.૧૧.૧૮	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૧૨.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૧૨.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ
૩૦	૦૪.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	પાદરા-૧	શ્રી એન ડી પ્રધાન. મો: ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૫	સરપંચ ગામ પંચાયત ગામ: બિલ ગ્રાહક નં: ૦૨૬૪૭૨૩૧.૭૫	વોટર વર્કસ નું ૩ Phase મિટર બળી જવા બાબત પ્રશ્ન ની તારીખ : ૧૪.૧૧.૧૮	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૧૪.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	BMC યાજ્જ ભરી મીટર તારીખ : ૧૪.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ
૩૧	૫.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડીઆદ શહેર	નડીઆદ પશ્ચિમ	શ્રી એચ એલ ભલસોડ, નાયબ ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૮૩૭૭	નટવરભાઈ ગોપાલભાઈ ચૌહાણ	થાંભલો ખસેડવા બાબત	આપવામાં આવેલ અંદાજપત્ર રૂ ૨૦૯૦૩/ ભરપાઈ કરેથી વીજ થાંભલો ખસેડવામાં આવશે તથા થયેલ ખર્ચ નો હિસાબ કરી ફાઇનલ બિલ બનાવી મળવાપાત્ર રકમ પરત કરવામાં આવશે		પડતર	૦૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અલ્ટર ગાઉંડ	Jan-19
૩૨	૦૫.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડીઆદ શહેર	નડીઆદ પશ્ચિમ	શ્રી એચ એલ ભલસોડ, નાયબ ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૮૩૭૭	જશુભાઈ ખાતુભાઈ નિનામા	વીજ બિલમાં ખોટું નામ સુધારવા બાબત	આધાર કાર્ડ પ્રમાણે નામ સુધારવાની કામગીરી ઇ ઉર્જા માં તા- ૪.૧૨.૧૮ એ કરેલ છે	આધાર કાર્ડ પ્રમાણે નામ સુધારવાની કામગીરી ઇ ઉર્જા માં તા- ૪.૧૨.૧૮ એ કરેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/ બીલ	
૩૩	૦૫.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડીઆદ શહેર	નડીઆદ પશ્ચિમ	શ્રી એચ એલ ભલસોડ, નાયબ ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૮૩૭૭	ઠાકોરભાઈ ગોવિંદભાઈ પરમાર	વીજ વપરાશ બંધ હોવા છતાં આપેલ લોક બિલ સુધારવા બાબત	હાલના રીડિંગ મુજબ વીજ બિલ સુધારી આપેલ છે	હાલના રીડિંગ મુજબ વીજ બિલ સુધારી આપેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/ બીલ	
૩૪	૦૫.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડીઆદ શહેર	નડીઆદ પૂર્વ	શ્રી આર.આર.દરજી, નાયબ ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૮૪૨૪	સુખાબેન પ્રદીપકુમાર બારોટ	F મીટરની સરેરાશ રકમ મજરે આપવા બાબત	વીજ મીટર બદલ્યા બાદના દિવસોનું રીડિંગ મુજબ વીજ બિલ ગણીને સુધારવામાં આવશે	સદર અરજદાર(ગ્રાહક) ની રજૂઆત મુજબ જરૂરી તપાસ બાદ ઓફિસ કાર્યવાહી કરી તેમના બિલ માં રૂ.૩૩૬૧.૭૦ જમા આપી ફરિયાદ નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/ બીલ	નિકાલ
૩૫	૦૫.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડીઆદ શહેર	નડીઆદ પૂર્વ	શ્રી આર.આર.દરજી, નાયબ ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૮૪૨૪	દીપકભાઈ એમ શાહ	વીજ મીટર દુકાનની બહાર કાઢવા બાબત	તારીખ ૪.૧૨.૧૮ ના રોજ વીજ મીટર તથા મીટરપેટી દુકાનની બહાર બેસાડવામાં આવેલ છે	તારીખ ૪.૧૨.૧૮ ના રોજ વીજ મીટર તથા મીટરપેટી દુકાનની બહાર બેસાડવામાં આવેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૩૬	૦૫.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડીઆદ શહેર	નડીઆદ પૂર્વ	શ્રી આર.આર.દરજી, નાયબ ઇજનેર ૯૯૨૫૨૦૮૪૨૪	મુજીબેન નરેશચંદ્ર ખંડેલવાલ	F વીજમીટર બદલવા બાબત	તારીખ ૪.૧૨.૧૮ ના રોજ વીજ મીટર બદલવામાં આવેલ છે	તારીખ ૪.૧૨.૧૮ ના રોજ વીજ મીટર બદલવામાં આવેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	
૩૭	૦૫.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડીઆદ શહેર	વસો	શ્રી એસ એમ પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી,૯૯૨૫૨૮૨૧૫, વસો પેટાવિભાગીય કચેરી,	જ્યોતિબેન ભયલાલભાઈ પટેલ	બોર ફવાનો વીજ વાયર બદલવા બાબત	સર્વિસ વાયર બદલવામાં આવેલ છે		નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૩૮	૦૫.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડીઆદ શહેર	વસો	શ્રી એસ એમ પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી,૯૯૨૫૨૮૨૧૫, વસો પેટાવિભાગીય કચેરી,	મનુભાઈ મૂલજીભાઈ વણકર	વીજ વપરાશ થયા વિના વીજ વપરાશ બતાવવા બાબત	N સ્ટેટસ વીજ બિલ આપવામાં આવેલ છે હવે પછી રીડિંગ આવ્યા પ્રમાણેનું બિલ બનાવીને આપેલ પ્રોવિઝનલ બિલ ની રકમ બાદ કરી આપવામાં આવશે		નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/બીલ	
૩૯	૦૫.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડીઆદ શહેર	નડીઆદ ગ્રામ્ય	શ્રી બી વી પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી,૯૯૨૫૨૦૮૩૭૧, નડિયાદ(ગ્રામ્ય) પેટાવિભાગીય કચેરી,	દૂધ ઉત્પાદક મંડળી અરેરા	બળી ગયેલ વીજ મીટર બદલવા બાબત	વીજ મીટર બદલવામાં આવેલ છે		નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	
૪૦	૦૫.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડીઆદ શહેર	નડીઆદ ગ્રામ્ય	શ્રી બી વી પટેલ નાયબ ઇજનેરશ્રી,૯૯૨૫૨૦૮૩૭૧, નડિયાદ(ગ્રામ્ય) પેટાવિભાગીય કચેરી,	સિમોનભાઈ ડાહ્યાભાઈ ચૌહાણ	મીટરનો બ્લોક બળી જવાથી લાઇટ બંધ હોવાથી	વીજ મીટર બદલીને વીજ સપ્લાય ચાલુ કરવામાં આવેલ છે		નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	
૪૧	૦૫.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડીઆદ શહેર	ચકલાસી	શ્રી ડી પી શાહ નાયબ ઇજનેરશ્રી,૯૯૨૫૨૧૧૮૭૬, ચકલાસી પેટાવિભાગીય કચેરી,	પ્રવીણભાઈ ભાગુભાઈ પરમાર	વીજ લાઇન ઊંચી કરી આપવા બાબત	વાયર ઊંચા ખેંચીને લાઇન મેટેનન્સ કરેલ છે		નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૪૨	૦૫.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	છાણી	શ્રી જે.એલ.વસાવા; નાયબ ઇજનેર, છાણી ; ૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪	પ્રિતેશ પટેલ, સરપંચ શ્રી ખાનપુર ગ્રામ પંચાયત,	ખાનપુર સીમ વિસ્તાર માં આવેલ વારી ગુપ્ત નું વીજ જોડાણ જે હાલ માં મહાપુરા ગેજી ફીડર પર જોડેલ છે તેને સેવાસી જેજીવાય ફીડર પર જોડીઆપવા બાબત	સદર બાબત ની રૂબરૂ માં ચર્ચા કરતાં હાજર રહેલ સરપંચ શ્રી એ જણાવેલ કે હાલમાં ગામ માં આવેલ એક વોટર વર્કસ નું જોડાણ જે સેવાસી જેજીવાય ફીડર પર જોડેલ છે તેમાં થી મળતું પાણી કેમિકલ યુક્ત અને ખરાબ થઈ ગયેલ છે અને આ બોર ને સીલ કરવામાં આવેલ છે. તેથી નવું વીજ જોડાણ જે એજી ફીડર પર આવે છે તેને સેવાસી જેજીવાય ફીડર પર જોડાવા માટે રજુઆત કરેલ છે. તે અન્વયે તેઓ ને જણાવેલ છે કે સાધનિક પુરાવા સાથેની અરજી કોયલી પેટા વિભાગીય કચેરી ને આપ્યા બાદ નીતિ વિષયક પ્રશ્ન હોય વડી કચેરી ની મંજૂરી અર્થે મોકલવામાં આવશે. જરૂરી મળ્યે થી આગળ ની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર બાબત ની રૂબરૂ માં ચર્ચા કરતાં હાજર રહેલ સરપંચ શ્રી એ જણાવેલ કે હાલમાં ગામ માં આવેલ એક વોટર વર્કસ નું જોડાણ જે સેવાસી જેજીવાય ફીડર પર જોડેલ છે તેમાં થી મળતું પાણી કેમિકલ યુક્ત અને ખરાબ થઈ ગયેલ છે અને આ બોર ને સીલ કરવામાં આવેલ છે. તેથી નવું વીજ જોડાણ જે એજી ફીડર પર આવે છે તેને સેવાસી જેજીવાય ફીડર પર જોડાવા માટે રજુઆત કરેલ છે. તે અન્વયે તેઓ ને જણાવેલ છે કે સાધનિક પુરાવા સાથેની અરજી કોયલી પેટા વિભાગીય કચેરી ને આપ્યા બાદ નીતિ વિષયક પ્રશ્ન હોય વડી કચેરી ની મંજૂરી અર્થે મોકલવામાં આવશે. જરૂરી મળ્યે થી આગળ ની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ	Proposal awaited from circle.	નવા કનેક્શન	નિકાલ
૪૩	૦૫.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	છાણી	શ્રી જે.એલ.વસાવા; નાયબ ઇજનેર, છાણી ; ૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪	શ્રી મિનેશભાઈ પટેલ,	છાણી પેટા વિભાગીય કચેરી માં ગ્રાહકોને બિલ ભરવામાં ખૂબ મુશ્કેલી તેમજ વાણી સમય લાગે છે તેથી આ મુશ્કેલી ના નિવારણ માટે ઘટનું કરવા બાબત.	અરજદારશ્રી ને નવીન વીજ કલેક્શન સેંટર માટે રૂબરૂ માં જણાવેલ છે કે છાણી પેટા વિભાગીય કચેરી માં એટીપી મસીન બંધ હોવાથી જરૂર જણાય બે કે તેથી વધુ કેશીયર ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.	અરજદારશ્રી ને નવીન વીજ કલેક્શન સેંટર માટે રૂબરૂ માં જણાવેલ છે કે છાણી પેટા વિભાગીય કચેરી માં એટીપી મસીન બંધ હોવાથી જરૂર જણાય બે કે તેથી વધુ કેશીયર ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.	નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/બીલ	
૪૪	૦૫.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	છાણી	શ્રી જે.એલ.વસાવા; નાયબ ઇજનેર, છાણી ; ૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪	શ્રી જે.તિભાદ મગનભાઈ પટેલ, ગામ ગણેશપુરા તા. વાઘોડિયા, જી. વડોદરા	સર્વે ન. ૨૨૨/૨ ગામ ગણેશપુરા ખાતે વીજ લાઇન ની સમારકામ બાબત	આપના સર્વે ન. ૨૨૨/૨ ગામ ગણેશપુરા માં સર્વે કરતાં આપના ખેતર માથી પસાર થતી વીજ લાઇન માં હયાત પોલ વચ્ચે નું અંતર ઘણું વધારે હોવાથી નવીન વીજ પોલ નાખવું જરૂરી છે. નવીન પોલ માટે આપના તરફ થી વેલીવ મળ્યે થી આગળ ની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. હાલ માં સદર વીજ લાઇન ના વાયરો ખેંચીને વ્યવસ્થિત કરી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૪૫	૫.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	છાણી	શ્રી જે.એલ.વસાવા; નાયબ ઇજનેર, છાણી ; ૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪	શ્રી બાબુભાઈ સી. પટેલ	નંદેસરી જી.આઈ.ડી.સી. ખાતે જૂના ટ્રાન્સફોર્મર ના સ્થાને ઉચ્ચ ગુણવત્તા વાળા ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી આપવા બાબત.	આ કામ માટે જરૂરી સર્વે કરી જરૂર જણાયે મેઇન્ટેનન્સ કામગીરી તથા ટ્રાન્સફોર્મર ઓવરહોલિંગ કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		પડતર	૦૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૪૬	૫.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	છાણી	શ્રી જે.એલ.વસાવા; નાયબ ઇજનેર, છાણી ; ૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪	શ્રી બાબુ ભાઇ સી. પટેલ	નંદેસરી જી આઈ.ડી.સી. ખાતે હયાત ટ્રાન્સફોરમર ના પ્લીનથ સેટર ની ઊંચાઇ વધારી આપવા બાબત .	આ કામ માટે જરૂરી સર્વે કરી જરૂર જણાયે હયાત ટ્રાન્સફોરમર ના પ્લીનથ સેટર ની ઊંચાઇ વધારી આપવા આવશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત	Jan-19
૪૭	૫.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	છાણી	શ્રી જે.એલ.વસાવા; નાયબ ઇજનેર, છાણી ; ૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪	શ્રી બાબુ ભાઇ સી. પટેલ	નંદેસરી જી આઈ.ડી.સી. ખાતે હયાત સીમેન્ટ પોલ કે જે કેમિકલ ના કારણે ખવાઈગયેલ છે તેને બદલી આપવા બાબત.	આ કામ માટે જરૂરી સર્વે કરી ખવાયગયેલ સિમેન્ટ પોલ ને જરૂરી મંજૂરી મેળવી નવીન પોલ નાખવામાં આવશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૪૮	૫.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	છાણી	શ્રી જે.એલ.વસાવા; નાયબ ઇજનેર, છાણી ; ૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪	શ્રી બાબુ ભાઇ સી. પટેલ	નંદેસરી જી આઈ.ડી.સી. ખાતે હયાત ટ્રાન્સફોરમર ના જૂના અરથીંગ ના સ્થાને નવીન અરથીંગ કરી આપવા બાબત.	આ કામ માટે જરૂરી સર્વે કરી જૂના અરથીંગ બરાબર છે કે કેમ તે ચકાસી નવીન અરથીંગ ની કામગીરી કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૪૯	૫.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	છાણી	શ્રી જે.એલ.વસાવા; નાયબ ઇજનેર, છાણી ; ૯૯૨૫૨૧૫૫૬૪	શ્રી બાબુ ભાઇ સી. પટેલ	નંદેસરી જી આઈ.ડી.સી. ખાતે હયાત ટ્રાન્સફોરમર ના ફરતે ફેસિંગ કરી આપવા બાબત	આ કામ માટે જરૂરી સર્વે કરી ફેસિંગ નો ઓર્ડર વડી કચેરી દ્વારા મેળવી ફેસિંગ નું કામ કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૫૦	૦૫.૧૨.૧૮	ગોધરા	લુણાવાડા	લુણાવાડા-૧	શ્રી એચ.વિ.શાહ. (ના.ઈ.) મો.- ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૫	પટેલ મુકેશભાઈ જીવનભાઈ (માલના મુ વાડા)	ખેતીવાડી લાઈનના વાયર ખેંચવા બાબત	સદર વાયર ખેંચી ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરેલ છે	આ અગાઉ પે.વિક ખાતે ફરિયાદ મળેલ નહિ પરંતુ લોક દરબાર અંતર્ગત અરજદારની ફરીયાદ મળેલ અને તા-૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ સદર ખેતીવાડી લાઈનના વાયર ખેંચી પ્રશ્ન હલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૫૧	૦૫.૧૨.૧૮	ગોધરા	લુણાવાડા	લુણાવાડા-૧	શ્રી એચ.વિ.શાહ. (ના.ઈ.) મો.- ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૫	પટેલ બાબુભાઈ ભુલાભાઈસેના દરિયા ગોરાડા)	ખેતીવાડી લાઈનના વાયર ખેંચવા બાબત	સદર વાયર ખેંચી ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરેલ છે	અરજદારશ્રી બાબુભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ રહે.સેના દરીયા ગોરાડા ની ફરીયાદ મુજબ સ્થળ ઉપર ચકાસણી કરતાં અરજદારનું વીજબોડાણ જે ટ્રાન્સફોર્મરથી હાલ ચાલુ છે એ ટ્રાન્સફોર્મર ના ૧૧ કેવીના વાયરો ઢીલા હોઈ તા-૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ સ્ટ્રીન્ગીંગ કરી પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૫૨	૦૫.૧૨.૧૮	ગોધરા	લુણાવાડા	લુણાવાડા-૧	શ્રી એચ.વિ.શાહ. (ના.ઈ.) મો.- ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૫	રોષ મુસ્તાકભાઈ જી.(નાના વાડોદર)	નડતર રૂપ ઝાડ દુર કરવા બાબત.	સદર બાવળનું ઝાડ કાપી ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરેલ છે.	સદર અરજદારની ફરીયાદ આ અગાઉ ક્યારેય પે.વિક મળેલ ન હતીપરંતુ લોક દરબાર અંતર્ગત તા-૨૭.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારની ફરીયાદ પે.વિક ને મળેલ અને તા-૨૮.૧૧.૧૮ ના રોજ સદર ફરિયાદના આધારે ટ્રી-કટીંગ કરી ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૫૩	૦૫.૧૨.૧૮	ગોધરા	લુણાવાડા	લુણાવાડા-૨	શ્રી એમ.વાય.ધડિયાળી (ના.ઈ.) મો.- ૯૯૨૫૨૦૮૧૧૬	પ્રા.શાળા કાકાના ભેસાવાળા(નાયક ફળિયા)	શાળા નું બળી ગયેલ મીટર બદલવા બાબત.	તા.-૦૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ શાળાનું મીટર તથા સર્વિસ વાયર બદલી સમસ્યાનું નિરાકરણ કરેલ છે.	મુખ્ય શિક્ષક નાયકા ફ.વર્ગ કાકાના ભેસાવાડા પ્રા.શાળાની ફરીયાદ તા-૩૦.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ પે.વિક લુણાવાડા-૨ ને લોક દરબાર અંતર્ગત મળેલ અને ત્યાર બાદ મુખ્ય શિક્ષક દ્વારા બંધેલ મીટર નો યાજ્જ રસીદ નંબર ૪૨૨૯૬ તા.૦૧.૧૨.૨૦૧૮થી ભરપાઈ કરેલ જે બાદ પે.વિક દ્વારા ગ્રાહક.નં.૦૯૮૦૮/૧૦૨૨૨/૦ વાળું બંધેલ મીટર તથા સર્વિસ તા-૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ બદલાવી પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૫૪	૦૫.૧૨.૧૮	ગોધરા	લુણાવાડા	લુણાવાડા-૨	શ્રી પી.જી.કટુડીયા(ના.ઈ) મો.- ૭૫૭૩૯૫૩૩૬૧	પટેલ રમેશભાઈ કલ્યાણભાઈ (બડેસરા)	ઘર વપરાશના મા પાવર વધુ આવવા બાબત	ઘરના આંતરિક વાયરિંગમાં ફોલ્ટ હોવાથી સર્વિસ વાયર બદલી આંતરિક ફોલ્ટ દુર કરી પાવર સપ્લાય ચાલુ કરેલ છે.	અરજદાર શ્રી રમેશભાઈ કલ્યાણભાઈ પટેલ રહે.મુ.બડેસરાના ઘરના આંતરિક વાયરિંગમાં ફોલ્ટ હોવાથી સર્વિસ વાયર બદલી આંતરિક ફોલ્ટ દુર કરી પાવર સપ્લાય ચાલુ કરેલ છે. અને આમ સ્થળ ઉપર તા-૨.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૫૫	૦૫.૧૨.૧૮	ગોધરા	લુણાવાડા	વિરપુર	નાયબ ઈજનેર , પેટા વિભાગીય કચેરી , વિરપુર	શ્રી વાળંદ પુનમભાઈ જેઠાભાઈ(વિરપુર)	વીજ લાઇનના નીચે આવી ગયેલ તાર ખેંચવા બાબત	વીજ લાઇનના નીચે આવી ગયેલ તાર ખેંચી આપવામાં આવેલ છે	સદર અરજદારની ફરીયાદ બાબતે તા-૨૭.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ સ્થળ ચકાસણી કરતાં ગ્રાહક.નં.૫૧૩૦૧/૧૦૮૦૪/૯ વાળા વીજજોડાણ કે જેમાં હળવા દબાણની બે વાયર વાળી લાઇનનો એક ગાળો ઢીલો હોવાથી જે તે દિવસે જ એક ગાળાના વાયર ખેંચીને નિયમોનુસાર અંતર રાખી પ્રશ્ન હલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૫૬	૦૫.૧૨.૧૮	ગોધરા	લુણાવાડા	વિરપુર	નાયબ ઈજનેર , પેટા વિભાગીય કચેરી , વિરપુર	શ્રી અબ્દુલમજીત રસુલભાઈ શેખ(વિરપુર)	સીંગલ ફેઝ ફોલ્ટી મીટર બદલવા બાબત	ફોલ્ટી મીટર બદલી આપવામાં આવેલ છે	અરજદારશ્રી અબ્દુલમજીત રસુલભાઈ શેખ કે જેનો ગ્રાહક.નં.૫૧૩૦૧/૦૦૪૬૫/૦ છે તેઓશ્રીનું મીટર ડીસ્પેલે બતાવતું નથી તેવી ફરીયાદ તા-૨૩.૧૧.૧૮ ના રોજ મળેલ અને તે આધારે પેટા વિભાગીય કચેરી વિરપુર દ્વારા તા-૨૪.૧૧.૧૮ ના રોજ ફોલ્ટી મીટર બદલી આપવામાં આવેલ છે અને આ રીતે પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ
૫૭	૦૫.૧૨.૧૮	ગોધરા	લુણાવાડા	કડાણા	શ્રી જે.આર.ગજજર નાયબ ઈજનેર , પેટા વિભાગીય કચેરી , કડાણા	શ્રી મલેક હકીમભાઈ અહેમદભાઈ	વીજ બીલમાં રાહત આપવા બાબત.	લોક દરબાર કાર્યક્રમ અંતર્ગત અરજદાર શ્રી મલેક હકીમભાઈ અહેમદભાઈની રૂબરૂ મળેલ ફરીયાદ બાબતે ની.ઈ શ્રી કડાણા દ્વારા રેકોર્ડ ચકાસતા તેઓ શ્રી સામે મુકદમાં નં.૦૮/૨૦૧૭ તા-૩૦.૦૩.૧૭ દાખલ થયેલ અને તેના તા-૨૩.૦૭.૧૮ ના રોજ થયેલ હુકમ મુજબ કર્યવાહી કરવાની થતી હોઈ આ બાબતે અરજદારને લેખિત તથા મૌખિક સમજ આપેલ છે.	અરજદારશ્રી મલેક હકીમભાઈ અહેમદભાઈ રહે.બુ.યવાડા તા.કડાણા દ્વારા તા-૦૫.૧૨.૧૮ ના રોજ લોક દરબાર કાર્યક્રમ અંતર્ગત રૂબરૂ રજૂઆત કરેલ અને તેઓના પ્રશ્ન બાબતે ના.ઈ શ્રી કડાણા દ્વારા રેકોર્ડની ચકાસણી કરી તેઓને લેખિતમાં જવાબ આપેલ છે તે મુજબ અરજદારના ગ્રાહક.નં.૫૧૧૭૩/૦૦૨૩૫/૯ ના વીજબીલના બાકી નાણા બાબતે દીવડા કોવીની ખાતે પ્રિન્સીપાલ સિવિલ જજ સાહેબની કોર્ટમાં દીવાની મુકદમાં નં.૦૮/૨૦૧૭ તા-૩૦.૦૩.૧૭ ના રોજ દાખલ કરેલ હતો. અને માફી યોજના ૨૦૧૭ નો લાભ લેવા અરજદારે સમાધાન તરીકે રૂ.૫૩૦/- તા-૦૬.૧૨.૧૪ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ પરંતુ આવા કેસોને માફી યોજના ૨૦૧૭ માં સામેલ કરી શકાય તેમ ન હોઈ અરજદારે દિવડા કોવીની ખાતે પ્રિન્સીપાલ સિવિલ જજ સાહેબના તા-૨૩.૦૭.૧૮ ના આપેલ આખરી હુકમ મુજબ નાણા ભરપાઈ કરવાના થતા હોઈ અરજદારને રૂબરૂ તથા લેખિતમાં સમજ આપવામાં આવેલ છે. અને આ રીતે પ્રશ્નનું નિવારણ કરવામાં આવેલ	નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/બીલ	નિકાલ
૫૮	૬.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	નસવાડી	શ્રી એમ ડી દલવાડી નાયબ ઈજનેર નસવાડી પેટા વિભાગ 9925208448	લલ્લુભાઈ કાળુભાઈ , કાડકોચ, તા-નસવાડી	ખિચડિયા ગામ મુકામે 63 કેવીએના ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા બાબત	ખિચડિયા ગામ મુકામે 63 કેવીએના ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા બાબત	ખિચડિયા ગામ મુકામે આવેલ 63 કેવીએના ટ્રાન્સફોર્મરની હળવા દબાણની લાઇન કે જે કાડકોચ ગામ સુધી 2 વાયરની લાઇન જાય છે તેનું સર્વેક્ષણ કરી લાઇન ટૂંકી થાય તેમજ વોલ્ટેજમાં સુધારો થાય તે માટેની દરખાસ્ત દિન 7માં મંજૂરી મેળવી રજૂઆતના સંદર્ભમાં આપની ફરીયાદ આ માસના અંત સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે	પડતર	૩૦.૧૨.૨૦૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૫૯	૦૬.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	નસવાડી	શ્રી એમ ડી દલવાડી નાયબ ઇજનેર નસવાડી પેટા વિભાગ 9925208448	રાઠવા કેલાશબેન ધિરેન્દ્રભાઈ, પ્રમુખ તાલુકા પંચાયત નસવાડી	વીજ જોડાણ માં અંદાજપત્ર ની રકમ માં સુધારો કરી આપવા બાબત.	એપીએલના અરજદારોની ઘર વપરાશના નવા વીજજોડાણ માટેની માંગણી સંદર્ભમાં પ્રવર્તમાન નિયમઅનુસાર અંદાજપત્ર આપવામાં આવે છે. જો અરજદાર ગામતળ વિસ્તારમાં માંગણી કરે તો ફિક્સ ચાર્જના નાણાં અંદાજપત્ર રૂપે સ્વીકારવામાં આવે છે. જ્યારે અરજદાર ગામતળ બહારના વિસ્તારની માંગણીમાં પ્રવર્તમાન નિયમઅનુસાર ફિક્સ ચાર્જ ઉપરાંત લાઇન ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવે છે જે સરકારશ્રીનો નીતિ વિષયક પ્રશ્ન હોઈ અત્રેથી કોઈ સુધારો કરી કરી શકાય નહીં	એપીએલના અરજદારોની ઘર વપરાશના નવા વીજજોડાણ માટેની માંગણી સંદર્ભમાં પ્રવર્તમાન નિયમઅનુસાર અંદાજપત્ર આપવામાં આવે છે. જો અરજદાર ગામતળ વિસ્તારમાં માંગણી કરે તો ફિક્સ ચાર્જના નાણાં અંદાજપત્ર રૂપે સ્વીકારવામાં આવે છે. જ્યારે અરજદાર ગામતળ બહારના વિસ્તારની માંગણીમાં પ્રવર્તમાન નિયમઅનુસાર ફિક્સ ચાર્જ ઉપરાંત લાઇન ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવે છે સદર રજુઆત ના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે સરકારશ્રી ના ઠરાવ ક્રમાંક: જી યુ વી /૨૦૧૬/૩૮૮૫/ક-૧ તા ૨૪.૦૧.૨૦૧૭ તથા જી યુ વી એન એલ ના પરિપત્ર GUVNL/TECH-2/RNR/2719 Date:30.01.2017 પ્રમાણે પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર	નિકાલ	નીકાલ	નવા કનેક્શન	
૬૦	૦૬.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	નસવાડી	શ્રી એમ ડી દલવાડી નાયબ ઇજનેર નસવાડી પેટા વિભાગ 9925208448	રાઠવા કેલાશબેન ધિરેન્દ્રભાઈ, પ્રમુખ તાલુકા પંચાયત નસવાડી	એએલડી સ્ક્રીટ લાઇટ માં ગ્રાન્ટ આપવા બાબત.	વીજ કંપની ગ્રામ પંચાયતને કોઈપણ પ્રકારની ગ્રાન્ટ ફાળવતી નથી. વીજ કંપની દ્વારા ગ્રામ પંચાયતના ઠરાવ મુજબ ટીવાબત્તી વારિગૃહ જેવા વીજજોડાણ માટે મીટર સુધી ની કામગીરી કરવામાં છે	વીજ કંપની ગ્રામ પંચાયતને કોઈપણ પ્રકારની ગ્રાન્ટ ફાળવતી નથી. વીજ કંપની દ્વારા ગ્રામ પંચાયતના ઠરાવ મુજબ ટીવાબત્તી વારિગૃહ જેવા વીજજોડાણ માટે મીટર સુધી ની કામગીરી કરવામાં છે.	નિકાલ	નીકાલ	જનરલ Misc.	
૬૧	૦૬.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	નસવાડી	શ્રી એમ ડી દલવાડી નાયબ ઇજનેર નસવાડી પેટા વિભાગ 9925208448	રાઠવા કેલાશબેન ધિરેન્દ્રભાઈ, પ્રમુખ તાલુકા પંચાયત નસવાડી	નસવાડી તાલુકાની વીજ કંપનીમાં અગાઉ મંજૂર થયેલ સ્ટાફ મુજબના જ ઇલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ હાલ ફરજ બજાવે છે. સ્ટાફમાં વધારા અંગે સરકારશ્રી તરફથી જ નિર્ણય લેવામાં આવે છે જે સરકારશ્રીનો નીતિ વિષયક પ્રશ્ન હોઈ અત્રેથી કોઈ સુધારો કરી કરી શકાય નહીં.			નિકાલ	નીકાલ	એચ આર	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૬૨	૦૬.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	નસવાડી	શ્રી એમ ડી દલવાડી નાયબ ઇજનેર નસવાડી પેટા વિભાગ 9925208448	રાઠવા કેલાશબેન ધિરેન્દ્રભાઈ, પ્રમુખ તાલુકા પંચાયત નસવાડી	નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવા બાબત	નસવાડી તાલુકામાં એજીના નવા વીજજોડાણમાં નાણાં ભરાયેલ હોય તેવી અરજીના ટેસ્ટ રિપોર્ટ મે અને જૂન માસમાં આવેલ હોય તેવા અરજદારોના ટ્રાન્સફોર્મર લગાવવાનું હાલ કાર્યરત છે આ તમામ અરજદારોને ચાલુ માસના અંત સુધીમાં નવા વીજજોડાણ મીટર તથા સર્વિસ લાઇન સાથે મળી જાય તેમ આયોજન હાથ પર લીધેલ છે.	નસવાડી તાલુકામાં એજીના નવા વીજજોડાણમાં નાણાં ભરાયેલ હોય તેવી અરજીના ટેસ્ટ રિપોર્ટ મે અને જૂન માસમાં આવેલ હોય તેવા અરજદારોના ટ્રાન્સફોર્મર યડાવવાની કામગીરી તા.૨૦.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ
૬૩	૬.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	નસવાડી	શ્રી એમ ડી દલવાડી નાયબ ઇજનેર નસવાડી પેટા વિભાગ 9925208448	રાઠવા કેલાશબેન ધિરેન્દ્રભાઈ, પ્રમુખ તાલુકા પંચાયત નસવાડી	ખેતરમાં વીજ વાયરો ઢીલા પડી જવા બાબત	હરીપુરા, તા નસવાડી ખાતે શ્રી ધનશ્યામભાઈ કિશનભાઈ તથા હરિદાસ સોનજીના ખેતરમાં રહેલ ઢીલા વાયર અંગે દિન ૩માં નસવાડીના સ્ટાફ મૂ ક્રી યોગ્ય સમારકામ+J28	હરીપુરા, તા નસવાડી ખાતે શ્રી ધનશ્યામભાઈ કિશનભાઈ તથા હરિદાસ સોનજીના ખેતરમાં રહેલ ઢીલા વાયર ખેંચી મેટેનન્સ કામગીરી નસવાડીના સ્ટાફ દ્વારા તા.૧૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ કરી પ્રશ્ન નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૬૪	૬.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	બોડેલી	શ્રી જી એન રાઠવા નાયબ ઇજનેર બોડેલી પેટા વિભાગ 9925208301	ભાવિનસિંહ ઠાકોર	મોજે ગ્રામરૂપ ગામના રહીશોને બીજા ફિડર ઉપર થી સાતત્યપૂર્ણ વીજ પુરવઠો આપવા બાબત	મોજે ગ્રામરૂપ ગામના રહીશોને પીઠા જેજીવાય ફિડર ઉપરથી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. જે ફિડર નું લાઇન પેટ્રોલીંગ કરી દિન ૧૫ માં પીઠા જેજીવાય ફિડર નું જરૂરી સમારકામ કરી આપવામાં આવશે.		૫૬૫૨	૨૪.૧૨.૨૦૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18
૬૫	૬.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	પાવીજેતપુર	શ્રી ડી કે રાઠવા નાયબ ઇજનેર પાવીજેતપુર પેટા વિભાગ 9925208304	ધારાસભ્ય શ્રી મોહનસિંહ છોટુભાઈ રાઠવા	મોટીઆમરોલ ગામના મોટા ફળિયામાં નવીન ટીસી બેસાડવા બાબત અને લો વોલ્ટેજ થવા બાબત	મોટીઆમરોલ ગામે આવેલ ટ્રાન્સફોર્મરની હળવા દબાણની લાઇન કે તેનું સર્વેક્ષણ કરી લાઇન ટૂંકી થાય તેમજ વોલ્ટેજમાં સુધારો થાય તે માટેની દરખાસ્ત દિન 7 માં દરખાસ્ત વિભાગીય કચેરી એ મોકલી જેની તાંત્રિક મંજૂરી મળ્યા બાદ લો વોલ્ટેજ નો નિકાલ કરવામાં આવશે.		૫૬૫૨	૩૦.૧૨.૨૦૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18
૬૬	૦૬.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	પાવીજેતપુર	શ્રી ડી કે રાઠવા નાયબ ઇજનેર પાવીજેતપુર પેટા વિભાગ 9925208304	ધારાસભ્ય શ્રી મોહનસિંહ છોટુભાઈ રાઠવા	દૂધ મંડળીઓ ના વીજ મકાનોમાં વીજ જોડાણ મેળવવા માટે રૂ ૨ લાખ ઉપરાંત ની રકમ ના અંદાજપત્ર આપવામાં આવે છે તેને ખેતી વિષયક તરીકે અંદાજપત્ર આપવા સાડું.	હાલમાં ગામતલ બહાર નવા વીજજોડાણ માટેની માંગણી સંદર્ભમાં પ્રવર્તમાન નિયમઅનુસાર અંદાજપત્ર આપવામાં આવે છે. જો અરજદાર ગામતલ વિસ્તારમાં માંગણી કરે તો ફિક્સ ચાર્જના નાણાં અંદાજપત્ર રૂપે સ્વીકારવામાં આવે છે. જ્યારે અરજદાર ગામતલ બહારના વિસ્તારની માંગણીમાં પ્રવર્તમાન નિયમઅનુસાર ફિક્સ ચાર્જ ઉપરાંત લાઇન ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવે છે. સદર રજુઆત ના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે સરકારશ્રી ના ઠરાવ ક્રમાંક: જી યુ વી /૨૦૧૬/૩૮૮૫/ક-૧ તા ૨૪.૦૧.૨૦૧૭ તથા જી યુ વી એન એલ ના પરિપત્ર GUVNL/TECH-2/RNR/2719 Date:30.01.2017 પ્રમાણે પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર ગામતલ બહાર ખેતી વિષયક હેતુ માટેની જમીન માં ઉદ્યોગિક/વાણિજ્ય વીજ જોડાણ માટે વાસ્તવિક ખર્ચ (વીજ જોડાણ ને વીજ પુરવઠો મેળવવા માટે થતી એચ.ટી./એલ.ટી લાઇન તેમજ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઉભા કરવાનો તમામ ખર્ચ) અરજદારને ચુકવવાનો રહે છે જે સરકારશ્રીનો નીતિ વિષયક પ્રશ્ન હોઈ અત્રેથી કોઈ સુધારો કરી કરી		નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતનું જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૬૭	૦૬.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	પાવીજેતપુર	શ્રી ડી કે રાઠવા નાયબ ઇજનેર પાવીજેતપુર પેટા વિભાગ 9925208304	ધારાસભ્ય શ્રી મોહનસિંહ છોટુભાઈ રાઠવા	શિહોદ ગામે વાસ્મો પ્રોજેક્ટના વારિગૃહ માટે રજ કલાક વીજ લાઇન માથી વીજ જોડાણ આપવા બાબત	શિહોદ ગામે હાલ SPGP ના નામ ના ૬ વીજ જોડાણ પ્રતાપનગર જેજીવાય ફિડર ઉપર આવેલ છે. વાસ્મો પ્રોજેક્ટના વારિગૃહ માટે માગેલ વીજ જોડાણ ગામતળ ની બહાર હોય , કંપનીના નિયમ મુજબ એજી ફિડર ઉપરથી અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ છે.	ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જા અને પેટ્રોલિયમ વિભાગ, ગાંધીનગર ના પરિપત્ર નંબર જીયુવી/૧૩૨૦૧૭/૧૫૬૮/૬૧ તા. ૧૬.૦૬.૧૭ અને તા. ૦૭.૦૭.૧૭ અને ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડના પરિપત્ર નં. જીયુ વીએનએલ/ટેક-૨/૯/વોટરવર્કસ/૭૯૬ તા. ૧૩.૦૭.૧૭ મુજબ પ્રત્યેક ગામમાં ગામતળની બહાર વોટર વર્કસ હેતુ માંગવામાં આવતા એક થી વધુ વીજ જોડાણો પૈકી જે તે ગામ પંચાયત ઠરાવે તે અનુસાર કોઈ એક જ વીજ જોડાણ ને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવાનો રહેશે. શિહોદ ગામ પંચાયતના તાબા હેઠળ અન્ય વોટર વર્કસ વીજ જોડાણોને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવેલ જ છે. તેથી શિહોદમાં હયાત વોટર વર્કસ ના વીજ જોડાણ ને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો હાલના નિયમો અનુસાર આપી શકાય તેમ નથી તેમ છતાં આપની રજુઆત ઉપરની કચેરીએ મોકલી આપવામાં આવશે.	નિકાલ	નીકાલ	નવા કનેક્શન	
૬૮	૦૬.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	પાવીજેતપુર	શ્રી ડી કે રાઠવા નાયબ ઇજનેર પાવીજેતપુર પેટા વિભાગ 9925208304	ધારાસભ્ય શ્રી મોહનસિંહ છોટુભાઈ રાઠવા	પાવીજેતપુર કોલેજ ને સુખી ફિડર ની જગ્યા એ પાવીજેતપુર ફિડર માથી વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	પાવીજેતપુર કોલેજને ૧૧ કેવી સુખી ફિડર માથી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. સદર સુખી ફિડર નું પેટ્રોલીંગ કરી જરૂરી સમારકામ સાથે ફરિયાદ દૂર થાય તેમ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે		નિકાલ	નીકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૬૯	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	ખેડા	શ્રી યુ.એ.સોલંકી નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૧૧૮૭	યુનુ સમિયા ફરીદમિયા બેલીમ, માતર, તા. માતર, જી. ખેડા, ૯૯૯૮૫૫૯૪૦૭	થાંભલો સીધો કરી વાયરો વ્યવસ્થિત કરવા બાબત.	સદર અરજદારની અરજીના અનુસંધાને જણાવવાનું કે સદર થાંભલો સીધો કરી તથા ૦૩ ગાળાના વાયરો ખેંચી ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૭૦	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	ખેડા	શ્રી યુ.એ.સોલંકી નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૧૧૮૭	લાખાભાઇ જાયાભાઈ બારેયા, મુ. આંત્રોલી, તા. માતર, જી. ખેડા. ૯૯૧૩૫૨૫૭૧૭	પડી ગયેલ થાંભલો ઊભો કરવા બાબત.	સદર અરજદારની અરજીના અનુસંધાને નવીન થાંભલો ઊભો કરી ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૭૧	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૧	શ્રી જશુભાઇ આઇ.ગઢવી નાયબ ઇજનેર, મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	નરેન્દ્રભાઈ સતિષભાઇ પટેલ, જમણી, તા. કઠલાલ, જી. ખેડા	વીજળીના ઢીલા તાર વ્યવસ્થિત કરવા તથા ઝાડ કપાવવા બાબત.	દિન-૧૦ માં સદર કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર મેઇનન્સ ની કામગીરી તા. ૨૦.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરી પ્રશ્ન નું નિરાકરણ કરેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૭૨	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૧	શ્રી જશુભાઇ આઇ.ગઢવી નાયબ ઇજનેર, મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	તુ ધારભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ, એ/૩૦૪, શ્રીહરિ રેસિડેન્સી, કઠલાલ, તા. કઠલાલ, જી. ખેડા, ૯૪૨૬૧૮૮૭૨૦	મીટરનું ડિસ્કલે ઊડી ગયેલ હોઇ બદલી આપવા બાબત.	સ્થળ તપાસ કરતાં સીંગલ ફેઝ મીટરની ડિસ્કલે ચાલુ બંધ થતી તથા ગાંખી જણાવેલ આથી સદર મીટર તા. ૦૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ બદલી નાખવામાં આવેલ છે.		નિકાલ		મીટર બાબત	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતીનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતનું જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૭૩	૦૬.૧૨.૨૦૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૨	શ્રી હિતેન્દ્ર એ.પંડયા નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩	શનાભાઈ શંકરભાઈ ડાભી, ગાડવેલ, તા. કઠલાલ, જી. ખેડા, ૯૭૨૭૩૫૩૫૫૯	વીજ જોડાણ ડી.પી./ ટી.સી. જોડાણ બદલવા બાબત.	સદર બાબતમાં સ્થળ સર્વે કરેલ છે. જે મુજબ હાલમાં આપવામાં આવતા વીજ જોડાણને ૧૦૦Kva ટ્રાન્સફોર્મરમાં થી બીજા ૪ ખેતીવાડી ગ્રાહકો સાથે આપવામાં આવે છે. આથી સદર ૧૦૦Kva ટ્રાન્સફોર્મરને HVDS યોજના મુજબ વિભાજન કરી અરજદારના વીજ પ્રસ્થાપન પર પૂરતા વોલ્ટેજ મળે તે રીતનું આયોજન કરેલ છે.		પડતર	૧૬.૧૨.૨૦૧૮	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત	Dec-18
૭૪	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	હલધરવાસ	શ્રી જી.એસ.દેસાઈ નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૩૮૫	ચેરમેનશ્રી, લક્ષ્મી દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લી., ભાટપુરા તા. દસ્ક્રોઈ, જી. અમદાવાદ	દૂધના ટેન્કર તથા મોટા વાહનોને અડી જાય તેવી વીજ લાઇન બાબત.	તા. ૦૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ નવીન પોલ ઊભો કરી સદર વીજ લાઇન વ્યવસ્થિત કરવાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ			મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૭૫	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કપડવંજ ઇસ્ટ	શ્રી જી.એસ.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૪૪૫	સરપંચશ્રી ગ્રામ પંચાયત કચેરી, પાથોડા, તા. કપડવંજ, જી. ખેડા	પાથોડા ગામે વણકરવાસમાં તૂટેલ પોલની જગ્યાએ નવીન પોલ ઊભો કરવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને જરૂરી મોજણી કામ કરી સદર તૂટેલ પોલ બદલી તેની જગ્યાએ નવીન પોલ તા. ૦૧.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ઊભો કરી દેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ			મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૭૬	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કપડવંજ ઇસ્ટ	શ્રી જી.એસ.પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૪૪૫	નવનીતભાઈ દેવજીભાઈ પટેલ, મુ. ઘઉંઆ, તા. કપડવંજ, જી. ખેડા	ખેતીવાડી જોડાણનો વાયર તૂટી ગયેલ છે તથા કેબલ વાયર બગી ગયેલ છે તે બદલવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને જરૂરી મોજણી કામ કરી ત્રણ ગાળા એબી કેબલ નાખી તા. ૦૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ લાઇન ચાલુ કરી દેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ			મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૭૭	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કપડવંજ વેસ્ટ	શ્રી બી.કે.પારેખ નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૪૪૩	ભગાભાઈ નરસિંહભાઈ પટેલ, મુ. નિરમાલી, તા. કપડવંજ, જી. ખેડા	મીટર કાયમી ધોરણે બંધ કરવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને સદર અરજદારનું મીટર તા. ૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ ઉતારી લેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ			મીટર બાબત	
૭૮	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કપડવંજ ટાઉન	શ્રી ચીરાગ ભટ્ટ નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૨૨૭	એસ.બી.સોલંકી અને અન્ય, હરીજન વાસ, કુબેરેશ્વર મહાદેવ પાછળ, કપડવંજ, તા. કપડવંજ, જી. ખેડા	કુબેરેશ્વર મહાદેવ પાછળ આવેલ હરીજન વાસમાં લો વોલ્ટેજ આવવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને ૩ ગાળા એબી કેબલ બદલવાની, સર્વિસ લાઇન રિબાઇલિંગ કારવાની તથા લોડ બેલેન્સ કરવાની કામગીરી તા. ૦૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ			મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૭૯	૦૬.૧૨.૨૦૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૧	શ્રી જશુભાઈ આઇ.ગઢવી નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	રામાભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ, ભારતીય કિશાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ, આંત્રોલી, તા. કપડવંજ, જી. ખેડા.	લાલુભાઈ રતિલાલ પટેલ અને શંભુભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ને ખેતી વિષયક વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને તપાસ કરતી બંને અરજદારના નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ લેવા માટેના નાણા તા. ૨૫.૦૯.૨૦૧૮ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. હાલમાં કઠલાલ-૧ સબ ડિવિઝનના ઓગસ્ટ માહિનામાં ભરપાઈ થયેલ વીજ જોડાણોના કામ પ્રગતિમાં છે. કમાનુ સાર સપ્ટેમ્બર માસમાં નાણા ભરાયેલ અરજદારોના કામ હાથ પર લેવામાં આવશે.	પડતર	૩૧.૦૧.૧૯	નવા કનેક્શન	Jan-19	
૮૦	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૧	શ્રી જશુભાઈ આઇ.ગઢવી નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	રામાભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ, ભારતીય કિશાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ, આંત્રોલી, તા. કપડવંજ, જી. ખેડા.	આંત્રોલી ગામમાં વીજ નાણા લેવાની વ્યવસ્થા કરવા બાબત.	આંત્રોલી ગામમાં વીજ બિલના નાણા પોસ્ટ ઓફિસ મારફતે ઉઘરાવવામાં આવતા હતા જે સોફ્ટવેરની ખામીના કારણે બંધ કરવામાં આવેલ છે. જ્યાં સુધી આ ખામી દૂર ના થાય ત્યાં સુધી મીટર રીડિંગ કર્યા બાદ કોઈ એક દિવસ વીજ બિલના નાણા સ્વીકારવા એક માણસ મોકલી આપવાની સૂચનાનાયબ ઇજનેરશ્રી, કઠલાલ-૧ ને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ			રેવન્યુ/બીલ	
૮૧	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૨	શ્રી હિતેન્દ્ર એ.પંડયા નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩	સરપંચશ્રી, ગ્રામ પંચાયત કચેરી, ખડાલ, તા. કઠલાલ, જી. ખેડા	ખડાલ ગામે લાઇટ બિલની રકમ લેવા બાબત.	ગામમાં વીજ બિલના નાણા પોસ્ટ ઓફિસ મારફતે ઉઘરાવવામાં આવતા હતા જે સોફ્ટવેરની ખામીના કારણે બંધ કરવામાં આવેલ છે. જ્યાં સુધી આ ખામી દૂર ના થાય ત્યાં સુધી મીટર રીડિંગ કર્યા બાદ કોઈ એક દિવસ વીજ બિલના નાણા સ્વીકારવા એક માણસ મોકલી આપવાની સૂચનાનાયબ ઇજનેરશ્રી, કઠલાલ-૨ ને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ			રેવન્યુ/બીલ	
૮૨	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૨	શ્રી હિતેન્દ્ર એ.પંડયા નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩	કાળાભાઈ રઈજીભાઈ ડાભી, ધારાસભ્ય શ્રી, કપડવંજ વિધાનસભા, જી-૨, કેશવ કોમ્પ્લેક્સ, કઠલાલ-અમદાવાદ રોડ, કઠલાલ	મૂડેલ પાટીયાથી છીપડી પાટીયાની વચ્ચે સર્વિસ રોડ ઉપરથી પસાર થતી મુખ્ય વીજ લાઇનના વીજ તાર નમી ગયેલ છે. તેથી ગામે ત્યારે આકસ્મિક બનાવ બને તે પહેલા વીજ લાઇનના તાર યોગ્ય ઊંચાઈએ લેવડાવવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને જરૂરી મેન્ટેનન્સ કામ ટિન-૧૫ માં પૂર્ણ કરવા નાયબ ઇજનેરશ્રી, કઠલાલ-૨ ને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	સદર મેન્ટેનન્સ ની કામગીરી તા. ૨૦.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરી પ્રશ્ન નું નિરાકરણ કરેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૮૩	૦૬.૧૨.૨૦૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૨	શ્રી હિતેન્દ્ર એ.પંડયા નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩	કાળાભાઈ રઈજીભાઈ ડાભી, ધારાસભ્ય શ્રી, કપડવંજ વિધાનસભા, જી-૨, કેશવ કોમ્પ્લેક્સ, કઠલાલ-અમદાવાદ રોડ, કઠલાલ	છીપડી પાટીયા ડીપીમાં વીજ પાવરની ક્ષમતા ઓછી હોવાના કારણે નવા વીજ કનેક્શનની અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવતી નથી તેવી લોકોની ફરિયાદ છે. વીજળીના અભાવે લોકોને રોજબરોજના કામકાજમાં પડતી તકલીફોના નિવારણ માટે છીપડી પાટીયા વીજ પાવરની ક્ષમતામાં વધારો કરવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને જરૂરી સર્વે કરી કંપનીના નિયમ મુજબ જરૂરી દરખાસ્ત મોકલી આપવા નાયબ ઇજનેરશ્રી, કઠલાલ-૨ ને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત	Jan-19	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્ણન કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતો નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (ઇદ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૮૪	૦૬.૧૨.૨૦૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૨	શ્રી હિતેન્દ્ર એ. પંડયા નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩	કાળાભાઈ રઈજીભાઈ ડાભી, ધારાસભ્ય શ્રી, કપડવંજ વિધાનસભા, જી-૨, કેશવ કોમ્પ્લેક્સ, કઠલાલ-અમદાવાદ રોડ, કઠલાલ	કઠલાલ તાલુકા છીપીયલ મુકામે કહેલા વિસ્તારમાં ઘણા લાંબા સમયથી લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન છે તે હલ કરવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને જરૂરી સર્વે કરી કંપનીના નિયમ મુજબ જરૂરી દરખાસ્ત મોકલી આપવા નાયબ ઇજનેરશ્રી, કઠલાલ-૨ ને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19	
૮૫	૦૬.૧૨.૨૦૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૨	શ્રી હિતેન્દ્ર એ. પંડયા નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩	કાળાભાઈ રઈજીભાઈ ડાભી, ધારાસભ્ય શ્રી, કપડવંજ વિધાનસભા, જી-૨, કેશવ કોમ્પ્લેક્સ, કઠલાલ-અમદાવાદ રોડ, કઠલાલ	કઠલાલ તાલુકાનાં રતનપુર મુકામે ડાભી ભરતભાઈ દલપતભાઈને ઝૂપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને કરી કંપનીના નિયમ મુજબ વીજ જોડાણ આપવા નાયબ ઇજનેરશ્રી, કઠલાલ-૨ ને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	નવા કનેક્શન	Jan-19	
૮૬	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૨	શ્રી હિતેન્દ્ર એ. પંડયા નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩	કાળાભાઈ રઈજીભાઈ ડાભી, ધારાસભ્ય શ્રી, કપડવંજ વિધાનસભા, જી-૨, કેશવ કોમ્પ્લેક્સ, કઠલાલ-અમદાવાદ રોડ, કઠલાલ	કઠલાલ તાલુકાનાં કાણીએલ મુકામે ઝૂપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના હેઠળ મજીદુલ્લેહને ડુસેનમિયા બેલીમ અને સુઝારાબીબી નુ રમિયાને વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	સદર બંને અરજદારની ઝૂપડપટ્ટી યોજના હેઠળની કોઈ અરજી કઠલાલ-૨ પેટા વિભાગીય કચેરીએ નોંધાયેલ નથી તેમ છતાં ઝૂપડપટ્ટી યોજના હેઠળ અરજીની નોંધણી કરવા બાબતે સમજ આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ	
૮૭	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૧	શ્રી જયુ ભાઈ આઇ.ગઢવી નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	જોજુબેન ગગાજી મારવાડી, ૩૨૫૩, ઇન્ડિસ્તાનગર, કઠલાલ, તા. કઠલાલ, જી. ખેડા.	મીટરની ડિસ્કને બંધ થઈ જવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને ટિન-૦૨ માં મીટર બદલવા નાયબ ઇજનેરશ્રી, કઠલાલ-૧ ને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ	
૮૮	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	લિંબાસી	શ્રી એન.બી. ધનાલીયા નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૩૮૦	નૈનેશલાઈ પટેલ, મુ. અલિબા, તા. વસો, જી. ખેડા.	ખેતીવાડી જમીનમાં નાંબેલ લાઇન શિફ્ટ કરવાના એસ્ટીમેટ બૂ બમોટા આવવા બાબત.	સદર લાઇન શિફ્ટ કરવા માટેનું અંદાજપત્ર કંપનીના નિયમ મુજબ આપવામાં આવેલ છે જે બરાબર છે. તેમ છતાં નાયબ ઇજનેરશ્રી, લિંબાસીને ટિન-૦૩ માં રી-સર્વે કરવા સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	લાઇન શિફ્ટિંગ	નિકાલ	
૮૯	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૧	શ્રી જયુ ભાઈ આઇ.ગઢવી નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	કનુભાઈ ડાભી, પૂ. વંધારાસભ્યશ્રી, કઠલાલ વિધાનસભા, ૮૭ સિધ્ધી પાર્ક સોસાયટી, કઠલાલ-૩૮૭૬૩૦	નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણો માટે ટ્રાન્સફોર્મરની અછત થવા બાબત.	ઠાલમાં ૧૬ અને ૨૫ કેવીએના ટ્રાન્સફોર્મરની અછત ઊભી થયેલ છે જે ટૂંક સમયમાં નિવારી શકાય તેવી કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત	નિકાલ	
૯૦	૦૬.૧૨.૨૦૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૨	શ્રી હિતેન્દ્ર એ. પંડયા નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩	કનુભાઈ ડાભી, પૂ. વંધારાસભ્યશ્રી, કઠલાલ વિધાનસભા, ૮૭ સિધ્ધી પાર્ક સોસાયટી, કઠલાલ-૩૮૭૬૩૦	છીપીયલ ફીડર પર વારંવાર ટિપિંગ આવવા બાબત તેમજ સમારકામ કરવા બાબત તથા ઝાડની ડાળીઓ કપાવવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને ટિન-૧૦ માં જરૂરી સમારકામ પૂર્ણ કરી કરેલ કામગીરીનો અહેવાલ અત્રેની કચેરીએ આપવા નાયબ ઇજનેરશ્રી, કઠલાલ-૨ ને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	પડતર	૨૦.૧૨.૨૦૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18	
૯૧	૦૬.૧૨.૨૦૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	હલધરવાસ	શ્રી જી.એસ. દેસાઇ નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૩૯૫	કનુભાઈ ડાભી, પૂ. વંધારાસભ્યશ્રી, કઠલાલ વિધાનસભા, ૮૭ સિધ્ધી પાર્ક સોસાયટી, કઠલાલ-૩૮૭૬૩૦	મલાઇપુરાથી રામનગર વચ્ચે ૦૭ પોલના ગાળા તબેલાનો શેડ પરથી જાય છે જે કેબલ લાઇન કરી આપવા બાબત.	સદર રજુઆતના અનુસંધાને જરૂરી તપાસ કરી તથા વીજ અકસ્માતની શક્યતા/સંભાવના છે કે કેમ તે ચકાસી કંપનીના નિયમ મુજબ જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરશ્રી હલધરવાસને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19	
૯૨	૦૬.૧૨.૨૦૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૨	શ્રી હિતેન્દ્ર એ. પંડયા નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩	કનુભાઈ ડાભી, પૂ. વંધારાસભ્યશ્રી, કઠલાલ વિધાનસભા, ૮૭ સિધ્ધી પાર્ક સોસાયટી, કઠલાલ-૩૮૭૬૩૦	છીપીયલના લીમડી વિસ્તારમાં ટેપિંગ ડીઓ સ્વિચ આગળ રોડ પર લઈ જવા બાબત.	સદર બાબતે સર્વે કરી કંપનીના નિયમ મુજબ જરૂરી કાર્યવાહી કરવા નાયબ ઇજનેરશ્રી, કઠલાલ-૨ ને સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	પડતર	૦૬.૦૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19	
૯૩	૦૬.૧૨.૨૦૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કઠલાલ-૨	શ્રી હિતેન્દ્ર એ. પંડયા નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૨૧૩	કનુભાઈ ડાભી, પૂ. વંધારાસભ્યશ્રી, કઠલાલ વિધાનસભા, ૮૭ સિધ્ધી પાર્ક સોસાયટી, કઠલાલ-૩૮૭૬૩૦	૬૬ કેવી અચાલ સબસ્ટેશનને ઝડપથી ચાલુ કરવા બાબત.	સદર બાબત GETCO ના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે. તેમ છતાં સદર બાબતે GETCO કંપનીને પત્ર લખી સહકારમાં રહી સદર સબસ્ટેશન ઝડપથી ચાલુ કરવા જાણ કરવામાં આવશે.	પડતર	WORK ON THE PART OF GETCO	નવું SS/GETCO RELATED	WORK ON THE PART OF GETCO	
૯૪	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કપડવંજ ઈસ્ટ	શ્રી જી.એસ. પટેલ નાયબ ઇજનેર મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૪૪૫	હુકભાઈ ભોઇ, મુ. વડાલી, તા. કપડવંજ, જી. ખેડા	ગામતળ બહાર છૂટા છવાયા વિસ્તારમાં નવીન વીજ જોડાણ કે જે ૩૦ મીટરથી વધુ દૂર હોય તેને પણ ૨૪ કલાકની લાઇનમાંથી વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	કંપનીના નિયમ મુજબ ગામતળ બહાર ૩૦ મીટરના અંતર સુધી આવેલ પ્રસ્થાપનના વીજ જોડાણ જ્યોતિગામ ફીડર પરથી આપવામાં આવે છે. જ્યારે ૩૦ મીટરથી વધુ અંતર હોય તો તેવા વીજ જોડાણ ખેતીવાડી ફીડર પરથી સ્પેશિયલ ડિઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર મારફતે ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો પૂ. રો પાડવામાં આવે છે. તથા ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જા અને પેટ્રોલિયમ વિભાગ, ગાંધીનગર ના પરિપત્ર નંબર જીયુ વી/૨૦૧૬/૩૮૮૫/૬૧ તા. ૨૪.૦૧.૨૦૧૭ મુજબ નિયમ મુજબ સિમ વિસ્તારમાં છૂટા-છવાયા ધરવપરાશ માટે ના નવા વીજ-જોડાણ એજી ફિડર પરથી આવવામાં આવે છે. જેમાં ખેતીવાડી હેતુ માટે ૮ કલાક થી કેસ સપ્લાય તે એક ત્યાર બાદ બાકીના સમય માટે સ્પેશિયલ ડિઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા સિંગલ ફેસ સપ્લાય આપવામાં આવે છે આમ ધરવપરાશ માટે ૨૪ કલાક ૧ ફેસ વીજ-પુરવઠો પૂ. રો પાડવામાં આવે છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૯૫	૦૬.૧૨.૧૮	નડિયાદ	મહેમદાવાદ	કપડવંજ ઈસ્ટ	શ્રી જી.એસ.પટેલ નાયબ ઇજનેર, મો.નં ૯૯૨૫૨૦૮૪૪૫	હુકભાઈ ભોઇ, મુ. વડાલી, તા. કપડવંજ, જી. ખેડા	શિયાળાના સમયમાં ૩ ફેઝ પાવર સપ્લાય રાત્રિના સમયે આપવામાં આવે છે તેની જગ્યાએ દિવસે આપવા બાબત.	ખેતી વિષયક ફીડર પર ૩ ફેઝ વીજ સપ્લાય ગ્રુ પ પ્રમાણે નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે. જે પ્રમાણે ૦૭ દિવસ દિવસે અને ૦૭ દિવસ રાત્રે એમ વીજ સપ્લાય આપવામાં આવે છે જેમાં ફેરફાર થઈ શકે તેમ નથી.	ખેતી વિષયક ફીડર પર ૩ ફેઝ વીજ સપ્લાય ગ્રુ પ પ્રમાણે નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે. જે પ્રમાણે ૦૭ દિવસ દિવસે અને ૦૭ દિવસ રાત્રે એમ વીજ સપ્લાય આપવામાં આવે છે જેમાં ફેરફાર થઈ શકે તેમ નથી.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૯૬	૦૭.૧૨.૧૮	ગોધરા	ગોધરા	ગોધરા(પુર્વ)	શ્રી આર. વી. કટારા. ૯૯૨૫૨૦૮૨૯૭	શ્રી મન્સુરી યાસીન સુલેમાન પીંજારવાડા, રાજા હાઉસ ગોધરા	નવીન વીજજોડાણ લેવા બાબત	સદર અરજદારને નવીન વીજ જોડાણ મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવો રજૂ કરવા જણાવેલ છે પરંતુ તેઓએ તેમના નામના જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરેલ નથી. તેઓની પૂર્તતા થયે થી નામ ફેરફાર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર અરજદારને નવીન વીજ જોડાણ મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવો રજૂ કરવા જણાવેલ છે. પરંતુ તેઓએ તેમના નામના જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરેલ નથી. તેઓની પૂર્તતા થયે થી નામ ફેરફાર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/બીલ	નિકાલ
૯૭	૦૭.૧૨.૧૮	ગોધરા	ગોધરા	ગોધરા(પુર્વ)	શ્રી આર. વી. કટારા. ૯૯૨૫૨૦૮૨૯૭	બારિયા નરેન્દ્ર રમેશચંદ્ર યોગેશ્વર સોસાયટી ગોધરા	વીજ જોડાણમા નામ ફેરફાર કરવા બાબત	સદર વીજ ગ્રાહકના વીજ જોડાણમાં નામ ફેરફાર કરવા માટે જરૂરી ક્લેમ તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવો રજૂ કરવા માટેની યાદી ગોધરા પૂર્વ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા મોકલેલ છે. તેઓની પૂર્તતા થયે થી નામ ફેરફાર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર વીજ ગ્રાહકના વીજ જોડાણમાં નામ ફેરફાર કરવા માટે જરૂરી ક્લેમ તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવો રજૂ કરવા માટેની યાદી ગોધરા પૂર્વ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા મોકલેલ છે. તેઓની પૂર્તતા થયે થી નામ ફેરફાર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/બીલ	નિકાલ
૯૮	૦૭.૧૨.૧૮	ગોધરા	ગોધરા	ગોધરા(પશ્ચિમ)	શ્રી એસ. સી. તાવીયાડ. 9925208119	શ્રી અજીતસિંહ એસ ભાટી વિશ્વકર્મા ચોક ગોધરા	દ્રસ્ત બિલ્ડિંગ નું જૂનું મકાન પડી જવાથી વીજ મિટર ગુમ થવાથી તેની જગ્યાએ નવું વીજ મિટર મૂકવા બાબત	ગોધરા વિશ્વકર્મા ચોક સ્થિત વામનરાવ દ્રસ્તની બિલ્ડિંગ જૂનું હોવાથી સદર મકાન પડી જવાથી કાટમાળમાં જૂનું વીજ મિટર ગુમ થતાં તેની જગ્યાએ નવું વીજ મિટર મૂકી વીજ જોડાણ કાયદેસર કરવા બાબતે ગોધરા પશ્ચિમ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તેઓને રૂબરૂ તેમ જ લેખિતમાં તેઓને વીજ જોડાણનું વીજ મિટર ગુમ થવાની પોલિસ ફરિયાદ કરવા જણાવેલ તેમજ પોલિસ ફરિયાદની નકલ પશ્ચિમ પેટાવિભાગીય કચેરીમાં રજૂ કરવા જણાવેલ.	ગોધરા વિશ્વકર્મા ચોક સ્થિત વામનરાવ દ્રસ્તની બિલ્ડિંગ જૂનું હોવાથી સદર મકાન પડી જવાથી કાટમાળમાં જૂનું વીજ મિટર ગુમ થતાં તેની જગ્યાએ નવું વીજ મિટર મૂકી વીજ જોડાણ કાયદેસર કરવા બાબતે ગોધરા પશ્ચિમ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તેઓને રૂબરૂ તેમ જ લેખિતમાં તેઓને વીજ જોડાણનું વીજ મિટર ગુમ થવાની પોલિસ ફરિયાદ કરવા જણાવેલ તેમજ પોલિસ ફરિયાદની નકલ પશ્ચિમ પેટાવિભાગીય કચેરીમાં રજૂ કરવા જણાવેલ.	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૯૯	૦૭.૧૨.૧૮	ગોધરા	ગોધરા	ગોધરા(પશ્ચિમ)	શ્રી એસ. સી. તાવીયાડ. 9925૨૦૮૧૧૭	પ્રમુખશ્રી ઇંડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી ગોધરા	ઇંડિયન રેડક્રોસ બ્લડ બેન્ક સોસાયટી ના મકાન માં વધારાનો વીજ જોડાણ આપવા બાબત	ઇંડિયન રેડક્રોસ બ્લડ બેન્ક સોસાયટી ના મકાન માં વધારાનો વીજ જોડાણ આપવા બાબતે ગોધરા પશ્ચિમ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા જરૂરી એ-૧ ફોર્મ તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવો તેમજ રજિસ્ટ્રેશન ફી ભરી નોંધણી કરવાની રહેશે. તેમજ સદર અરજી પૂર્ણ થયે થી જરૂરી મોજણીનું કાર્ય કરી જરૂરી અંદાજપત્ર આપવામાં આવશે.	ઇંડિયન રેડક્રોસ બ્લડ બેન્ક સોસાયટી ના મકાન માં વધારાનો વીજ જોડાણ આપવા બાબતે ગોધરા પશ્ચિમ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા જરૂરી એ-૧ ફોર્મ તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવો તેમજ રજિસ્ટ્રેશન ફી ભરી નોંધણી કરવાની રહેશે. તેમજ સદર અરજી પૂર્ણ થયે થી જરૂરી મોજણીનું કાર્ય કરી જરૂરી અંદાજપત્ર આપવામાં આવશે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ
૧૦૦	૦૭.૧૨.૧૮	ગોધરા	ગોધરા	ગોધરા(ગ્રામ્ય)	શ્રી ટી. સી. વ્યાસ. ૯૯૨૫૨૦૮૧૧૩	શ્રી અરવિંદસિંહ બી પરમાર યોગેશ્વર નગર ગોધરા	૧. કેવડીયા સ્ટેન્ડ થી વડેલાવ સુધીની લાઇન નું સમારકામ કરવા બાબત	૧).સદર વિજલાઇન વાવડી(agm) ફિડરની છે જેની લંબાઈ આશરે ૧.૫ કિ.મી. માં છે.જેના સરકામમાં કુલ ૪(ચાર) થાભલા ચોમાસા ના કારણે નમી ગયા છે જેને સીધા કરવા પડે તેમ છે તથા જરૂરી ટ્રીકટિંગવેલા કાઢવાનું કામ છે.સદર કામગીરી ટિન -૧૫માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	૧).સદર વિજલાઇન વાવડી(agm) ફિડરની છે જેની લંબાઈ આશરે ૧.૫ કિ.મી. માં છે.જેના સરકામમાં કુલ ૪(ચાર) થાભલા ચોમાસા ના કારણે નમી ગયા છે જેને સીધા કરવા પડે તેમ છે તથા જરૂરી ટ્રીકટિંગવેલા કાઢવાનું કામ છે.સદર કામગીરી ૧૨.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ કરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18
૧૦૧	૦૭.૧૨.૧૮	ગોધરા	ગોધરા	ગોધરા(ગ્રામ્ય)	શ્રી ટી. સી. વ્યાસ. ૯૯૨૫૨૦૮૧૧૩	શ્રી અરવિંદસિંહ બી પરમાર યોગેશ્વર નગર ગોધરા	૨. કેવડીયા સ્ટેન્ડ ફળિયા માં લો વોલ્ટેજ ની ફરિયાદ દુર કરવા બાબત	૨). વડેલાવ ગામે કેવડીયા સ્ટેન્ડ ફળિયામાં લો વોલ્ટેજની ફરિયાદના અનુસંધાને જરૂરી મોજણીનું કાર્યકરેલ છે તેમાં એલ.ટી. લાઇન લાંબી હોવાના કારણે લો વોલ્ટેજ રહે છે. સદર સર્કિટ પર કુલ ૧૩૫ વીજ જોડાણ આવેલ છે. સદર ફરીયાદના અનુસંધાને સિસ્ટમ ઇંપ્રુવમેન્ટ યોજના હેઠળ ૨૫ કેવીએ ના ૨ ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવાનું આયોજન કરેલ છે તેનો અંદાજિત ખર્ચ રૂ. ૫૫૦૬૪૦/- થાય છે. સદર દરખાસ્તની જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી ટિન-૩૦ માં સદર કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે		પડતર	૦૭.૦૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૧૦૨	૦૭.૧૨.૧૮	ગોધરા	ગોધરા	ગોધરા(ગ્રામ્ય)	શ્રી ટી. સી. વ્યાસ. ૯૯૨૫૨૦૮૧૧૩	શ્રી અરવિંદસિંહ બી પરમાર યોગેશ્વર નગર ગોધરા	૩. કોટડા, ચંચોપા અને એરંડી તથા આજુબાજુ ના ગામોને ગોધરા ખાતે જોડાણ કરવા બાબત	૩). ગોધરા તાલુકાના એરંડી ચંચોપા અને કોટડા તથા આજુબાજુના ગામો ગોધરાથી અંદાજે ૧૦ થી ૧૫ કી.મી. ના એરિયામાં છે. આ ગામોના કુલ ૨૦૩૪/- ગ્રાહકો છે. સદર ગામોનો વહીવટ તેમજ એચટીએલટી લાઇનનું સમારકામ સંતરોડ પેટા વિભાગીય કચેરીએથી થાય છે.		નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૦૩	૦૭.૧૨.૧૮	ગોધરા	ગોધરા	ગોધરા(ગ્રામ્ય)	શ્રી ટી. સી. વ્યાસ. ૯૯૨૫૨૦૮૧૧૩	શ્રી લાલાભાઈ સોની દડી કોલોની ગોધરા	દડી કોલોની માં નવી ડીપી નાખવા બાબત	ગોધરા શહેરના દડી કોલોનીના વીજ ગ્રાહકોને પુષ્ક એપાર્ટમેન્ટ વાળા ૧૦૦ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર પરથી વીજ પ્રવાહ આપવામાં આવે છે. તેમાં કુલ ૭૯ વીજ જોડાણ આપેલ છે. આ ટ્રાન્સફોર્મરનું સમારકામ તા ૨૭.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. સદર એલ.ટી. લાઇનના જૂના વાયરો બદલીને કેબલિંગ કરવાનું તેમજ નવા થાંભલા નાખવાનું જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવેલ છે તેમાં કુલ ૦૬ થાંભલા તેમજ આશરે ૪૫૦ મી. એલ.ટી. એબી કેબલ નાખવાનું કામ પ્રગતિમાં છે. સદર કામ દિન ૦૭ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	ગોધરા શહેરના દડી કોલોનીના વીજ ગ્રાહકોને પુષ્ક એપાર્ટમેન્ટ વાળા ૧૦૦ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર પરથી વીજ પ્રવાહ આપવામાં આવે છે. તેમાં કુલ ૭૯ વીજ જોડાણ આપેલ છે. આ ટ્રાન્સફોર્મરનું સમારકામ તા ૨૭.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. સદર એલ.ટી. લાઇનના જૂના વાયરો બદલીને કેબલિંગ કરવાનું તેમજ નવા થાંભલા નાખવાનું જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવેલ છે તેમાં કુલ ૦૬ થાંભલા તેમજ આશરે ૪૫૦ મી. એલ.ટી. એબી કેબલ નાખવાનું કામગીરી તા.૧૦.૧૨.૨૦૧૮ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૧૦૪	૦૭.૧૨.૧૮	ગોધરા	ગોધરા	કાકણપૂર	શ્રી એમ. ડી. સોલંકી ૯૯૨૫૨૦૮૩૭૩	શ્રી પ્રવીણભાઈ લલ્લુભાઈ ભોઈ મુ પોસ્ટ : કાકણપૂર તા ગોધરા	ગામ: કાકણપૂર ના તળાવ ફળીયામાં વારંવાર વીજપ્રવાહ માં વધઘટ થવાના કારણે વીજ ઉપકરણો નુ કસાન અંગેનું વળતર આપવા બાબતે વધુ માં જણાવવાનું કે આપના વીજ સ્થાપન પરની યકાસણી કરતાં ઇએલસીબી આપના તરફથી લગાવેલ નથી તેમજ વીજ મિટરથી તમારી લોડ સાઇડે કોઈ ફ્યૂ સ મારેલ નથી તેમજ વાયરિંગ સાંધાવાળું કરેલ છે તેમજ અર્થીંગ પણ કરેલ નથી આ ફળીયામાં આપના સિવાય બીજા વીજ ગ્રાહકોની વીજ ઉપકરણોની બળી જવાની કોઈ ફરિયાદ કાકણપૂર પેટા વિભાગીય કચેરીને મળેલ નથી. અરજદારને જ્યાંથી વીજ પ્રવાહ આપવામાં આવે છે તેની વીજ લાઇન નું સમારકામ દિન -૩ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે	ગામ: કાકણપૂર ના તળાવ ફળીયામાં તપાસ કરતાં કોઈ પણ વીજ ગ્રાહકોની વીજ ઉપકરણોની બળી જવાની કોઈ ફરિયાદ કાકણપૂર પેટા વિભાગીય કચેરીને મળેલ નથી. તેમ છતાં સદર વિસ્તારમાં વીજ પુરવઠો પૂરે પડતાં ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ની હયાત ઓવરહેડ એલ ટી એ બી કેબલને બદલી ને નવીન એ બી કેબલ લગાવેલ છે. તેમજ હયાત ઓવર હેડ ઓપન લાઇન ના વાયર ને પણ એ બી કેબલ માં તાંત્રિક મંજૂરી નંબર KKR/7/5130 DTD.07.12.બદલી દેવામાં આવેલ છે. આમ સદર કામગીરી તા. ૧૦.૧૨.૨૦૧૮ કરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતીનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૦૫	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	છોટાઉદેપુર	શ્રી એમ ડી વસૈયા, નાયબ ઇજનેર છોટા ઉદેપુર પે વિ.ક.	શિરાજખાન લાલખાન પઠાણ	એકલબારા ગામે ખેતર માં આવેલ ઘર વપરાશ ના વીજજોડાણ માં જેજીવાય પર થી ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો આપવા બાબત	એકલબારા ગામે ખેતર માં આવેલ ઘર વપરાશ ના વીજજોડાણમાં હાલ ખેતીવાડી ફિડર પર થી ૩ ફેઝ પુરવઠો ૮ કલાક અને સિંગલ ફેઝ પુરવઠો ૨૪ કલાક મળે છે .	હાલ માં એમજીવીસીએલ ના સર્ક્યુલર નં:MGVCL/ટી/652 DT: 06.03.2017 મુજબ તેમજ ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જા અને પેટ્રોલિયમ વિભાગ, ગાંધીનગર ના પરિપત્ર નંબર જીયુ વી/૨૦૧૬/૩૮૮૫/૬૧ તા. ૨૪.૦૧.૨૦૧૭ મુજબ સિમ વિસ્તાર માં છૂટા-છવાયા ધરવપરાશ માટે ના નવા વીજ-જોડાણ એજ ફિડર પરથી આવવામાં આવે છે જેમાં ખેતીવાડી હેતુ માટે ૮ કલાક થી ફેસ સપ્લાય તે એક ત્યાર બાદ બાકીના સમય માટે સ્પેશિયલ ડિઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા સિંગલ ફેસ સપ્લાય આપવામાં આવે છે આમ ધર વપરાશ માટે 24 કલાક 1 ફેસ વીજ-પુરવઠો પૂ રો પાડવામાં આવે છે.	નિકાલ	નીકાલ	નવા ફીડર/ફીડર બદલવું	
૧૦૬	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	છોટાઉદેપુર	શ્રી એમ ડી વસૈયા, નાયબ ઇજનેર છોટા ઉદેપુર પે વિ.ક.	રાજુભાઇ કે બારિયા	છોટાઉદેપુર સબ ડિવિઝન ખાતે વધારાની કેશ બારી ચાલુ કરી આપવા બાબત	જ્યારે સબ ડિવિઝન ખાતે નાણાં ભરનાર ની ભીડ હોય ત્યારે ડેપ્યુટી ઇજનેર દ્વારા બીજી કેશ બારી ચાલુ કરવામાં આવે છે.		નિકાલ	નીકાલ	રેવન્યુ/ બીલ	
૧૦૭	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	છોટાઉદેપુર	શ્રી એમ ડી વસૈયા, નાયબ ઇજનેર છોટા ઉદેપુર પે વિ.ક.	તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી નંદાબેન નિલેષભાઈ રાઠવા	કુદીર જ્યોત યોજના માં વીજ જોડાણ આપવા બાબત	પ્રયોજન અધિકારી ની મંજૂરી મળ્યા અને જરૂરી દસ્તાવેજ મળ્યા ના બાદ અગ્રતાકમ મુજબ વીજ જોડાણ આપી દેવા માં આવશે.		નિકાલ	નીકાલ	નવા કનેક્શન	
૧૦૮	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	છોટાઉદેપુર	શ્રી એમ ડી વસૈયા, નાયબ ઇજનેર છોટા ઉદેપુર પે વિ.ક.	યુ નુષ ભાઈ લુંગી	છોટાઉદેપુર સબ ડિવિઝન ખાતે વધારાનો લાઇન સ્ટાફ આપવા બાબત.	છોટાઉદેપુર ખાતે મંજૂર મહેકમ મુજબ સ્ટાફ ની ફાળવણી કરેલ છે		નિકાલ	નીકાલ	એચ આર	
૧૦૯	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	છોટાઉદેપુર	શ્રી એમ ડી વસૈયા, નાયબ ઇજનેર છોટા ઉદેપુર પે વિ.ક.	શ્રી મિરા મિનરલ્સ, લક્ષ્મિસ મિનરલ્સ, તિરુપતિ મિનરલ્સ(પ્રવીણચંદ્ર નગીનદાસ શાહ) અલીફ માઈક્રોન(ખોજમ ભાઈ મીઠાવાલા)	વધારે સિક્ચોરિટી ડિપોઝિટ ભરપાઈ કરવા બાબત	GERC ના નોટિફિકેશન નંબર ૩/૧૫ ના કલોજ નંબર ૪.૯ મુજબ તેમજ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર એલટીએમડી વીજ જોડાણ માટે વધારાની ભરપાઈ કરવાની થતી સિક્ચોરિટી ડિપોઝિટ ભરપાઈ કરવા માટે જણાવેલ છે જે યોગ્ય છે		નિકાલ	નીકાલ	જનરલ Misc.	
૧૧૦	૧૧.૧૨.૨૦૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	છોટાઉદેપુર	શ્રી એમ ડી વસૈયા, નાયબ ઇજનેર છોટા ઉદેપુર પે વિ.ક.	ધારાસભ્ય શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવા	કાટગોઈ ગામે ધર વપરાશ પર ની લાઇન ખસેડવા બાબત	લાઇન નું સર્વે કરી જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવી અંદાજપત્ર ભર્યાબાદ ધર પર વીજ લાઇન ખસેડી આપવામાં આવશે.		પડતર	૨૭.૧૨.૧૮	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન /અન્ડર ગાઉડ	Dec-18
૧૧૧	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	પાવીજેતપુર	શ્રી ડી કે રાઠવા, નાયબ ઇજનેર પાવી જેતપુર પે વિ.ક.	ધારાસભ્ય શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવા	સુસ્કાલ ગામે ગામતલ બહાર આવેલ ધર વપરાશ ના વીજ જોડાણ પર જેજીવાય ફિડર પર થી વીજ પુરવઠો આપવા બાબત	હાલ સુસ્કાલ ગામે ગામતલ બહાર આવેલ ધર વપરાશ ના વીજ જોડાણ ખેતીવાડી ફિડર પર થી એસડીટી ટ્રાન્સફોર્મર મૂ કી રજ ૮ કલાક વીજ પુરવઠો પૂ રો પાડવામાં આવે છે		નિકાલ	નિકાલ	નવા ફીડર/ફીડર બદલવું	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૧૨	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	કવાંટ	શ્રી એમ સી પારગી, નાયબ ઇજનેર કવાંટ પે વિ.ક.	ધારાસભ્ય શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવા	ઝડૂલી ગામે કુટીર જ્યોત યોજના માં વીજ જોડાણ આપવા બાબત	પ્રયોજન અધિકારી ની મંજૂરી મળ્યા અને જરૂરી દસ્તાવેજ મળ્યા ના બાદ અગ્રતાક્રમ મુજબ વીજ જોડાણ આપી દેવા માં આવશે.		નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૧૧૩	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	છોટાઉદેપુર	શ્રી એમ ડી વસૈયા, નાયબ ઇજનેર છોટા ઉદેપુર પે વિ.ક.	ધારાસભ્ય શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવા	છોટાઉદેપુર,કવાંટ,પાવીજેતપુર સબ ડિવિઝન ખાતે વધારાનો ત્રીજું વ્હીકલ આપવા બાબત	છોટાઉદેપુર,કવાંટ,પાવીજેતપુર સબ ડિવિઝન ખાતે એક ક્લોઝ બોડી જીપ અને એક લેડરવાન મેન્ટેનન્સ માટે ફાળવેલ છે.		નિકાલ	નિકાલ	એચ આર	
૧૧૪	૧૧.૧૨.૨૦૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	છોટાઉદેપુર	શ્રી એમ ડી વસૈયા, નાયબ ઇજનેર છોટા ઉદેપુર પે વિ.ક.	ધારાસભ્ય શ્રી મોહનસિંહ રાઠવા	કુટીર જ્યોત યોજના માં મંજૂર થયેલા વીજ જોડાણ તાત્કાલિક આપવા બાબત	પ્રયોજન અધિકારી ની મંજૂરી મળ્યા અને જરૂરી દસ્તાવેજ મળ્યા ના બાદ અગ્રતાક્રમ મુજબ વીજ જોડાણ આપી દેવા માં આવશે.		પડતર	૨૭.૧૨.૧૮	નવા કનેક્શન	Dec-18
૧૧૫	૧૧.૧૨.૨૦૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	છોટાઉદેપુર	શ્રી એમ ડી વસૈયા, નાયબ ઇજનેર છોટા ઉદેપુર પે વિ.ક.	ધારાસભ્ય શ્રી મોહનસિંહ રાઠવા	છોટાઉદેપુર તાલુકાનાં મોટી સાધલી ગામમાં યચેર ફળિયામાં નવીન ટીસી બેસાડવા બાબત	ગામના યચેર ફળિયામાં જરૂરી સર્વે કરી જો તાંત્રિક રીતે શક્ય હશે તો મંજૂરી મેળવી નવા ટીસી માટેની કામગિરિ પૂર્ણ કરવામાં આવશે		પડતર	૨૭.૧૨.૧૮	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત	Dec-18
૧૧૬	૧૧.૧૨.૨૦૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	બોડેલી	છોટાઉદેપુર	શ્રી એમ ડી વસૈયા, નાયબ ઇજનેર છોટા ઉદેપુર પે વિ.ક.	ધારાસભ્ય શ્રી મોહનસિંહ રાઠવા	છોટાઉદેપુર તાલુકાનાં ડોલરિયા ગામમાં અર્જુન ફળિયામાં અને રાણીખેડા ગામમાં અલગ ટીસી બેસાડવા બાબત	ડોલરિયા અને રાણીખેડા ગામ નો જરૂરી સર્વે કરી જો તાંત્રિક રીતે શક્ય હશે તો મંજૂરી મેળવી નવા ટીસી માટેની કામગિરિ પૂર્ણ કરવામાં આવશે		પડતર	૨૭.૧૨.૧૮	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત	Dec-18
૧૧૭	૧૧.૧૨.૧૮	આણંદ	બોરસદ	આંકલાવ	શ્રી. એ.આર.પટેલ ના.ઇ. આંકલાવ પે.વિ.કચેરી મો.૯૯૨૫૨ ૧૪૭૭૪	નરેન્દ્રસિંહ રાવજીભા સોલંકી ખડોલ(હ) સરપંચ શ્રી	સૌભાગ્ય યોજના હેઠળ કરેલ અરજીઓને ઝૂપડપટ્ટી યોજના હેઠળ નવીન વિજ જોડાણ આપવા બાબત...	સૌભાગ્ય યોજના હેઠળ કરેલ અરજીઓમાં ખૂટતા દસ્તાવેજી પુરાવા તથા ટીડીઓનો ભલામણ પત્ર રજૂ કરવા જણાવેલ છે. તથા ત્યાર બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે		નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૧૧૮	૧૧.૧૨.૧૮	આણંદ	બોરસદ	આંકલાવ	શ્રી. એ.આર.પટેલ ના.ઇ. આંકલાવ પે.વિ.કચેરી મો.૯૯૨૫૨ ૧૪૭૭૪	નરેન્દ્રસિંહ રાવજીભા સોલંકી ખડોલ(હ) સરપંચ શ્રી	સિંગલ ફેજ નવિન વારીગૃહ વિજ જોડાણ અંગે..	સદર બાબતે પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે જરૂરી દાસ્તાવેજી પુરાવા સાથે અરજી કર્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૧૧૯	૧૧.૧૨.૧૮	આણંદ	બોરસદ	આંકલાવ	શ્રી. એ.આર.પટેલ ના.ઇ. આંકલાવ પે.વિ.કચેરી મો.૯૯૨૫૨ ૧૪૭૭૪	નરેન્દ્રસિંહ રાવજીભા સોલંકી ખડોલ(હ) સરપંચ શ્રી	ખડોલ (હ) રોહિતવાસ ખાતે એલ.ટી લાઇનનું સમારકામ કરવા બાબત	સદર બાબતે સ્થળ તપાસ કરી જરૂરી એલ.ટી લાઇનનું સમારકામ ટિન- ૧૫ માં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન કરેલ છે.		પડતર	૨૭.૧૨.૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18
૧૨૦	૧૧.૧૨.૧૮	આણંદ	બોરસદ	રાસ	શ્રી જે.વી.પી.પટેલ જી.ઇ. રાસ પે.વિ.કચેરી મો.૯૯૨૫૨ ૧૫૧૧૧	કાન્તિભાઈ પર્યોતમભાઈ પટેલ રાસ	ખેતી વિષયક વિજ જોડાણની નોંધણી તા. મે. ૨૦૧૮ સદર વિજ જોડાણ સત્વરે આપવા બાબત.....	સરકારશ્રીના લક્ષ્યાંક મુજબ હાલ માર્ચ ૨૦૧૮ સુધી નોંધણી થયેલ વિજ જોડાણ અરજીઓને અગ્રતાક્રમે વિજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. માર્ચ ૨૦૧૮ પછીની અરજીઓ, ની કાર્યવાહી લક્ષ્યાંક મળ્યા બાદ હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૨૧	૧૧.૧૨.૧૮	આણંદ	બોરસદ	બોરસદ શહેર	શ્રી એસ.એન.મલેક ના. ઇ. બોરસદ શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૫	કિરણ એ શાહ (બોરસદ)	ગ્રાહક ની રજુઆત મુજબ રોકડ થી ખરીદેલ led બલ્બ ના રૂપિયા એડવાન્સ ભરેલ હોવા છતા ગ્રાહક નંબર ૦૪૫૦૧/૦૧૦૦૦/૪ વાળા બિલ માથી કાપવા બાબત તેમજ અર્થીંગ વાયર ઘણા સમય થી ન જોડવા બાબત.	ગ્રાહક ના ઉજાલા બલ્બ ના પેમેંટ બાબતે તેઓને અરજી અનુસંધાને સબ-ડિવિઝન દ્વારા E-parja utility billing system માં entry કરીને ઇ.એમ.આઇ બંધ કરી દીધેલ છે તેમજ લાઇટબિલ માં કપાયેલ ૧૪૦/- રૂપિયા હવે પછીના બિલમાં મજરે મળે તે કાર્યવાહી ચાલુ છે અર્થીંગ બાબતે સ્થળ તપાસ કરતાં અગાઉ વીજ સ્થાપન પર અર્થીંગ કરવામાં આવેલ હનું પરંતુ મીટર તથા બોક્સ સિફ્ટ કરવાના કારણે અર્થીંગ સિફ્ટ કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થયેલ હોઈ સબ-ડિવિઝન દ્વારા તારીખ ૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ વિજમીટર પેટી સાથે અર્થીંગ વાયર જોડવાની કાર્યવાહી પુર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/બીલ	
૧૨૨	૧૧.૧૨.૧૮	આણંદ	બોરસદ	બોરસદ ગ્રામ્ય	શ્રી એમ. યુ. સોલંકી ના. ઇ. બોરસદ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૪	હસમુખભાઈ છગનભાઈ પટેલ (સંતોકપુરા)	ગ્રાહક ની રજુઆત મુજબ ગ્રાહક નંબર ૦૪૬૫૯/૦૦૫૨૫/૯ વાળા વીજ કનેક્શન (તમાકુની ખરી) માં લો-વોલ્ટેજ પ્રોબ્લેમ હોવા બાબત.	ગ્રાહકને સંતોકપુરા ગામની ૧૦૦ કેવીએ ની વિલેજ ટીસી માથી LT ABC દ્વારા વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. સબ-ડિવિઝન દ્વારા DDUGJY-SI યોજના અંતર્ગત જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી 6704/07.12.18 થી ટ્રાન્સફોર્મર ના લોડ વિભાજન કરી નવું 63KVA નું ટ્રાન્સફોર્મર મુકવામાટે ખર્ચ રૂપિયા ૧૫૧૬૮૧/- નું મંજૂર કરી દીધેલ છે તથા સદર કામ ૩૦ દિવસ ની સમય મર્યાદામાં કરી દેવાનું આયોજન છે જેથી ગ્રાહકને પુરતા પ્રમાણ મા વીજ પુરવઠો મળશે		પડતર	૧૧.૦૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાં નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કોઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૨૩	૧૧.૧૨.૨૦૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	કરજણ-૧	શ્રી પી.એમ.પાટીલ. મો:૯૯૦૯૯૩૪૬૮૯	શ્રી વિપુલભાઈ પટેલ ગામ-કંડારી, તા:-કરજણ મો:-૯૪૨૭૦૩૩૭૨૭	ગણપતપુરા AG ફીડરમાં વાયર ખુલા છે ત્રણ પોલ તુટી ગયેલ છે	સદર ૧૧ કેવી. ધનોરા એજી. ફીડરનું ટ્રાન્સફોર્મર સ્ટ્રક્ચર સીધું કરી અને ઢીલા વાયરો ખેંચીને લાઇન બરાબર કરવા ની કામગીરી તારીખ ૨૫.૧૨.૨૦૧૮ સુધીમાં નિકાલ કરવાનું આયોજન છે	પડતર	૨૫.૧૨.૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18	
૧૨૪	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	કરજણ-૧	શ્રી પી.એમ.પાટીલ. મો:૯૯૦૯૯૩૪૬૮૯	શ્રી ભરતભાઈ મણીભાઈ પટેલ ગામ:-મેથી, તા:-કરજણ ૬૩૫૧૫૮૨૩૪૩	એજી નું ૩ Phase મિટર બળી જવા બાબત પ્રશ્ન ની તારીખ : ૨૭.૧૧.૧૮	BMC ચાર્જ ભરી મીટર તારીખ : ૨૭.૧૧.૧૮ ના રોજ બદલેલ છે	નિકાલ			મીટર બાબત	
૧૨૫	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	કરજણ-૧	શ્રી પી.એમ.પાટીલ. મો:૯૯૦૯૯૩૪૬૮૯	શ્રી અક્ષયભાઈ આર્દ. પટેલ (ધારા સભ્ય શ્રી) તા. કરજણ-શિનોર	ખેતીવાડી વીજ લાઇનના પોલ સીધા કરવા, ઢીલા ગાળા ખેંચવા, ઝડ કાપવા તેમજ લાઇનનું નિયમિત સમારકામ માટે અલગ થી મીની મેઇન ટેનન્સ ગેંગ ફાળવવી. પ્રશ્નની તારીખ. ૭.૧૨.૨૦૧૮	મીની મેઇનન્સ ગેંગની ફાળવણી માટે અત્રેની કચેરીએ થી દરખાસ્ત તૈયાર કરી વડી કચેરીએ મોકલવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ		નીતિ વિષયક		
૧૨૬	૧૧.૧૨.૨૦૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	શ્રી ગિરીશભાઈ રામજીભાઈ પટેલ ગામ:-કાયાવરોહણ,	મેઇન્ટેનન્સ કામ કરવા માટે. ઉનાળામાં વોલ્ટેજ લો આવે છે. કાયાવરોહણ ગામની લાઇટ જાય છે.	સદર સમારકામ/મેઇનન્સ ની કામગીરી તારીખ ૩૦.૧૨.૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને લો વોલ્ટેજ માટે જરૂરી સ્થળ મોજણી કરી જો જરૂર જણાશે તો સક્ષમ અધિકારીની તાંત્રિક મંજૂરી તા ૩૦.૧૨.૨૦૧૮ સુધીમાં લઈ જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	પડતર	૩૦.૧૨.૨૦૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18	
૧૨૭	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	શ્રી દિલીપભાઈ શનુભાઈ પંચાલ ગામ:- મેનપુરા ,તા:- ડભોઇ ૮૧૪૦૩૪૭૮૭૪	ખેતરમાંથી પસાર થતી ૧૧ કે.વી. લાઇન નીચી આવી જવાથી લાઇન ખેંચવા અને નવો થાંભલો નાખી આપવા બાબત	૧ પોલ ઊભો કરેલ છે અને ૩ ગાળાની લાઇન ખેંચેલ છે	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ		
૧૨૮	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	શ્રી એચ કે જાડેજા ગામ:- કારવણ ,તા:- ડભોઇ	જીયાતલાવડી એગ્રીકલ્ચર લાઇન પર પોલ નમી જવાથી પોલ સીધા કરવા બાબત	૬ પોલ ઊભા કરેલ છે અને ૭ ગાળાની લાઇન ખેંચેલ છે	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ		
૧૨૯	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	શ્રી રણછોડભાઈ પટેલ ગામ:- વરણમાં ,તા:- વડોદરા ૯૪૦૮૬૩૧૨૦૫	વરણમાં ગામ ખાતે ખેતરમાંથી પસાર થતી વિજલાઇનના તાર નીચા આવી જવા બાબત	ગાળોની લંબાઈ વધારે હોવાથી ૧ પોલ ઊભો કરેલ છે	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ		
૧૩૦	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	શ્રી જશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ ગામ:- વરણમાં ,તા:- વડોદરા ૯૯૨૫૩૯૯૯૮૮	ખેતરમાં થાંભલા પડી જવાથી નવા થાંભલા નાખી આપવા તેમજ બળી ગયેલ કેબલ નાખી આપવા બાબત	૨ પોલ ઊભા કર્યાં ૧ પોલ સીધો કર્યો ૪ ગાળાની લાઇન ખેંચેલ છે	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ		
૧૩૧	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	શ્રી આશિષ કો ઓપ. હાઉસિંગ સોસાયટી ગામ:- પોર તા:-વડોદરા ૭૩૮૩૨૮૬૨૧૦	વીજ પોલ જજરિત હાલતમાં હોય બદલવા બાબત	જજરિત પોલને બદલે નવો પોલ નાખેલ છે	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ		
૧૩૨	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	શ્રી શાંતિલાલ ચંદુભાઈ પઢિયાર ગામ:- વડેલા તા:-વડોદરા ૯૯૦૪૫૧૧૭૬૦	લાઇટના થાંભલા હટાવવા બાબત	સદર રજુઆતના અનુ સંધાને અરજદારને થાંભલા હટાવવા માટે/ લાઇન શિફ્ટ કરવામાટે જરૂરી નોંધણી ફી ભરપાઇ કરવા માટે પત્ર લખેલ છે.જે નોંધણી ફી ભરપાઈ થયા બાદ સ્થળ મોજણી કરી અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયા બાદ થાંભલા ખસેડવાની કામગીરી હથ ધરવામાં આવશે.	નિકાલ		શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉડ		

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમસ્યાઓ દર્શાવેલા તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૩૩	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	શ્રી ભાવનાબેન પરેશભાઈ પટેલ ગામ:- રૂંવાદ તા:-વડોદરા	રૂંવાદ ગામે એગ્રીકલ્ચર લાઇનનું સમારકામ કરવા તેમજ જર્જરિત થઈ ગયેલ થાંભલા નવા નાખવા બાબત	૧ પોલ સીધો કરેલ છે અને ૨ ગાળાની લાઇન ખેંચેલ છે		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૩૪	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	શ્રી યોગેશભાઈ માથુ રભાઇ પટેલ ગામ:- રૂંવાદ તા:-વડોદરા	ખેતરમાથી પસાર થતી વિજલાઇનના તાર નીચા આવી જવાથી તાર ખેંચવા બાબત તેમજ નમી ગયેલ પોલ સીધા કરવા બાબત	નમી ગયેલ પોલ સીધો કરેલ છે અને ૨ ગાળાની લાઇન ખેંચેલ છે		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૩૫	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	શ્રી વિજયભાઈ શનભાઈ પટેલ ગામ:- રૂંવાદ તા:-વડોદરા	ખેતરમાથી પસાર થતી વિજલાઇનના નમી ગયેલ પોલ સીધા કરવા બાબત	નમી ગયેલ પોલ સીધો કરેલ છે		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૩૬	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	કાંતિભાઈ જસજીભાઈ પટેલ ગામ : રમણગામડી તા.વડોદરા ૭૬૯૮૯૨૭૫૧૫	એગ્રીકલ્ચર લાઇનનો નમી ગયેલ પોલ સીધા કરવા બાબત	નમી ગયેલ પોલ સીધો કરેલ છે		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૩૭	૧૧.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	જાંબુવા	જાંબુવા	શ્રી એન એન પરમાર, મો. ૯૯૨૫૨૦૮૬૧૮	દેવજીભાઈ કૃતેસિંગ પાટણવાડિયા ગામ : કૃતેપુરા તા-વડોદરા ૯૯૦૯૭૪૭૨૯૮	૧૧ કે.વી. સુંદરપુરા જેજીવાચના ખુલ્લા વાયરને બદલે ૧૧ કેવી કેબલ નાખવા બાબત	સદર ગ્રાહકને રૂબરૂ મળી લાઇન શિફ્ટિંગ અંગે સમજાવેલ છે		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૩૮	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	ડાકોર	શ્રી જી જે કાપડિઆ, ૯૯૨૫૨૧૩૩૧૩	મહેશભાઈ બી પરમાર, અજુપુરા	ઝૂપડપટ્ટી યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત	સદર કનેક્શન ૨ દિવસ માં આપી દેવામાં આવશે.	થાંભલા ઊભા થઈ ગયેલ છે. અને બાકી રહેલ વાયર ખેંચી કનેક્શન તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ આપી દેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ
૧૩૯	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	ઠાસરા	શ્રી એ એસ ચૌધરી, ૯૯૨૫૨૦૮૩૪૧	અરિહંત કેબેક ઇંડસ્ટ્રી, ઠાસરા	વારંવાર લાઇન ઉપર ત્રિપિંગ આવવા બાબત.	નવી AB સ્વિચ બેસાડી તથા લાઇનનું મરામત એક અઠવાડિયામાં પૂરું કરવામાં આવશે.	સ્વિચ બેસાડી દેવામાં આવેલ છે. લાઇન નું મરામત નું કામ તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૧૪૦	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	બાલાસિનોર	શ્રી એ પી પરમાર, ૯૯૨૫૨૧૮૬૧૫	સોમાભાઈ આશાભઈ વણકર, વડવા	વીજ લાઇન ના તાર ખેંચવા બાબત તથા ઝડ કાપવા બાબત	સદર કામ ૨ દિવસ માં પૂરું કરવામાં આવશે.	વીજ લાઇન ના તાર ખેંચી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૪૧	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	મહુધા	શ્રી એસ એમ મનીયા ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	કિશોરસિંહ નટવરસિંહ ચૌહાણ, ખલાડી	ઝૂપડપટ્ટી યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત	સદર કનેક્શન ૨ દિવસ માં આપી દેવામાં આવશે.	ઝૂપડપટ્ટી માં વીજ જોડાણ આપી દેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૧૪૨	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	મહુધા	શ્રી એસ એમ મનીયા ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	વિજયભાઈ શંકરભાઈ ચૌહાણ, અલીના	ઝૂપડપટ્ટી યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત	સદર કનેક્શન ૨ દિવસ માં આપી દેવામાં આવશે.	ઝૂપડપટ્ટી માં વીજ જોડાણ આપી દેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૧૪૩	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	મહુધા	શ્રી એસ એમ મનીયા ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	સત્તારભાઈ ઈસ્માઈલભાઈ વોહરા, વડથલ	ઝૂપડપટ્ટી યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત	સદર કનેક્શન ૨ દિવસ માં આપી દેવામાં આવશે.	ઝૂપડપટ્ટી માં વીજ જોડાણ આપી દેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૧૪૪	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	બાલાસિનોર-૧	શ્રી આર એચ વસૈયા, ૯૯૨૫૨૦૮૩૯૨	વિનોદકુમાર કે મકવાણા તથા અન્ય	વીજ થાંભલો બદલવા બાબત	સદર થાંભલો દિન-૩ માં બદલી નાખવામાં આવશે.	સદર થાંભલો બદલી નાખેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૪૫	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	બાલાસિનોર-૧	શ્રી આર એચ વસૈયા, ૯૯૨૫૨૦૮૩૯૨	સુભાષભાઈ રમણભાઈ મહેરા, હાંડીયા	ઝૂપડપટ્ટી યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત	સદર કનેક્શન ૨ દિવસ માં આપી દેવામાં આવશે.	ઝૂપડપટ્ટી માં વીજ જોડાણ આપી દેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૧૪૬	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	મહુધા	શ્રી એસ એમ મનીયા ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	મૂલજીભાઈ હાથીભાઈ ભરવાડ, વાસણા	નવીન ધર વપરાશનું વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત	સદર કનેક્શન ૨ દિવસ માં આપી દેવામાં આવશે.	સદર કનેક્શન આપી દેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૧૪૭	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	બાલાસિનોર-૨	શ્રી એ પી પરમાર, ૯૯૨૫૨૧૮૬૧૫	મૂલજીભાઈ જેભાઈ વણકર, ગધાવડા	વીજ લાઇન ના તાર ખેચવા બાબત તથા ઝાડ કાપવા બાબત	સદર વીજ તાલ ખેચી ઝાડ કાપી દિન-૩ માં કામ પૂરું કરવામાં આવશે.	વીજ લાઇન ના તાર ખેચી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૪૮	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	બાલાસિનોર-૨	શ્રી એ પી પરમાર, ૯૯૨૫૨૧૮૬૧૫	સરપંચશ્રી પાંડવા	રસ્તા પરનું પોલ હટાવવા બાબત.	સદર પોલ હટાવવાનું કામ દિન-૩ માં પૂરું કરવામાં આવશે.	થાંભલો ખસેડી કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૪૯	૧૨.૧૨.૧૮	નડિયાદ	નડિયાદ રૂરલ	મહુધા	શ્રી એસ એમ મનીયા ૯૯૨૫૨૦૮૪૦૪	સોહા દલપતસિંહ માનસિંહ, સનાલી.	ઝૂપડપટ્ટી યોજના હેઠળ વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત	સદર કનેક્શન ૨ દિવસ માં આપી દેવામાં આવશે.	ઝૂપડપટ્ટી માં વીજ જોડાણ આપી દેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૧૫૦	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ વંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	માંજલપુર ગામ યુ સીડી ઓફિસ પાસે નવાપુરા કદમવાળુ ફળીયુ અને મહાદેવવાળા ફળીયાના એકમોથી ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવુ.	માંજલપુર ગામ યુ સીડી ઓફિસ પાસે નવાપુરા ટીસી ખસેડવા માટે જરૂરી ડી.આઇ.એસ.એસ. અંતર્ગત કોર્પોરેશનનો પત્ર મળેલ છે. હયાત જગ્યા ઉપરથી જે જગ્યા બતાવેલ છે તે જગ્યા માટેની મંજૂરી તેમજ પાસે આવેલ ઝાડ કપાવી આપવાના રહેશે. ત્યારબાદ જ સદર તાંત્રિક મંજૂરી મળેશે ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડી આપવાની કામગીરી કરી શકાશે.	પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત	Jan-19	
૧૫૧	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ વંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	જયરામદાસ ફળીયું, મહાદેવવાળુ ફળસીયુ જવાના રસ્તે સુથાર ખડકી સામેના રસ્તા પરનો નડતરરૂપ પોલ ખસેડવો.	જયરામદાસ ફળીયું, મહાદેવ જવાના રસ્તે સુથાર ખડકી સામેના રસ્તા પરનો નડતરરૂપ પોલ માટે જરૂરી ડી.આઇ.એસ.એસ. અંતર્ગત કોર્પોરેશનનો પત્ર મળેલ છે. હયાત જગ્યા ઉપરથી જે જગ્યા બતાવેલ છે તે જગ્યા માટેની મંજૂરી તેમજ નાની ગલી હોવાના કારણે પાસે રહેલાં ધરની ઉપર એક એંગલ લગાવવી જરૂરી છે. જે લગાવ્યા બાદ જ સદર પોલ તાંત્રિક રીતે ખસેડી શકાય. જેથી બાજુના ધરની " ના વાંધા પત્ર " મલ્લે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉડ	Jan-19	
૧૫૨	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ વંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	૧, વિધાકુંજ સોસાયટી, કંચન ભગત બગીચા સામેનો ટીપી રોડનો પોલ ખસેડવો.	૧, વિધાકુંજ સોસાયટી, કંચન ભગત બગીચા સામેનો પોલ ખસેડવા માટે જરૂરી ડી.આઇ.એસ.એસ. અંતર્ગત કોર્પોરેશનનો પત્ર મળેલ છે. જરૂરી ટેકનિકલ અપ્રોવલ મળે આગળની કામગીરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	નિકાલ	19.12.18	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉડ	નિકાલ	
૧૫૩	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ વંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	માય એપલ સ્કુલ, તારાબાગ સોસાયટી, જયદીપ સોસાયટીના જ કરનપરનો પોલ ખસેડવો	માય એપલ સ્કુલ, તારાબાગ સોસાયટી, જયદીપ સોસાયટીના જ કરનપોલ અંગે જરૂરી ડી.આઇ.એસ.એસ. અંતર્ગત કોર્પોરેશનનો પત્ર મળેલ છે. હયાત જગ્યા ઉપરથી નવા પોલ ઉભા કરવા માટેની જગ્યા આપવાની રહેશે જેથી કરીને આગળની કાર્યવાહી કરી શકાય.	પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉડ	Jan-19	
૧૫૪	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ વંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	માંજલપુર વિસ્તારમાં નાંખવામા આવેલ અંડર ગાઉન્ડ કેબલ ચાલુ કરાવવા અને તેના ખાડા પુરાવવા સંકલન કરાવવું.	માંજલપુર વિસ્તારમાં અત્રેની બંને કચેરીના તાબા હેઠળ આવતા નાંખવામાં આવેલ ૧૧ કેવી અંડરગાઉન્ડ કેબલ આશરે ૬૫ % કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ બાકીની ૩૫ % કામગીરી નિયત સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	UG Cable	Jan-19	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમસમર્પીતા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૫૫	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ડં. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	માંજલપુર વિસ્તારમાં આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર પાસેનો કચરો સાફ કરાવવો, મીટર પેટી ઉપર કરાવવી.	માંજલપુર વિસ્તારમાં અત્રેની બંને કચેરીના તાબા હેઠળ અવતા ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરની આસપાસ સકાઇની કામગીરી વખતોવખત કરવામાં આવે છે. તેમજ આપના પ્રતિનિધિ ધ્વારા કઇ મીટર પેટી ઉપર લેવાની છે તે બતાવેલ નથી.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત	Jan-19
૧૫૬	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ડં. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	સોના ઠેકરી રેલ્વે ક્રાંતક સામેનો ટ્રાન્સફોર્મર નમી ગયેલ છે તે જોવાઇ યોગ્ય કરાવવુ.	સોના ઠેકરી રેલ્વે ક્રાંતક સામેનો ટ્રાન્સફોર્મર નહીં પણ ડબલ પોલ એ બી સ્થિત સ્ટ્રકચર અંગે જરુરી ડી.આઇ.એસ.એસ. અંતર્ગત કોર્પોરેશનનો પત્ર મળેલ છે. હયાત જગ્યા ઉપરથી નવા પોલ ઉભા કરવા માટેની તાંત્રિક મંજુરી મલ્યે ખસડી આપવાની કામગીરી કરી કરી આપવામાં આવશે .		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19
૧૫૭	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ડં. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	હરીધામ ફલેટ, ગીત બંગલા સામેનો ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવો.	હરીધામ ફલેટ ગીત બંગલો સામેના ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા અંગે જરુરી જગ્યાનો અભાવ હોવાથી થઇ શકે તેમ નથી.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત	Jan-19
૧૫૮	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ડં. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	માંજલપુર નાકા રેલ્વે સ્ટાફ કોલેજના ગેટ પાસેના પોલ ખસેડવો.	માંજલપુર નાકા રેલ્વે સ્ટાફ કોલેજ પાસે અવેલ પોલ ખસેડવા અંગે જરુરી ડી.આઇ.એસ.એસ. અંતર્ગત કોર્પોરેશન નો પત્ર મળેલ છે. હયાત જગ્યા ઉપરથી નવા પોલ ઉભા કરવા માટેની જગ્યાની મલ્યા બાદ તાંત્રિક મંજુરી મલ્યે ખસડી આપવાની કામગીરી કરી શકાશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19
૧૫૯	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ડં. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	માંજલપુર નાકાથી માંજલપુર ગામ તરફના પોલ ખસેડવા.	માંજલપુર નાકાથી માંજલપુર ગામ તરફના પોલ ખસેડવા અંગે આપના પ્રતિનિધિ સાથે વાતચીત દરમ્યાન સદર પોલ દુર કરવા જણાવેલ છે. પરંતુ જે ૧૧ કેવી એચ.ટી. અંડરગ્રાઉન્ડ કરેલ છે. પરંતુ સદર પોલ ઉપર એલ.ટી.લાઇન પણ હોવાથી કાઢી શકાય તેમ નથી.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૬૦	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	બરાનપુરા	આર કે રાઠવા. નાયબ ઇજનેર બરાનપુરા પેટા વિભાગીય કચેરી. મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૬	શીરીષ બોકીલ - ૯૪૦૯૬૪૧૮૪૯	કોન્ટ્રાક્ટ લોડ ૦.૫ કી.વો અને વીજ વપરાશ ૩૦ યુનીટ આવતો હોય તેવા ગ્રાહકોને બીપીએલ રેટ રૂ. ૧.૫૦ દીઠ યુનીટ લેવા તેવી ભલામણ છે.	આપે રજુ કરેલ ભલામણો અમો અમારી વડી કચેરીને મોકલેલ છે.		નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/ બીલ	નિકાલ
૧૬૧	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	બરાનપુરા	આર કે રાઠવા. નાયબ ઇજનેર બરાનપુરા પેટા વિભાગીય કચેરી. મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૬	શીરીષ બોકીલ - ૯૪૦૯૬૪૧૮૪૯	ગર્વમેન્ટ ડ્યુટી સામાન્ય કેટેગરી માટે ૧૫ ટકા / નાની હોટલ - રેસ્ટોરન્ટ માટે ૧૦ ટકા. નાના ગ્રાહકો માટે ગર્વ. ડ્યુટી ૭.૫ ટકા લેવી જોઈએ તેવી ભલામણ છે.	આપે રજુ કરેલ ભલામણો અમો અમારી વડી કચેરીને મોકલેલ છે.	સરકારશ્રી તરફથી દરેક કેટેગરી માટે વીજ કર મંજૂર કરવામાં આવે છે અને તે મુજબ દરેક ગ્રાહકોને વીજ બીલ આપવામાં આવે છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૬૨	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	બરાનપુરા	આર કે રાઠવા. નાયબ ઇજનેર બરાનપુરા પેટા વિભાગીય કચેરી. મો. ૯૯૨૫૨૦૮૩૦૬	શીરીષ બોકીલ - ૯૪૦૯૬૪૧૮૪૯	પ્રવર્તમાન નિયમ ડીલે પેમેન્ટ ચાર્જીસ ૧૮ ટકા વાર્ષિક ધોરણે લેવામાં આવે છે તો જ લોકોને નિયમીત વીજબીલ ભરતા હોય તેવા ગ્રાહકોને ડિસ્કાઉન્ટ આપવું તેવી ભલામણ છે.	આપે રજુ કરેલ ભલામણો અમો અમારી વડી કચેરીને મોકલેલ છે.	જી ઇ આર સી તરફથી દરેક કેટેગરી માટે ટેરિક ઓર્ડર મંજૂર કરવામાં આવે છે અને વીજ બિલ ભરવાની સમય મર્યાદા ની અંદર જો ગ્રાહક દ્વારા વીજ બિલ ની ભરપાઈ કરવામાં આવે તો તેમને કોઈ પણ પ્રકારનું ડિસ્કાઉન્ટ આપવાની જોગવાઈ નથી.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૬૩	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંકે. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	અભિષેક સોસાયટીથી વજ્રધામ મંદીરવાળો ટીપી રોડ પર આવેલ પોલ શિફ્ટ કરવા	અભિષેક સોસાયટીની ગલીમાં બધાજ પોલ રોડ ના સોલ્ડર (બોડર) પર મકાનોની નજીક હોય શીફ્ટીંગ શક્ય નથી.		નિકાલ		શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	
૧૬૪	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંકે. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	સ્વસ્તિક રેસી. (મુ.પ્યમંત્રી આવાસ યોજના) વિદ્યાકુંજ સોસાયટીના ગેટ પાસેના ૨ સીમેન્ટ પોલ.	સ્વસ્તિક રેસીડેન્સી (મુ.પ્યમંત્રી આવાસ યોજના) વિદ્યાકુંજ સોસાયટી ગેટ પાસેના ૨ નંગ સીમેન્ટ પોલ તેમજ હયાત ગેલ ટી લાઇન ખસેડવા અંગે જરૂરી ડીઆઇએસએસ અંતર્ગત કોર્પોરેશનનો પત્ર મળેલ છે. હયાત જે જગ્યા બતાવેલ છે તે જગ્યા પાસે આવેલ ગ્રાડ કપાવી અપાવવાની કામગીરી કરી આખ્યા બાદ તાંત્રિક મંજૂરી મળે ત્યાં આપવાની કામગીરી કરી શકશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19
૧૬૫	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંકે. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	પાટીદાર ચોકડી ચાર રસ્તા પરના પોલ	એચ ટી અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલની કામગીરી ચાલુ હોય સદર કામગીરી પૂરી થયે નહયતરુપ પોલ નીકળી જશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19
૧૬૬	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંકે. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	દરબાર ચોકડીનો પોલ	દરબાર ચોકડી ના પોલ / ડીપી યથાવત બરાબર હોય ફરફાર શક્ય નથી.		નિકાલ		શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	
૧૬૭	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંકે. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	સંદીપભાઈ જીવામામાનગર અને હરીધામ નગર, કોતર તલાવડીનો નડતરરુપ પોલ	સદર પોલ ઉભો કરવા માટેની જગ્યા બતાવેથી આગળની કાર્યવાહી થશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19
૧૬૮	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંકે. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	નરેન્દ્રભાઈ લઠુદે, મોહનપાક પ્રમુખ પ્રસાદ ચોકડી પાસેનો પોલ	સદર પોલ અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ કામગીરી થયેથી નીકળી જશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19
૧૬૯	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંકે. મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	મહેશભાઈ ગાંધી વનલીલા સોસાયટી, વિદ્યામંત્રી ધામ પાસેના ટીપી રોડના પોલ	સદર ડીપીની ની બાજુની સીપક નં. ના ગ્રાહકની ના વાંધાની અરજીની સંમતિ તથા પોલ ઉભા કરવાની જગ્યા આખ્યા બાદ આગળ ની કાર્યવાહી થઈ શકશે		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૭૦	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંકે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	વિશ્વકર્મ બગીચાથી નવદીપ સોસાયટી તરફ જતો પોલ	ગ્રાહકની જગ્યા માટેની સંમતિ (ના વાંધા) આવ્યેથી કામગીરી કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19
૧૭૧	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંકે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	ભારતભાઈ માંજલપુર વાણીયા શેરીનો ભયજનક એંગલ રીપેર કરવો.	વાણીયા શેરી પાસે આવેલ ઘર પરની ખરાબ એંગલ ફૂર કરીને નવી એંગલ મારી ને સર્વિસ લાઇન વ્યવસ્થિ કરી આપવામાં આવેલ છે		નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૭૨	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંકે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	માંજલપુર સ્મશાન ચાર રસ્તા પરનો પોલ	સદર પોલ અંડર ગ્રાઉન્ડ કેબલ નાંખવાની કામગીરી પૂર્ણ થયેથી નીકળી જશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૭૩	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	ટીપ ચેમ્બર્સ ચાર રસ્તા પરનો પોલ	ટીપ ચેમ્બર્સ ચાર રસ્તા પાસેનો પોલ ઉપર એમજીવીસીએલ ની એલટી લાઇન તેમજ ગ્રાહકોના એલટી અંદર ગાઉડ કેબલ સર્વિસ વાયર આવેલ છે. સદર ગ્રાહકોના એલટી અંદર ગાઉડ કેબલ પણ સાથે ખસેડવા પડશે તથા તેની જાળવણી તેમજ સમારકામ સદર ગ્રાહકોએ કરવાની રહે છે. જેની બાંહેધરી જે તે ગ્રાહકો ધ્વારા આપ્યા બાદ હયાત જગ્યા ઉપરથી જે જગ્યા બતાવેલ છે તે જગ્યા માટેની મંજૂરી અપાવવા ની રહેશે ત્યારબાદ જ સદર તાંત્રિક મંજૂરી મળવેથી ખસેડી આપવાની કામગીરી કરી શકાશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉડ	Jan-19
૧૭૪	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	૨૭. શાંતીકુંજ વિભાગ-૨ શાંતીકુંજ બગીચા પાસેનો પોલ.	૨૭. શાંતીકુંજ સોસાયટી વિભાગ-૨ બગીચા પાસે એલટી પોલ તેમજ લાઇન ખસેડવા અંગે હયાત જગ્યા ઉપરથી જે જગ્યા બતાવેલ છે. તે જગ્યા માટે મંજૂરી અપવાવવાની રહેશે ત્યારબાદ જ સદર તાંત્રિક મંજૂરી મળવે ખસેડી આપવાની કામગીરી કરી શકાશે.	સદર નડતરરૂપ વીજ પોલ જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી લઈ તા.૧૯.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ પોલ ખસેડવાની મગીરી પુર્ણ કરી પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ	19.12.18	શીફટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉડ	નિકાલ
૧૭૫	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	લીટલ લફલાવર સ્કુલના ગેટ પાસામે પંચશીલ સ્કુલ જવાના રસ્તાનો પોલ.	અંડરગાઉન્ડ કેબલની કામગીરી પૂર્ણ થયેથી સદર પોલ નીકળી જશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉડ	Jan-19
૧૭૬	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	સ્ટેલામેરી સ્કુલ ચાર રસ્તા	અંડરગાઉન્ડ કેબલની કામગીરી પૂર્ણ થયેથી સદર પોલ નીકળી જશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉડ	Jan-19
૧૭૭	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	કાશી વિશ્વનાથ કોમ્પ્લેક્સ કચન ભગત બચોગા પાસેના ૩ પોલ.	કાશી વિશ્વનાથ કોમ્પ્લેક્સ કચન ભગત બચોગા પાસે ૩ પોલ ખસેડવા અંગે હયાત જગ્યા ઉપરથી જે જગ્યા બતાવેલ છે તે જગ્યા માટેની મંજૂરી અપાવવા ની રહેશે ત્યારબાદ જ સદર તાંત્રિક મંજૂરી મળવેથી ખસેડી આપવાની કામગીરી કરી શકાશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉડ	Jan-19
૧૭૮	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	ગોકુલધામ સોસાયટી સરસ્તવી કોમ્પ્લેક્સ પાણીની નળીકા ઉપરનો પોલ.	સદર જગ્યાનો પોલ પાણીના લીકેજ થી આશરે ૭ ફુટ દુર હોય પોલ શીફટીંગ કરવો જરૂરી નથી.		નિકાલ		શીફટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉડ	
૧૭૯	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	ચિરાગ ઝવેરી, પૂ. ટંડે.મેયર અને મ્યુ. કાઉન્સીલર	જુના મોર મેગા સ્ટોર અમરનાથપુરમ પાસે, પાણીની નળીકા ઉપરનો પોલ.	સદર સ્થળ પરનું ટ્રાન્સફોર્મર અંડરગાઉન્ડ કેબલની કામગીરી થયેથી શીફટીંગ કર્યા બાદ કામગીરી થઇ શકે તેમ છે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉડ	Jan-19
૧૮૦	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	કારેલીબાગ	ડી એ ઓગા નાયબ ઇજનેર કારેલીબાગ પેટા વિભાગીય કચેરી. મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૦૮	મનોજ મારવાડી - કારેલીબાગ	તા. ૩/૯/૨૦૧૮ ના પત્રના અનુ. ૧) ટ્રાન્સફોર્મરની આજુબાજુ એમજીવીસીએલ ધ્વારા ફેન્સીંગ કરવામાં આવેલ છે જેની અંદર ખુબ જ ગંદકી થયેલ છે જે કોટા સામેલ કરેલ છે. ૨) એમજીવીસીએલ ના ડીપી ની અંદર પીસીસી કોન્ટે પ્લાસ્ટર તથા પેવર બ્લોક લગાવવા જેથી ગંદકી દુર થાય.	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરીના તાબા હેઠળ આવતા દરેક સબ ડીવીઝનના ટ્રાન્સફોર્મર ડી.પી. સમયાંતરે સાફ થાય છે. ટ્રાન્સફોર્મર ની અંદર પીસીસી કોન્ટે પ્લાસ્ટર તથા પેવર બ્લોક લગાવવા તે પોલીસી મેટરમાં આવે છે આ બાબતની દરખાસ્ત વડી કચેરીને મોકલેલ છે.	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરીના તાબા હેઠળ આવતા દરેક સબ ડીવીઝનના ટ્રાન્સફોર્મર ડી.પી. સમયાંતરે સાફ થાય છે. ટ્રાન્સફોર્મર ની અંદર પીસીસી કોન્ટે પ્લાસ્ટર તથા પેવર બ્લોક લગાવવા તે પોલીસી મેટરમાં આવે છે આ બાબતની દરખાસ્ત વડી કચેરીને મોકલેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૮૧	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	કારેલીબાગ	ડી એ ઓગા નાયબ ઇજનેર કારેલીબાગ પેટા વિભાગીય કચેરી. મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૦૮	મનોજ મારવાડી - કારેલીબાગ	તા. ૧૨/૨/૨૦૧૮ તથા પત્ર નં. ૯/૩/૨૦૧૮ ના અનુ. વડોદરા શહેરમાં ખાનગી સોસાયટીના વિકાસ માટે અને સ્માર્ટ સીટીનાં નગરવાસીને સારી સુવિધા મળે તે માટે એમજીવીસીએલમાં ૮૦/૨૦ ની સ્કીમ ચાલુ કરવા અમારી રજુઆત છે.	હાલમાં કંપની પ્રવર્તમાન નીતી હેઠળ વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ / ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા / અંડરગાઉન્ડ કેબલ નાંખવા વગેરે ની કામગીરી ૮૦/૨૦ સ્કીમ હેઠળ વિના મુલ્યકરી આપવા માટેની કોઇ પણ સ્કીમ પ્રવર્તમાન માં નથી.	હાલમાં કંપની પ્રવર્તમાન નીતી હેઠળ વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ / ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા / અંડરગાઉન્ડ કેબલ નાંખવા વગેરે ની કામગીરી ૮૦/૨૦ સ્કીમ હેઠળ વિના મુલ્યકરી આપવા માટેની કોઇ પણ સ્કીમ પ્રવર્તમાન માં નથી.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (કોઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૮૨	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	કારેલીબાગ	ડી એ ઓઝા નાયબ ઇજનેર કારેલીબાગ પેટા વિભાગીય કચેરી: મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૦૮	મનોજ મારવાડી - કારેલીબાગ	તા. ૯/૪/૨૦૧૮ ના પત્રના અનુ. ૧) ટેમ્પરરી નવુ વીજ કનેક્શન બાબત. -- બે વરસ પુરા થાય ત્યારે એજ ડીપોઝીટ માં એજ પુરાવા અને સ્ટેમ્પ પેપરમાં માત્ર સામાન્ય નવી અરજીના આધારે બીજા ૨ વરસન રીન્યુ કરી આપવું. અને ૨) ટેમ્પરરી ૩ ફેઝ નવુ વીજ કનેક્શન બાબત. -- ટેમ્પરરી ૩ ફેઝ નવા વીજ કનેક્શન આપવા માટે સબ ડીવીઝનને પાવર આપવા બાબત	હાલ માં એમ.જી.વી.સી.એલ.ના પ્રવર્તમાન પરિપત્ર નં એમ.જી.વી.સી.એલ./સી.ઇ.(ટેક.એન્ડ ઓપ.)/૪૪૦ તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૭ અનુસાર બે વર્ષની મર્યાદા માટે ટેમ્પરરી વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે તેમ છતાં ઉપરોક્ત બાબતની જાણ વડી કચેરીને કરેલ છે.	જી ઇ આર સી તરફથી અને એમ.જી.વી.સી.એલ.ના પ્રવર્તમાન પરિપત્ર નં એમ.જી.વી.સી.એલ./સી.ઇ.(ટેક.એન્ડ ઓપ.)/૪૪૦ તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૭ અનુસાર બે વર્ષની મર્યાદા માટે ટેમ્પરરી વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે તેમ છતાં ઉપરોક્ત બાબતની જાણ વડી કચેરીને કરેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૮૩	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી	એસ એમ પટેલ. નાયબ ઇજનેર ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી: મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬	સંજેસ એ ડોંગરદીવે. નવી ધરતી નાગરવાડા, વડોદરા ૧	વડોદરા શહેરમાં ખાનગી સોસાયટીમાં એમ.જી.વી.સી.એલ.ના નવીન કામો માટે ૮૦/૨૦ ની સ્કીમ લાગુ કરવી .	હાલમાં કંપની પ્રવર્તમાન નીતિ હેઠળ વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ / ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા / અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ નાંખવા વગેરે ની કામગીરી ૮૦/૨૦ સ્કીમ હેઠળ વિના મૂલ્યેકરી આપવા માટેની કોઇ પણ સ્કીમ પ્રવર્તમાન માં નથી.	હાલમાં કંપની પ્રવર્તમાન નીતિ હેઠળ વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ / ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા / અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ નાંખવા વગેરે ની કામગીરી ૮૦/૨૦ સ્કીમ હેઠળ વિના મૂલ્યેકરી આપવા માટેની કોઇ પણ સ્કીમ પ્રવર્તમાન માં નથી.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમસમર્થતા (કુલ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૮૪	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી	એસ એમ પટેલ. નાયબ ઇજનેર ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી. મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬	સંજેસ એ ડોંગરદીવે, નવી ધરતી નાગરવાડા, વડોદરા ૧	વડોદરા શહેરમાં એમજીવીસીએલ તરફથી ડીપીની આજુબાજુ ફેન્સિંગ કરવામાં આવેલ છે તે ફેન્સિંગ માં પેવર બલોક પ્રેસાડવા તથા પીસીસી પ્લાસ્ટ કરવું જેથી ગંદકી દૂર થાય સ્વચ્છતા વધે તે ડીઆઇએસએસની પોલીસીમાં લઇ કામગીરી કરી પોલીસી બનાવવી.	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરીના તાબા હેઠળ આવતા દરેક સબ ડીવીઝનના ટ્રાન્સફોર્મર ડી.પી. સમયાંતરે સાફ થાય છે. ટ્રાન્સફોર્મર ની અંદર પીસીસી કોન્ટેન્ટ પ્લાસ્ટર તથા પેવર બલોક લગાવવા તે પોલીસી મેટરમાં આવે છે આ બાબતની દરખાસ્ત વડી કચેરીને મોકલેલ છે.	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરીના તાબા હેઠળ આવતા દરેક સબ ડીવીઝનના ટ્રાન્સફોર્મર ડી.પી. સમયાંતરે સાફ થાય છે. ટ્રાન્સફોર્મર ની અંદર પીસીસી કોન્ટેન્ટ પ્લાસ્ટર તથા પેવર બલોક લગાવવા તે પોલીસી મેટરમાં આવે છે આ બાબતની દરખાસ્ત વડી કચેરીને મોકલેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૮૫	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી	એસ એમ પટેલ. નાયબ ઇજનેર ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી. મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬	સંજેસ એ ડોંગરદીવે, નવી ધરતી નાગરવાડા, વડોદરા ૧	જે સોસાયટી સરકારશ્રીના તાબા હેઠળ રજીસ્ટર થયેલ છે તે સોસાયટીને જ ખાનગી ગણવી. જે રજીસ્ટર થયેલ નથી તે સોસાયટીમાં એમજીવીસીએલ ધ્વારા ૧૦૦ ટકાની કામગીરી કરવી. કોઇપણ રકમ વસુલ વગર	પોલીસી મેટરમાં હોવાથી આપનો પ્રશ્ન બાબતની જાણ વડી કચેરીને જાણ કરેલ છે.	વીજ કનેક્શન માટે કોઇપણ લાઇન ઊભી કરવાની કામગીરી અરજદારની અરજી થયે થી કરવામાં આવે છે અને તેના અંદાજ પત્ર ના નાણાં જી ઇ આર સી તરફ થી મંજૂર થયેલ આદેશ મુજબ વસુલ કરવામાં આવે છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૮૬	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી	એસ એમ પટેલ. નાયબ ઇજનેર ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી. મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬	હિંતેશ સાંગઠીયા, નાગરવાડા નવી ધરતી સુ તરીયા સોસાયટી, વડોદરા	વડોદરા શહેરમાં ખાનગી સોસાયટીમાં એમજીવીસીએલના નવીન કામો માટે ૮૦/૨૦ ની સ્કીમ લાગુ કરવી .	હાલમાં કંપની પ્રવર્તમાન નીતી હેઠળ વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ / ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા / અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ નાંખવા વગેરે ની કામગીરી ૮૦/૨૦ સ્કીમ હેઠળ વિના મૂલ્યેકરી આપવા માટેની કોઇ પણ સ્કીમ પ્રવર્તમાન માં નથી.	હાલમાં કંપની પ્રવર્તમાન નીતી હેઠળ વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ / ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા / અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ નાંખવા વગેરે ની કામગીરી ૮૦/૨૦ સ્કીમ હેઠળ વિના મૂલ્યેકરી આપવા માટેની કોઇ પણ સ્કીમ પ્રવર્તમાન માં નથી.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૮૭	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી	એસ એમ પટેલ. નાયબ ઇજનેર ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી. મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬	હિંતેશ સાંગઠીયા, નાગરવાડા નવી ધરતી સુ તરીયા સોસાયટી, વડોદરા	વડોદરા શહેરમાં એમજીવીસીએલ તરફથી ડીપીની આજુબાજુ ફેન્સિંગ કરવામાં આવેલ છે તે ફેન્સિંગ માં પેવર બલોક પ્રેસાડવા તથા પીસીસી પ્લાસ્ટ કરવું જેથી ગંદકી દૂર થાય સ્વચ્છતા વધે તે ડીઆઇએસએસની પોલીસીમાં લઇ કામગીરી કરી પોલીસી બનાવવી.	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરીના તાબા હેઠળ આવતા દરેક સબ ડીવીઝનના ટ્રાન્સફોર્મર ડી.પી. સમયાંતરે સાફ થાય છે. ટ્રાન્સફોર્મર ની અંદર પીસીસી કોન્ટેન્ટ પ્લાસ્ટર તથા પેવર બલોક લગાવવા તે પોલીસી મેટરમાં આવે છે આ બાબતની દરખાસ્ત વડી કચેરીને મોકલેલ છે.	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરીના તાબા હેઠળ આવતા દરેક સબ ડીવીઝનના ટ્રાન્સફોર્મર ડી.પી. સમયાંતરે સાફ થાય છે. ટ્રાન્સફોર્મર ની અંદર પીસીસી કોન્ટેન્ટ પ્લાસ્ટર તથા પેવર બલોક લગાવવા તે પોલીસી મેટરમાં આવે છે આ બાબતની દરખાસ્ત વડી કચેરીને મોકલેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૮૮	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી	એસ એમ પટેલ. નાયબ ઇજનેર ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી. મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬	હિંતેશ સાંગઠીયા, નાગરવાડા નવી ધરતી સુ તરીયા સોસાયટી, વડોદરા	જે સોસાયટી સરકારશ્રીના તાબા હેઠળ રજીસ્ટર થયેલ છે તે સોસાયટીને જ ખાનગી ગણવી. જે રજીસ્ટર થયેલ નથી તે સોસાયટીમાં એમજીવીસીએલ ધ્વારા ૧૦૦ ટકાની કામગીરી કરવી. કોઇપણ રકમ વસુલ વગર	પોલીસી મેટરમાં હોવાથી આપનો પ્રશ્ન બાબતની જાણ વડી કચેરીને જાણ કરેલ છે.	વીજ કનેક્શન માટે કોઇપણ લાઇન ઊભી કરવાની કામગીરી અરજદારની અરજી થયે થી કરવામાં આવે છે અને તેના અંદાજ પત્ર ના નાણાં જી ઇ આર સી તરફ થી મંજૂર થયેલ આદેશ મુજબ વસુલ કરવામાં આવે છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૮૯	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી	એસ એમ પટેલ. નાયબ ઇજનેર ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી. મો: ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬	સંજય મકવાણા , સંતોષી માતાની પોળ, નવી ધરતી નાગરવાડા વડોદરા	વડોદરા શહેરમાં ખાનગી સોસાયટીમાં એમજીવીસીએલના નવીન કામો માટે ૮૦/૨૦ ની સ્કીમ લાગુ કરવી .	હાલમાં કંપની પ્રવર્તમાન નીતી હેઠળ વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ / ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા / અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ નાંખવા વગેરે ની કામગીરી ૮૦/૨૦ સ્કીમ હેઠળ વિના મૂલ્યેકરી આપવા માટેની કોઇ પણ સ્કીમ પ્રવર્તમાન માં નથી.	હાલમાં કંપની પ્રવર્તમાન નીતી હેઠળ વીજ લાઇન / ઇલે. પોલ / ટ્રાન્સફોર્મર ખસેડવા / અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ નાંખવા વગેરે ની કામગીરી ૮૦/૨૦ સ્કીમ હેઠળ વિના મૂલ્યેકરી આપવા માટેની કોઇ પણ સ્કીમ પ્રવર્તમાન માં નથી.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૯૦	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી	એસ એમ પટેલ નાયબ ઇજનેર ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી: મો. ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬	સંજય મકવાણા , સંતોષી માતાની પોળ, નવી ધરતી નાગરવાડા વડોદરા	વડોદરા શહેરમાં એમજીવીસીએલ તરફથી ડીપીની આજુબાજુ કેન્સીંગ કરવામાં આવેલ છે તે કેન્સીંગ માં પેવર બલોક ખેસાડવા તથા પીસીસી પ્લાસ્ટ કરવુ જેથી ગંદકી દૂર થાય સ્વચ્છતા વધે તે ડીઆઇએસએસની પોલીસીમાં લઇ કામગીરી કરી પોલીસી બનાવવી.	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરીના તાબા હેઠળ આવતા દરેક સબ ડીવીઝનના ટ્રાન્સફોર્મર ડી પી સમયાંતરે સાફ થાય છે. ટ્રાન્સફોર્મર ની અંદર પીસીસી કોન્ટે પ્લાસ્ટર તથા પેવર બલોક લગાવવા તે પોલીસી મેટરમાં આવે છે આ બાબતની દરખાસ્ત વડી કચેરીને મોકલેલ છે.	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરીના તાબા હેઠળ આવતા દરેક સબ ડીવીઝનના ટ્રાન્સફોર્મર ડી પી સમયાંતરે સાફ થાય છે. ટ્રાન્સફોર્મર ની અંદર પીસીસી કોન્ટે પ્લાસ્ટર તથા પેવર બલોક લગાવવા તે પોલીસી મેટરમાં આવે છે આ બાબતની દરખાસ્ત વડી કચેરીને મોકલેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૯૧	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી ઇસ્ટ	ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી	એસ એમ પટેલ નાયબ ઇજનેર ટાવર પેટા વિભાગીય કચેરી: મો. ૯૯૨૫૨૦૮૨૩૬	સંજય મકવાણા , સંતોષી માતાની પોળ, નવી ધરતી નાગરવાડા વડોદરા	જે સોસાયટી સરકારના તાબા હેઠળ રજીસ્ટર થયેલ છે તે સોસાયટીને જ ખાનગી ગણવી જે રજીસ્ટર થયેલ નથી તે સોસાયટીમાં એમજીવીસીએલ ધ્વારા ૧૦૦ ટકાની કામગીરી કરવી. કોઇપણ રકમ વસુલ વગર	પોલીસી મેટરમાં હોવાથી આપનો પ્રશ્ન બાબતની જાણ વડી કચેરીને જાણ કરેલ છે.	વીજ કનેક્શન માટે કોઇપણ લાઇન ઊભી કરવાની કામગીરી અરજદારની અરજી થયે થી કરવામાં આવે છે અને તેના અંદાજ પત્ર ના નાણાં જી ઇ આર સી તરફ થી મંજૂર થયેલ આદેશ મુજબ વસુલ કરવામાં આવે છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૧૯૨	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	લાલબાગ વિભાગીય	માંજલપુર / લાલબાગ	બી એસ પ્રજાપતિ - (મો. નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૯૭) અલ્પાબેન શેઠ (મો.નં.૯૯૨૫૨૦૮૨૩૦)	વિજય બુંબગીયા - જનસેવા ગૃપ માંજલપુર	જાહેરમાં થતી વીજચોરી અટકાવવા બાબત	કાર્યપાલક ઇજનેર (વીજલન્સ) વિભાગમાંથી તા. ૨૩/૯/૨૦૧૮ ના રોજ મેસેજ મળવાથી તે જ દિવસે રાત્રે લાલબાગ સબ ડીવીઝનના જુની ઇજનેર અને તેઓની ટીમે સ્થળ તપાસ કરતા કોઇપણ જાતની ગેરરીતી સ્ટેજ પાસે જોવા મળેલ નથી. સદર વીજ વપરાશ ના કનેક્શન સ્ટીટ લાઇટના ક્યુઝ બોક્સમાંથી લીધેલ હતું.		નિકાલ		વીજ ચેકીંગ	
૧૯૩	૧૨.૧૨.૧૮	વડોદરા શહેર વર્તુળ કચેરી	વિશ્વામિત્રી વેસ્ટ	વાસણા	ડી. એ. કાંડ્યા નાયબ ઇજનેર (૯૮૭૯૨૦૦૮૭૬)	અનુલ ટી શાહ	વીજ થાભલો ખસેડવા બાબત	વાસણા સબ ડિવિઝન ના નાયબ ઇજનેરે જોઇન્ટ સર્વે તારીખ ૦૩.૧૨.૧૮ ના રોજ કરીને સદર એલટી લાઇનનો વીજ થાભલો ખસેડવા માટે અસ્તિમેટ રૂ ૨૫૮૩૧ અત્રેની વાસણા સબ ડિવિઝન પ્રાંતે થી તારીખ ૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ અરજી કરનાર ગાહક ને આપવામાં આવેલ છે. સદર અસ્તિમેટ ની રકમ ભરેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે		નિકાલ		શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગાઉંડ	
૧૯૪	૧૨.૧૨.૧૮	ગોધરા	હાલોલ	હાલોલ શહેર	નાયબ ઇજનેર/૯૯૨૫૨૧૪૦૧૬	રાજેશકુમાર બી દંતાની તથા અન્ય	પાવાગઢ રોડ હાલોલ પર આવેલી પુજા પાર્ક સોસાયટી માં રૂરલ પાવર ને બદલે શહેર ની વીજ લાઇન માં જોડી આપવા બાબત	તા:28/11/18 ની પાવર વિક્ષેપની પુજા પાર્ક સોસાયટીની અરજી મળેલ. પુજા પાર્ક સોસાયટી ૧૧ કેવી માંડવી જેજીવાય ફિડર પર આવેલ જે ૬૬ કેવી GIDC-B સબ સ્ટેશન માથી નીકળે છે સદર સોસાયટી ટેલ એન્ડપર આવેલી હોવાથી પાવર વિક્ષેપ અન્ય કરતાં વધુ રહે છે, સદર સોસાયટી જાંબુ ડી વિસ્તાર માં આવેલ છે જે હાલોલ નગર પાલિકાનો વિસ્તાર છે પરંતુ સીમ વિસ્તાર હોય સદર સોસાયટી ની બાજુમાં 11 કેવી મહાકાળી ફીડર આવેલ છે સદર સોસાયટી ના જોડાણો 11કેવી મહાકાળી ફીડર પર જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી લઈ જોડી આપતા અવિરત વીજ પુરવઠો મળી રહેશે સદર અરજીનો નિકાલ ૧૫ દિવસમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.	તા:28/11/18 ની પાવર વિક્ષેપની પુજા પાર્ક સોસાયટીની અરજી મળેલ. પુજા પાર્ક સોસાયટી ૧૧ કેવી માંડવી જેજીવાય ફિડર પર આવેલ જે ૬૬ કેવી GIDC-B સબ સ્ટેશન માથી નીકળે છે સદર સોસાયટી ટેલ એન્ડપર આવેલી હોવાથી પાવર વિક્ષેપ અન્ય કરતાં વધુ રહે છે, સદર સોસાયટી જાંબુ ડી વિસ્તાર માં આવેલ છે જે હાલોલ નગર પાલિકાનો વિસ્તાર છે પરંતુ સીમ વિસ્તાર હોય સદર સોસાયટી ની બાજુમાં 11 કેવી મહાકાળી ફીડર આવેલ છે સદર સોસાયટી ના જોડાણો 11કેવી મહાકાળી ફિડર પર જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી લઈ જોડી આપતા અવિરત વીજ પુરવઠો મળી રહેશે સદર અરજીનો નિકાલ ૧૫ દિવસમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.	પડતર	૩૦.૧૨.૨૦૧૮	નવા ફીડર/ફીડર બદલવું	Dec-18
૧૯૫	૧૨.૧૨.૧૮	ગોધરા	હાલોલ	વેજલપુર	નાયબ ઇજનેર/૯૯૨૫૨૦૮૩૬૬	સરપંચ ગામપંચાયત અલાલી	વીજલાઇનનો કેબલ ઊંચો કરવા બાબત	યોગ્ય તાંત્રિક મંજૂરી લઈ હયાત લાઇન નીચે નવીન પોલ ઊભો કરીને વીજલાઇનનો કેબલ ખેચી લાઇન ઊંચી કરી ફરિયાદનું હકારાત્મક નિવારણ કરેલ છે	તા:૬/૧૨/૨૦૧૮ની સરપંચ અલાલી ગામની વીજલાઇન નીચે આવી ગયાની અરજી મળેલ. યોગ્ય તાંત્રિક મંજૂરી લઈ હયાત લાઇન નીચે નવીન પોલ ઊભો કરીને વીજલાઇનનો કેબલ ખેચી લાઇન ઊંચી કરી ફરિયાદનું હકારાત્મક નિવારણ કરી તા: ૭/૧૨/૨૦૧૮ કાયમી નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/ લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૯૬	૧૨.૧૨.૧૮	ગોધરા	હાલોલ	હાલોલ રૂરલ	નાયબ ઇજનેર/૯૯૨૫૨૦૮૨૩૫	ચારણ બીજલભાઈ મહાભાઈ	મીટર બંધ હોવાથી મીટર બદલવા બાબત	તા:૪/૧૨/૨૦૧૮ ની અરજદારની ફોલી મીટરની અરજીના અનુ સંધાનમાં તા:૫/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ ફોલી વીજ મીટર બદલેલ છે.	તા:૪/૧૨/૨૦૧૮ ની અરજદારની ફોલી મીટરની અરજીના અનુ સંધાનમાં તા:૫/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ ફોલી વીજ મીટર બદલેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મીટર બાબત	

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૧૯૭	૧૨.૧૨.૧૮	ગોધરા	હાલોલ	ઘોઘંબા	નાયબ ઇજનેર/૯૯૨૫૨૦૮૧૨૦	સરપંચશ્રી ગ્રામ પંચાયત સીમાલીયા	મોજે સીમાલીયા ગામે ઉમરી પાડા ફળીયામાં લોવોલટેજની રજુઆત બાબત	તા:૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ સીમાલિયા ઉમરી પાડા ફળિયામાં લો-વોલટેજની ફરિયાદના અનુસંધાનમાં સ્થળ તપાસણી કરી સર્વે કામગીરી પુર્ણ કરેલ છે અને જરૂરી તંત્રિક મંજૂરી લઈને નાયબ ઇજનેર, ઘોઘંબા દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી લોવોલટેજની સમસ્યા વહેલી તકે દૂર કરવા માટે તજવીજ કરવામાં આવશે.	તા:૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ સીમાલિયા ઉમરી પાડા ફળિયામાં લો-વોલટેજની ફરિયાદના અનુસંધાનમાં સ્થળ તપાસણી કરી સર્વે કામગીરી પુર્ણ કરેલ છે અને જરૂરી તંત્રિક મંજૂરી લઈને નાયબ ઇજનેર, ઘોઘંબા દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી લોવોલટેજની સમસ્યા વહેલી તકે દૂર કરવા માટે તજવીજ કરવામાં આવશે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૯૮	૧૨.૧૨.૧૮	ગોધરા	હાલોલ	કાલોલ	નાયબ ઇજનેર/૯૧૦૬૮૬૦૯૩૦	હર્ષદભાઈ રમણલાલ સુથાર	પૂરતા વોલ્ટેજ ના મળવાથી ખેતી ની મોટર ના ઉપડવા બાબત	તા:૧/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ અરજદાર શ્રી હર્ષદભાઈ આર.સુથારની વોલ્ટેજ પૂરતા ના મળતા હોવાની અરજીના અનુસંધાનમાં સદર સ્થળ પર ગ્રાહકની રૂબરૂ વોલ્ટેજ ચકાસણી કરતાં વોલ્ટેજ નિયત મર્યાદામાં છે તેની ચકાસણી કાલોલ સબ-ડિવિઝન દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આમ સદર અરજીનો નિકાલ કરેલ છે. તેમ છતાં ભવિષ્યમાં જરૂર જણાયે HVDSS સ્કીમમાં સમાવેશ કરીને તંત્રિક મંજૂરી લઈને કામ હાથ પર ધરવામાં આવશે.	તા:૧/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ અરજદાર શ્રી હર્ષદભાઈ આર.સુથારની વોલ્ટેજ પૂરતા ના મળતા હોવાની અરજીના અનુસંધાનમાં સદર સ્થળ પર ગ્રાહકની રૂબરૂ વોલ્ટેજ ચકાસણી કરતાં વોલ્ટેજ નિયત મર્યાદામાં છે તેની ચકાસણી કાલોલ સબ-ડિવિઝન દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આમ સદર અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૧૯૯	૧૨.૧૨.૧૮	ગોધરા	હાલોલ	કાલોલ	નાયબ ઇજનેર/૯૧૦૬૮૬૦૯૩૦	પિંગળી ગાંમ પંચાયત	વણકર વાસ માં જવાના રસ્તા પર નડતર રૂપ પોલ હટાવવા બાબત	તા:૧/૧૨/૨૦૧૮નાં રોજ સરપંચ પીંગળી તરફથી વણકરવાસ તરફ જતાં રસ્તા પર આવેલ પોલ નડતર રૂપ હોય, તે ખસેડવા માટે અરજી કાલોલ સબ-ડિવિઝન મળેલ જેના અનુસંધાનમાં તેમને તલાટી(લોકલ ઓથોરિટી)ની પરવાનગી પત્ર લાવવા જણાવાયેલ છે, જેથી સદર પોલ ખસેડવાની અરજી ડીઆઇએસએસ સ્કીમમાં સામેલ કરી શકાય. સદરપરવાનગીપત્ર મળ્યેથી દિન-૭ માં અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	તા:૧/૧૨/૨૦૧૮નાં રોજ સરપંચ પીંગળી તરફથી વણકરવાસ તરફ જતાં રસ્તા પર આવેલ પોલ નડતર રૂપ હોય, તે ખસેડવા માટે અરજી કાલોલ સબ-ડિવિઝન મળેલ જેના અનુસંધાનમાં તેમને તલાટી(લોકલ ઓથોરિટી)ની પરવાનગી પત્ર લાવવા જણાવાયેલ છે, જેથી સદર પોલ ખસેડવાની અરજી ડીઆઇએસએસ સ્કીમમાં સામેલ કરી શકાય. સદરપરવાનગીપત્ર મળ્યેથી દિન-૭ માં અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવશે.	પડતર	૩૦.૧૨.૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18
૨૦૦	૧૨.૧૨.૧૮	આણંદ	પેટલાદ	પેટલાદ રૂરલ	શ્રી વી. એમ. રાઠવા, કાર્યપાલક ઇજનેર (સ અને નિ), વિભાગીય કચેરી પેટલાદ	નગીનભાઈ પી. પટેલ, મુ. પાળજ તા. પેટલાદ, જિલ્લો આણંદ	પાળજ ગામના જાહેરમાર્ગો ઉપર તથા ફળીયા વિસ્તારના લોખંડના ખલાશ થઈ ગયેલા જોખમી પોલ હટાવવાના બાકી છે તે સરત્વે હટાવવા	લોકદરબાર૨૦૧૮ના કાર્યક્રમ દરમ્યાન આપના દ્વારા રજૂ થયેલ પ્રશ્નો પૈકી જૂના લોખંડના થાંભલાઓ પાળજગામમાથી જઈરિત હોવાના લીધે કાઢવા બાબતની આપની ફરિયાદ સબબ અને અત્રેની કચેરીનાસર્વે મુજબ કુલ ૩૨નંગ લોખંડના થાંભલાઓ કાઢવાના થતાં હતા, તે પૈકી કુલ૧૮ નંગ થાંભલાઓ એપ્રિલ૨૦૧૮ના મહિનામાં કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા. બાકીના થાંભલાઓ રસ્તાને કે અન્ય ગ્રામજનોને નડતરરૂપ નથી. સદર થાંભલા ઓ જઈરિત નથી તથા થાંભલાના નીચેના ભાગે મડિંગ પણ કરેલ છે. સદર થાંભલાઓ ઉપર હાલ હળવા દબાણની વીજ લાઇન હયાત છે જ. આમ, સદર થાંભલા કાઢવા/બદલવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.	લોકદરબાર૨૦૧૮ના કાર્યક્રમ દરમ્યાન આપના દ્વારા રજૂ થયેલ પ્રશ્નો પૈકી જૂના લોખંડના થાંભલાઓ પાળજગામમાથી જઈરિત હોવાના લીધે કાઢવા બાબતની આપની ફરિયાદ સબબ અને અત્રેની કચેરીનાસર્વે મુજબ કુલ ૩૨નંગ લોખંડના થાંભલાઓ કાઢવાના થતાં હતા, તે પૈકી કુલ૧૮ નંગ થાંભલાઓ એપ્રિલ૨૦૧૮ના મહિનામાં કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા. બાકીના થાંભલાઓ રસ્તાને કે અન્ય ગ્રામજનોને નડતરરૂપ નથી. સદર થાંભલા ઓ જઈરિત નથી તથા થાંભલાના નીચેના ભાગે મડિંગ પણ કરેલ છે. સદર થાંભલાઓ ઉપર હાલ હળવા દબાણની વીજ લાઇન હયાત છે જ. આમ, સદર થાંભલા કાઢવા/બદલવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.	નિકાલ	-	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૨૦૧	૧૨.૧૨.૧૮	આણંદ	પેટલાદ	પેટલાદ રૂરલ	શ્રી વી. એમ. રાઠવા, કાર્યપાલક ઇજનેર (સ અને નિ), વિભાગીય કચેરી પેટલાદ	નગીનભાઈ પી. પટેલ, મુ. પાળજ તા. પેટલાદ, જિલ્લો આણંદ	પાળજ ગામના બસ સ્ટેન્ડ પાછળ ની ડી.પી થી વહાણવટી માતાજીનાં પોલ સુધી એ.બી.સી. લાઇન નાખી છે. પરંતુ ખુલ્લી લાઇન ના તાર કાઢી લેવામાં આવ્યા ન હતા. પેટલાદ ગામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૦૮/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ ઓપન વાયર કાઢી લેવામાં આવેલ છે.	પાળજ ગામના બસસ્ટેશન પાછળની ડી.પી થી વહાણવટી માતાજીના પોલ સુધી એ.બી.સી. લાઇન નાખેલ હતી, પરંતુ ખુલ્લી લાઇન ના તાર કાઢી લેવામાં આવ્યા ન હતા. પેટલાદ ગામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૦૮/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ ઓપન વાયર કાઢી લેવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	-	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ		

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૦૨	૧૨.૧૨.૨૦૧૮	આણંદ	પેટલાદ	પેટલાદ રૂરલ	શ્રી વી. એમ. રાઠવા, કાર્યપાલક ઇજનેર (સ અને નિ), વિભાગીય કચેરી પેટલાદ	નગીનભાઈ પી. પટેલ, મુ. પાળજ તા. પેટલાદ, જિલ્લો આણંદ	પાળજ ગામની ભાગોળની તથા અન્ય ડી.પી. ઓ ફળતી જાળી મારવી.	પાળજ ગામના બસસ્ટેન્ડની ડી.પી. તથા અન્ય ડી.પી. પર કોઈ અકસ્માત ના થાય તે માટે તેની ફરતે જાળી મારવાની કામગીરી માટેનો ઇજારો વડી કચેરી દ્વારા આપવામાં આવેલ છે. ઇજારદાર આવ્યે થી સદર કામગીરી સોંપી ત્વરિત કરી દેવામાં આવશે.	વડી કચેરી તરફથી વર્ક ઓર્ડર મળેલ છે. જે કામ કોન્ટ્રાક્ટરને સોંપી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	પડતર	APPROVAL PENDING AT HIGHER AUTHORITY	જનરલ Misc.	APPROVAL PENDING AT HIGHER AUTHORITY
૨૦૩	૧૨.૧૨.૧૮	આણંદ	પેટલાદ	પેટલાદ રૂરલ	શ્રી વી. એમ. રાઠવા, કાર્યપાલક ઇજનેર (સ અને નિ), વિભાગીય કચેરી પેટલાદ	નગીનભાઈ પી. પટેલ, મુ. પાળજ તા. પેટલાદ, જિલ્લો આણંદ	પાળજ ગામના બદા વિસ્તારમાં આ વિસ્તારના રહીશોને પેટલાદ સુધાવ રોડ ઉપર આવેલ ઇશ્વરભાઈ ચાવડા છાત્રાલય માટે ચોવીસ કલાકની લાઇન આપેલ છે. પરંતુ અહીંથી ૧ પોલ નાખી આ વિસ્તારની જનતા ને સિંગલ ફેઝ કનેક્શન આપી શકાય તથા આ વિસ્તારમાં મોતીપરામાં વોટર વર્કસ માટે ચોવીસ કલાકની લાઇન હોવા છતાં આ વિસ્તારની ગરીબ જનતાને કુવાના ફિડરોમાં લાઇટ આપી ગરીબ જનતાની કુર મશ્કરી કરી છે. બીજી આ વિસ્તારમાં બે કનેક્શન માટે ૨૪ કલાકની લાઇન નાખેલ છે અને જોડાણ પણ ચાલુ છે. તો આ સમગ્ર વિસ્તારને ૨૪ કલાકની લાઇટ જોડાણ આપવા વિનંતી	હાલ ખેતીવિષયક ફિડરમાથી સ્પેશિયલ ડિઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા ચોવીસ કલાક સિંગલ ફેઝ વીજપુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે જ છે પાળજ ગામના "બદા" સીમ વિસ્તાર માં વીજ વપરાશકારો છૂટાછવાયા આવેલા છે. જેથી તેઓને ચોવીસ કલાક વાળા ફિડર પર થી એમજીવીસીએલ/ટેક/ડપર તા. ૦૬.૦૩.૨૦૧૭ તથા ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જા અને પેટ્રોલિયમ વિભાગ, ગાંધીનગર ના પરિપત્ર નંબર જીયુવી/૨૦૧૬/૩૮૮૫/ક૧ તા. ૨૪.૦૧.૨૦૧૭ મુજબ વીજ પુરવઠો ચોવીસ કલાકવાળા ફિડર પરથી આપી શકાય તેમ પાળજ ગામના મોતીપરા માં વોટરવર્કસ માટે વીજ જોડાણ ખેતી વિષયક ફિડર પરથી આપવામાં આવેલ છે. ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જા અને પેટ્રોલિયમ વિભાગ ગાંધીનગર ના પરિપત્ર નંબર જીયુવી/૧૩૨૦૧૭/૧૫૬૮/ક૧ તા. ૧૬.૦૬.૧૭ અને તા. ૦૭.૦૭.૧૭ અને ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડના પરિપત્ર નં. જીયુવીએનએલ/ટેક-૨/૯/વોટરવર્કસ/૭૯૬ તા. ૧૩.૦૭.૧૭ મુજબ પ્રવૈયક ગામમાં ગામતળની બહાર વોટર વર્કસ હેતુ માંગવામાં આવતા એક થી વધુ વીજ જોડાણો પૈકી જે તે ગ્રામ પંચાયત ઠરાવે તે અનુસાર કોઈ એક જ વીજ જોડાણ ને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો પુરો પાડવાનો રહેશે. પાળજ ગામ પંચાયતના તાબા હેઠળ અન્ય વોટર વર્કસ વીજ જોડાણોને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવેલ જ છે. તેથી મોતીપરામાં હયાત વોટર વર્કસ ના વીજ જોડાણ ને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો હાલના નિયમો અનુસાર આપી શકાય તેમ નથી. તેમ છતાં આપની રજુઆત ઉપરની કચેરીએ મોકલી આપવામાં આવશે.	ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જા અને પેટ્રોલિયમ વિભાગ, ગાંધીનગર ના પરિપત્ર નંબર જીયુવી/૧૩૨૦૧૭/૧૫૬૮/ક૧ તા. ૧૬.૦૬.૧૭ અને તા. ૦૭.૦૭.૧૭ અને ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડના પરિપત્ર નં. જીયુવીએનએલ/ટેક-૨/૯/વોટરવર્કસ/૭૯૬ તા. ૧૩.૦૭.૧૭ મુજબ પ્રવૈયક ગામમાં ગામતળની બહાર વોટર વર્કસ હેતુ માંગવામાં આવતા એક થી વધુ વીજ જોડાણો પૈકી જે તે ગ્રામ પંચાયત ઠરાવે તે અનુસાર કોઈ એક જ વીજ જોડાણ ને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો પુરો પાડવાનો રહેશે. પાળજ ગામ પંચાયતના તાબા હેઠળ અન્ય વોટર વર્કસ વીજ જોડાણોને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવેલ જ છે. તેથી મોતીપરામાં હયાત વોટર વર્કસ ના વીજ જોડાણ ને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો હાલના નિયમો અનુસાર આપી શકાય તેમ નથી. તેમ છતાં આપની રજુઆત ઉપરની કચેરીએ મોકલી આપવામાં આવશે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૨૦૪	૧૨.૧૨.૧૮	આણંદ	પેટલાદ	ઉદેલ	શ્રી એસ.ડી. પટેલ, નાયબ ઇજનેર ઉદેલ પેટા વિભાગીય કચેરી	પ્રભાતસિંહ ભુપતસિંહ પઢીયાર મુ.પો. ખટનાલ તા. ખંભાત જી. આણંદ	ખટનાલ ગામે ગામતળની બહાર ગામની નજીકમાં ૮ થી ૧૦ સીંગલ ફેઈઝ ઘર વપરાશના કનેક્શન આવેલ છે જેને ભુવેલ ખેતીવાડી ફીડર પરથી વીજ પુરવઠો મળે છે, જેને વત્રા જેજીવાય ફીડર પર જોડવા આપે અરજી કરેલ છે. સદર બાબતે આપને વિદિત થાય કે ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ ગાંધીનગરના પરિપત્રાંક જીયુવી-૨૦૧૬-૩૮૮૫-ક૧ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૭ અને તે પરથી જીયુવીએનએલના પત્ર કમાંક. જીયુવીએનએલ/ટેક-૨-આરએનાર-૨૭૧૬ તા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૭ મુજબ વાડી વિસ્તારમાં છૂટા છવાયા ઘરોમાં રહેણાંક હેતુ માટે વીજ જોડાણ માટે જેજીવાય ફીડર લંબાવવામાં આવે તો જેજીવાય યોજના અંતર્ગત ખેતીવાડી ફીડરને અલગ કરવાનો હેતુ સર થતો ન હોઈ જેથી આવા વીજ જોડાણોને ખેતીવાડી ફીડર પરથી એસ.ડી.ટી. ધ્વારા ૨૪ કલાક સીંગલ ફેઈઝ વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે જેથી આપની સદર અરજી મુજબ આપના ૮-૧૦ વિજજોડાણના છૂટાછવાયાવિસ્તારોમાં હોઈ તેમને ખેતીવાડી વાળા ફીડર પરથી જેજીવાય ફીડર પર	ખટનાલ ગામે ગામતળની બહાર ગામની નજીકમાં ૮ થી ૧૦ સીંગલ ફેઈઝ ઘર વપરાશના કનેક્શનને ભુવેલ ખેતીવાડી ફીડર પરથી વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે જે કનેક્શનને વત્રા જ્યોતિગામ ફીડર પરથી ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો પુરો પાડવા બાબત.	ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ ગાંધીનગરના પરિપત્રાંક જીયુવી-૨૦૧૬-૩૮૮૫-ક૧ તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૭ અને તે પરથી જીયુવીએનએલના પત્ર કમાંક. જીયુવીએનએલ/ટેક-૨-આરએનાર-૨૭૧૬ તા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૭ મુજબ વાડી વિસ્તારમાં છૂટા છવાયા ઘરોમાં રહેણાંક હેતુ માટે આવા વીજ જોડાણોને ખેતીવાડી ફીડર પરથી એસ.ડી.ટી. ધ્વારા ૨૪ કલાક સીંગલ ફેઈઝ વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૦૫	૧૨.૧૨.૧૮	આણંદ	પેટલાદ	ખંભાત શહેર	શ્રી આઇ.સી. પટેલ કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી. ખંભાત શહેર	માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી મહેશભાઈ રાવલ ખંભાત મત વિસ્તાર	ખંભાત તાલુકામાં આવેલ કાંસમાં ખેતી વાડી વીજ જોડાણ આપવા બાબત	કાંસમાં નવું ખેતી વાડી વીજ જોડાણ અથવા સ્થળ ફેર કરીને ખેતી વાડી વીજ જોડાણ આપવા માટે આણંદ વર્તુળ કચેરી દ્વારા તા. ૧૧.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ વડી કચેરી, વડોદરા પાસે કાંસના વીજ જોડાણો માટે જરૂરી માર્ગ દર્શન પુછવામાં આવેલ હતું તે સંદર્ભ માં વડી કચેરી વડોદરાના ક્રમાંક એમજીવીસીએલ/આરઇ/ડીઇ/પપ૯ તા. ૩૦.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ તેઓના પત્ર ક્રમાંક એમજીવીસીએલ/આરઇ/પપ૯ તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭ મુજબ કાર્યવાહી કરવા માર્ગદર્શન આપેલ છે તે મુજબ કાંસમાં નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ કે સ્થળ ફેર કરી આપી શકાતું નથી	કાંસમાં નવું ખેતી વાડી વીજ જોડાણ અથવા સ્થળ ફેર કરીને ખેતી વાડી વીજ જોડાણ આપવા માટે આણંદ વર્તુળ કચેરી દ્વારા તા. ૧૧.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ વડી કચેરી વડોદરા પાસે કાંસના વીજ જોડાણો માટે જરૂરી માર્ગ દર્શન પુછવામાં આવેલ હતું તે સંદર્ભ માં વડી કચેરી વડોદરાના પત્ર ક્રમાંક એમજીવીસીએલ/આરઇ/ડીઇ/પપ૯ તા. ૩૦.૧૧.૨૦૧૮ ના રોજ તેઓના પત્ર ક્રમાંક એમજીવીસીએલ/આરઇ/પપ૯ તા. ૨૪.૦૮.૨૦૧૭ મુજબ કાર્યવાહી કરવા માર્ગદર્શન આપેલ છે. તે મુજબ કાંસમાં નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ કે સ્થળ ફેર કરી આપી શકાતું નથી આમ, સદર બાબત નીતિવિષયક હોય અને પ્રવર્તમાન નિયમો અનુસાર કાંસમાં નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણો કે સ્થળ ફેર કરી આપી શકાતું નથી.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૨૦૬	૧૨.૧૨.૧૮	આણંદ	પેટલાદ	ખંભાત શહેર	શ્રી આઇ.સી. પટેલ કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી. ખંભાત શહેર	માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી મહેશભાઈ રાવલ ખંભાત મત વિસ્તાર	મોજે કંસારી ગામ માં શ્રી અહેમદી મોઈજ પારેખને નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવા બાબત	સદર અરજદાર દ્વારા તા. ૦૨.૦૧.૨૦૧૭ના રોજ સર્વે નંબર ૧૨૨/૧ મોજે કંસારી માં નવીન ખેતીવિષયક વીજ જોડાણ માટે અરજી કરેલ હતી, જેના સંદર્ભમાં ખંભાત શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૨૬.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ રૂ. ૭૮૪૮/- નું નિયત ભાવ પત્રક આપવામાં આવેલ હતું, જે તા. ૨૬.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં ભરપાઈ કરવાનું થતું હતું પરંતુ સદર અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરેલ ના હતું અને સદર અરજદાર દ્વારા સમયમર્યાદા વધારવા માટે અરજી આપેલ છે. જેમાં સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી તા. ૧૨/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ છે તેમજ તેઓને તા. ૧૨/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ અંદાજપત્ર ભરવાની સમયમર્યાદા તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૯ સુધી મંજૂર કરી આપવામાં આવેલ છે. અરજદાર ધ્વારા સમયમર્યાદામાં અંદાજપત્ર ભર્યેથી ખેતીવાડી કનેક્શનનું વીજ માળખું ઉભું કરવાની કાર્યવાહી એમજીવીસીએલ પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર પૂર્ણ કરી વીજ કનેક્શન વહેલામાં વહેલી તકે આપી દેવામાં આવશે.	ગ્રાહક દ્વારા નિયત ભાવ પત્રકના નાણાં ભરપાઈ થયેથી પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ		નવા કનેક્શન	
૨૦૭	૧૨.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	સાવલી	એ જી સોઠાપરમાર નાયબ ઇજનેર સાવલી પેટા વિભાગીય કચેરી. મો. ૯૮૦૯૯૩૪૭૯૫	અર્જુનસિંહ માનસિંહ પરમાર ગામ કનોડા મોબાઇલ નંબર 98 24642 376	ખેતીવાડી વીજ પાવર ટિવસે કરવો તથા ૮ કલાક ની જગ્યા 12 કલાક આપવો .	ખેતીવાડી માટે વીજ પાવર આપવા અંગેની નીતિ સરકાર શ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવતી હોય છે તેમજ વખતોવખત સરકાર શ્રી ને જરૂર લાગ્યે થી આઠ કલાકની જગ્યાએ 10 કલાક અથવા 12 કલાક વીજ સપ્લાય આપવામાં આવે છે.	ખેતી વિષયક ફીડર પર ૩ ફેઝ વીજ સપ્લાય યુ પપ્રમાણે નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે. જે પમાણે ૦૭ દિવસ દિવસે અને ૦૭ દિવસ રાત્રે એમ વીજ સપ્લાય આપવામાં આવે છે. જેમાં ફેરફાર થઈ શકે તેમ નથી. તેમજ ખેતીવાડી માટે વીજ પાવર આપવા અંગેની નીતિ સરકાર શ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવતી હોય છે તેમજ વખતોવખત સરકાર શ્રી ને જરૂર લાગ્યે થી આઠ કલાકની જગ્યાએ 10 કલાક અથવા 12 કલાક વીજ સપ્લાય આપવામાં આવે છે. વધુ માં જણાવવાનું કે	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતો નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૦૮	૧૨.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	સાવલી	એ જી સોઢાપરમાર નાયબ ઇજનેર સાવલી પેટા વિભાગીય કચેરી: મો: ૯૯૦૯૯૩૪૭૯૫	અર્જુનસિંહ માનસિંહ પરમાર ગામ કનોડા મોબાઇલ નંબર 98 24642 376	કુટીર જ્યોત તથા ગુડપાટ્ટી જેવી સરકાર શ્રી ની આવાસ યોજના હેઠળ પાકા મકાન માં વીજ જોડાણ આપવામાં આવતા નથી.	પરિપત્ર મુજબ સક્ષમ અધિકારી ની ફાળવણી ભલામણના આધારે વીજ જોડાણ આપવા આ સૂચના આપવામાં આવેલ છે		નિકાલ		નવા કનેક્શન	
૨૦૯	૧૨.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	સાવલી	એ જી સોઢાપરમાર નાયબ ઇજનેર સાવલી પેટા વિભાગીય કચેરી: મો: ૯૯૦૯૯૩૪૭૯૫	અર્જુનસિંહ માનસિંહ પરમાર ગામ કનોડા મોબાઇલ નંબર 98 24642 376	પેતી(વિષયક જમીનમાં ઘરનું વીજ જોડાણ માગવામાં આવે અને ચેક કરતાં વધારે સહ ભાગીદાર હોય તેઓની એટલે કે બીજા ભાગીદારોની એન.ઓ.સી ના હોય તો વીજ જોડાણ આપવાની શું યોજના છે	ઈઝ ઓફ ડુઈંગ ના પરિપત્ર 70 મુજબ અમલીકરણ કરી વીજ જોડાણ આપવા સુચના આપેલ છે		નિકાલ		નવા કનેક્શન	
૨૧૦	૧૨.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	સાવલી	એ જી સોઢાપરમાર નાયબ ઇજનેર સાવલી પેટા વિભાગીય કચેરી: મો: ૯૯૦૯૯૩૪૭૯૫	અર્જુનસિંહ માનસિંહ પરમાર ગામ કનોડા મોબાઇલ નંબર 98 24642 376	ખેડૂતોને પેતી વિષયક વીજ જોડાણ માટેની અરજી કર્યા બાદ તાત્કાલિક વીજ જોડાણ મળે તે મુજબ વ્યવસ્થા કરવી	સદર પ્રશ્ન નીતિવિષયક છે. જે બાબતે ઉપરની કચેરીએ જાણ કરવામાં આવશે.	પેતી વિષયક વીજ જોડાણો ને આપવાનું લક્ષ્યાંક પડતર અરજીઓ ને આધારે સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવે છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ
૨૧૧	૧૨.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	વડોદરા	સાવલી	એ જી સોઢાપરમાર નાયબ ઇજનેર સાવલી પેટા વિભાગીય કચેરી: મો: ૯૯૦૯૯૩૪૭૯૫	અર્જુનસિંહ માનસિંહ પરમાર ગામ કનોડા મોબાઇલ નંબર 98 24642 376	ઘરવપરાશના બિલ પણ ગ્રાહક ને બદલે સરકાર શ્રી સરકાર શ્રી ભરે તેવી રજુઆત છે	પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર વીજ બિલ વપરાશ કર્તાએ નિયત સમય મર્યાદામાં ભરપાઈ કરવાના રહે છે. તેમ છતાં સદર આપની રજુઆત ઉપરની કચેરીએ મોકલવામાં આવશે.	પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર વીજ બિલ વપરાશ કર્તાએ નિયત સમય મર્યાદામાં ભરપાઈ કરવાના રહે છે. તેમ છતાં સદર આપની રજુઆત ઉપરની કચેરીએ મોકલવામાં આવશે.	નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/ બીલ	નિકાલ
૨૧૨	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ ક્ષેત્ર નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	નિતાબેન કિરણકાન્ત પટેલ માજલપુર વડોદરા	નામ બદલી કરવા બાદ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ પરત ન આપવા બાબત	અત્રેની કચેરી દ્વારા ડિપોઝિટ પરત આપવા માટેની જરૂરી મંજૂરી મેળવી લીધેલ છે તથા નાણાં હવે પછી ના બિલ માં જમા આપવામાં આવશે.		નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/ બીલ	
૨૧૩	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ ક્ષેત્ર નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	રાણા અનિલકુમાર સોમાભાઈ મુ.પો. શિનોર	શિનોર મુકામે રાણા ક્ષેત્રમાં હાઇ વોલ્ટેજ આવવા બાબત	શિનોર રાણા વાસ માં દિન-૭માં લાઇન નું જરૂરી સમારકામ કરી ફરિયાદ દૂર કરવામાં આવશે. તેમ છતાં જો હાઇ વોલ્ટેજ જણાશે તો ઓછા વોલ્ટેજવાળું ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવા માટે ની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		પડતર	૨૨.૧૨.૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	Dec-18
૨૧૪	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	ડભોઇ-ટાઉન	શ્રી જે આર બારિયા નાયબ ઇજનેર ડભોઇ શહેર પેટા વિભાગ ક્ષેત્ર નં. ૯૯૨૫૨૦૮૩૨૪	મહિજીભાઈ હરખાભાઈ હરીજન મુ.પો.ડભોઇ	મકાન નું કામ કરવાનું હોવાથી મીટર બીજી બાજુએ લગાવી આપવા બાબત	સદર ગ્રાહકનું મીટર જરૂરી ચાર્જ ભરાવી શિફ્ટ કરી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ	નિકાલ	મિટર બાબત	
૨૧૫	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	ડભોઇ-ટાઉન	શ્રી જે આર બારિયા નાયબ ઇજનેર ડભોઇ શહેર પેટા વિભાગ ક્ષેત્ર નં. ૯૯૨૫૨૦૮૩૨૪	કાદરભાઈ ફકિરમહમદ ટોલ્લાવાળા મુ.પો.ડભોઇ	મારા વીજ જોડાણ નું લાઇટ બિલ વધુ આવતું હોવા બાબત	સદર ગ્રાહક નું મીટર સ્થાનિકે ચેક કરતાં બરબર માલુમ પડેલ છે. તથા અગાઉના વપરાશ સાથે હાલનો વપરાશ જોતાં બરાબર જણાય છે તેમ છતાં ગ્રાહક ને પત્ર ક્રમાંક ૨૬૪૫ તા. ૧૧.૧૨.૧૮ થી જાણ કરવામાં આવેલ છે.		નિકાલ	નિકાલ	મિટર બાબત	
૨૧૬	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	ડભોઇ-ટાઉન	શ્રી જે આર બારિયા નાયબ ઇજનેર ડભોઇ શહેર પેટા વિભાગ ક્ષેત્ર નં. ૯૯૨૫૨૦૮૩૨૪	જગદીશભાઈ પ્રગજીભાઈ પટેલ મુ.પો. ડભોઇ	ઇલેક્ટ્રીક લાઇન શિફ્ટ કરી આપવા બાબત	અત્રેની કચેરી દ્વારા જરૂરી સર્વેક્ષણ કરી અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવેલ છે. જે ભરપાઈ કર્યે થી લાઇન શિફ્ટ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ	નિકાલ	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ટર ગ્રાઉન્ડ	નિકાલ
૨૧૭	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ ક્ષેત્ર નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	સચિનભાઈ પટેલ મુ. પો. શિનોર	શિનોર તાલુકામાં જીએસીએલ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ માટે માંજરોલ સુરા સામલ ખાતે જમીન પસંદ કરી, ગુજરાત સરકાર માં જઈ SIA ની મુક્તિ લઈ આવેલ જાહેરનામું પડી ગયેલ તેમ છતાં થર્મલ પાવર સ્ટેશન નું કામ ક્યાં અટકેલ છે. અને તે કામ આગળ વધારવા વિનંતી.	સદર બાબત ઉપલી કચેરીને લગતી હોઈ અત્રેની કચેરી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક: ૭૨૩૦ તા. ૧૪.૧૨.૧૮ થી જાણ કરવામાં આવેલ છે.		પડતર	APPROVAL PENDING AT HIGHER AUTHORITY	To be sent to GSECL	To be sent to GSECL

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૧૮	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	સચિનભાઈ પટેલ મુ. પો. શિનોર	બજાર સમિતિ ની બીન ખેતી જમીન છે જે જમીન માંથી પરવાનગી વગર આઇટીઆઇ ના જોડાણ માટે ની લાઇન ઊભી થઈ ગયેલ છે તે લાઇન હટાવવા બાબત	સદર જગ્યાએ દિન-૭ માં સર્વે કરી કંપની ના નિયમોનુ સાર આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		પડતર	૫.૦૧.૨૦૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અનર્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19
૨૧૯	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	સચિનભાઈ પટેલ મુ. પો. શિનોર	અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરવા છતા ખેતીવાડી ના જોડાણ નું કામ સમયસર થતું નથી	હાલમાં શિનોર મુકામે કુલ ૩૪ ખેતીવાડીની પેઇડ પેલિંગ અરજીઓ છે જેમાંથી ૨૪ કામ ના થાંભલા ઊભા થઈ ગયેલ છે. દિવાળીનો તહેવાર ના લીધે હાલમાં ૪ કામો એસઓપી બહારના છે જેમાંથી એક વાંધાહેઠળ તથા ૧ ઊભો પાક અને ૨ કામ ના થાંભલા ઊભા છે.		નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ
૨૨૦	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	સચિનભાઈ પટેલ મુ. પો. શિનોર	ગોપાલ કોટન ઇંડસ્ટ્રી એક એચ ટી જોડાણ છે સબ ડિવિઝન દ્વારા પાવર બંધ કરવામાં આવે છે. ત્યારે અગાઉ જાણ કરવામાં આવતી નથી.	લોક દરબારમાં જ અધ્યક્ષ સ્થાને થી પાવર બંધ કરતાં પહેલા ગ્રાહકને જાણ કરવા જણાવેલ		નિકાલ	નિકાલ	જનરલ Misc.	નિકાલ
૨૨૧	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	ભાસ્કર પટેલ મુ.પો. અવાબલ	ટેમ્પરરી જોડાણના ૯ પુરાવા(Documents) માંગવામાં આવે છે. ઇ-ઉર્જ કનેક્ટિવિટી ન હોવાના લીધે અંદાજપત્ર સમયસર મળી શકતા નથી	ટેમ્પરરી જોડાણ માટે પુરાવા પરિપત્ર નં : ૫૫ મુજબ માંગવામાં આવે છે. કનેક્ટિવિટી ના પ્રશ્ન માટે પત્ર વ્યવહાર કરેલ છે.		નિકાલ	નિકાલ	જનરલ Misc.	નિકાલ

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કોઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE	
૨૨૨	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	ભાસ્કર પટેલ મુ.પો. અવાબલ	અવાબલ ગામ માં ૧૧૨ ખેતીવાડી જોડાણો આવેલ છે. જેમાં એક લાઈનમેન અને એક હેલ્પર મુ કવામાં આવેલ છે. તે લાઇનસ્ટાફ વધારવા વિનંતી	સદર બાબત નીતિ વિષયક હોઈ ઉપલી ઓફિસ ને જાણ કરવામાં આવી છે.	શિનોર પેટાવિભાગીય કચેરી ગ્રાહકો ની સંખ્યા અને લાઇન ના નેટવર્ક મુજબ વધારાના સ્ટાફ ની ફાળવણી અંગેની દરખાસ્ત સરકારશ્રી માં મંજૂરી અર્થે મોકલવામાં આવેલ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ	
૨૨૩	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	ભાસ્કર પટેલ મુ.પો. અવાબલ	આપની ઓફિસ દ્વારા નવા પોલ, પોલ ફેક્ટરી માથી લાવી રોડ ને અડી ને બાજુમાં ઉતારવામાં આવે છે. ઘણીવાર ગામ માં રોડ નું કે અન્ય કામ કરવાનું હોય ત્યારે નડતરરૂપ થાય છે.	સદર બાબતે જવાબદાર અધિકારીને જાણ કરી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ	-	જનરલ Misc.		
૨૨૪	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	ભાસ્કર પટેલ મુ.પો. અવાબલ	ગામ માં આવેલ ઘણા ટ્રાન્સફોર્મરને સલામતી માટે ફેસિંગ કરવાનું બાકી છે. તે સત્વરે કરી આપવા વિનંતી	ફેસિંગ માટે વર્તુળ કચેરી તરફથી એલ ઓ આઈ આપવામાં આવેલ છે. કામ કરવાનો ઇજારો ફાળવીએ થી ફેસિંગ નું કામ કરી આપવામાં આવશે		નિકાલ	-	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત		
૨૨૫	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	ભાસ્કર પટેલ મુ.પો. અવાબલ	મત્સ્ય ઉધ્યોગ/ પોલ્ટી ફામ ના જોડાણો માટે જરૂરી માહિતી પૂરી પાડવા બાબત	સદર બાબતે જણાવવાનું અત્રેની કચેરીએ મત્સ્ય ઉધ્યોગ/પોલ્ટી ફામ માટે સક્ષમ અધિકારીનું સર્વે નંબર અને ઉપયોગ દર્શાવતું મંજૂરી પત્રક અરજી સાથે રજૂ કર્યેથી જોડાણ આપવાની અરજી હાથ ધરવામાં આવશે જેમાં નિયમોનુ સાર ચાજી ભરવાનો રહેશે.		નિકાલ	-	નવા કનેક્શન		
૨૨૬	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	મહેશભાઈ પટેલ મુ. પો. પુનિયાદ	ખોટી રીતે અપાયેલ જોડાણ સામે કાયવાહી કરવા માટે તા. ૭.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સબ ડિવિઝન માં અરજી આપવામાં આવેલ છે. પરંતુ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી.	સદર જોડાણો ચેક કરવા માટે JE/IC ને સોંપવામાં આવેલ છે. જે બાબતે દીન -૭ માં જવાબ આપવામાં આવશે.		પડતર	૨૨.૧૨.૨૦૧૮	વિજ ચેકિંગ	Dec-18	
૨૨૭	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	મહેશભાઈ પટેલ મુ. પો. પુનિયાદ	અમારા લાઇટબિલ માં એલઇડી બલ્બ ના હોવા છતાં નાણાં ચડાવવા બાબત તથા ગામમાં આવા ઘણા જોડાણો હોઇ તમામ ની એક અરજી લઈ કપાતા નાણાં બંધ કરવા બાબત	સદર બાબતે ગામના જેટલા ગ્રાહકોના પૈસા ચઢેલ હોય તે તમામ ની સહી વાળી એક જ અરજી લાઇટબિલ ની નકલ સાથે આપવામાં આવશે તો ગ્રાહકની જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		નિકાલ	-	જનરલ Misc.		
૨૨૮	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	મહેશભાઈ પટેલ મુ. પો. પુનિયાદ	લોક દરબાર ની જાહેરાત યોગ્ય રીતે થયેલ નથી તો તે બાબતે પ્રેસ રિપોર્ટર તથા ગામ ની જવાબદાર વ્યક્તિ ને અગાઉથી જણાવવા વિનંતી	વર્તુળ કચેરી દ્વારા લોક દરબાર ની જાહેરાત લોકલ ન્યૂ જ પેપરમાં તા. ૧૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ હતી તથા ધારાસભ્યશ્રી ડભોઇ, શિનોર, તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ડભોઇ, શિનોર જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ વડોદરા ને લેખિત જાણ કરવામાં આવેલ હતી તથા ગામ પંચાયત ને મૌખિક જાણ કરવામાં આવેલ હતી.		નિકાલ	-	જનરલ Misc.		
૨૨૯	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	ભુ પેન્ડ્ર પટેલ મુ.પો. માલસર	માલસર ગામ માં એક લાઇનમાં લો વોલ્ટેજ થવાથી મોટર બગી જવા પામેલ છે. તો સદર લાઇન નો પ્રશ્ન હલ કરવા વિનંતી	સદર બાબતે સર્વેક્ષણ કરી ટેકનિકલ કારણો યકાસી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	Jan-19	
૨૩૦	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	ભુ પેન્ડ્ર પટેલ મુ.પો. માલસર	માલસર ગામમાં પૂરતા વોલ્ટેજ મળતા નથી આ સમસ્યા સમયસર દૂર કરવા વિનંતી	સદર બાબતે સર્વેક્ષણ કરી ટેકનિકલ કારણો યકાસી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/ પોલ	Jan-19	
૨૩૧	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	ભુ પેન્ડ્ર પટેલ મુ.પો. માલસર	એમજીવીસીએલ તરફ થી થાંભલા નાખવામાં આવે છે. ત્યારે કોઈ પૂછતું નથી પરંતુ થાંભલા જ્યારે હટાવવાનું કહેવામાં આવે છે ત્યારે ઓફિસ તરફ થી હટાવવા માટે નાણાં ભરવાનું જણાવવામાં આવે છે જે તમારી કંપની ના ખર્ચે હટાવી આપવા જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સારું.	સદર બાબત નીતિ વિષયક હોઈ મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની ના નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે	કોઈપણ લાઇન ઊભી કરવા માટે જરૂરી વાંધા વિરોધ ને ધ્યાન માં લઈ થાંભલા ઊભા કરવામાં આવે છે અને લાઇન ઊભી થયા પછી જ્યારે કોઈ કારણસર અરજદાર દ્વારા રજુઆત કરવામાં આવે ત્યારે લાઇન ખસેડવાની અંદાજપત્ર ભરેથી થાંભલા ખસેડવાની કામગીરી હાથ પર લેવામાં આવે છે. વધુ માં શહેરી વિસ્તાર અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર ના મુખ્ય રસ્તા માં નડતરરૂપ વીજ થાંભલાઓ ખસેડવા અંગે સરકારશ્રી ની ડીઆઇએસએસ સ્કીમ હેઠળ વિના મૂલ્યે કામગીરી કરવામાં આવે છે.		નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજુ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૩૨	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ ફોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	રાહોડ અમીરભાઈ અહેમદબાવા મુ.પો. સાધલી	અમારી ફળવા દબાણની લાઇન લાંબી હોવાથી ઓછા વોલ્ટેજ મળવા બાબત	સદર બાબતે દિન-૭ માં સર્વે કરી જો ઓછા વોલ્ટેજ જણાશે તો મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની ના નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૨૩૩	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ ફોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	જયેશભાઈ વિકલભાઈ પટેલ મો.પો.શિનોર	શિનોર ગામમાં લોખંડના બાર થાંભલા આવેલ છે જે બદલવા બાબત	સદર બાબતે સર્વે કરી જે થાંભલા બદલવા જેવા હશે તે બદલી આપવામાં આવશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૩૪	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	૬ભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	જયેશભાઈ વિકલભાઈ પટેલ મો.પો.સિનોર	શિનોર ગામમાં નાગરિક બેંકમાં કેશ કલેક્શન ની મંજૂરી પેન્ટેંગ છે જેનો સત્વરે નિકાલ લાવવા બાબત.	સદર કેશ કલેક્શન ની મંજૂરી માટે ઉપલી કચેરી તરફથી મુ.ટતા દસ્તાવેજ માંગવામાં આવેલ હતા જે મેળવી દિન-૩ માં ઉપલી કચેરીએ મોકલવામાં આવશે		નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/બીલ	નિકાલ
૨૩૫	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	૬ભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	જયેશભાઈ વિકલભાઈ પટેલ મો.પો.સિનોર	ભારે દબાણ ની ભોપાલ ધુલે લાઇન નું ઇન્ડક્શન મારા વીજ જોડાણના ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર આવે છે. પ્રશ્ન દૂર કરવા વિનંતી	સદર બાબતે દિન-૭ માં જરૂરી સર્વેક્ષણ કરી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૪.૦૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૨૩૬	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	૬ભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	જયેશભાઈ વિકલભાઈ પટેલ મો.પો.સિનોર	શિનોર મુ.કામે જાહેરમાં નડતરરૂપ થાંભલા ફટાવવા બાબત	સદર બાબતે જે નડતરરૂપ થાંભલા હોય તે માટે પંચાયત દ્વારા લેટરપેડ ઉપર ભલામણ તથા ઠરાવ આપેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19
૨૩૭	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	૬ભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	મુ.નિલભાઈ રમેશભાઈ પટેલ મુ.પો. કંજેઠા	સામલભાઈ ઇશ્વરભાઈ પટેલ ના ખેતી વિષયક વીજ જોડાણની લાઇન નમી ગયેલ છે. તે સમાર કામ કરી આપવા બાબત	સદર કામ દિન-૩૦ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૪.૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૨૩૮	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	૬ભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	ખોખર અનવરખા અકબરખા મુ.પો.શિનોર	અમારા ખેતી ના વિષયક વીજ જોડાણની લાઇન નમી ગયેલ છે. તે સમાર કામ કરી આપવા બાબત	સદર કામ દિન-૩૦ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૪.૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૨૩૯	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	૬ભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	સતિષભાઈ કન્નુ રભાઈ પટેલ મુ.પો. કુકસ	ટ્યુ બવેલની હળવા દબાણની લાઇન ઘણી લાંબી છે જેના લીધે વોલ્ટેજ ઓછા મળે છે. તો નવું ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી આપવા વિનંતી.	સદર બાબતે દિન-૭ માં જરૂરી સર્વેક્ષણ કરી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૨૪૦	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	૬ભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	શનાભાઈ જવેરભાઈ પટેલ મુ.પો. કુકસ	અમારા ખેતી ના વીજ જોડાણ ની લાઇન નમી ગયેલ છે તો સમાર કામ કરી આપવા વિનંતી.	સદર કામ દિન-૩૦ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૪.૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૨૪૧	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	૬ભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	રિપલભાઈ સુરેશભાઈ પટેલ મુ.પો. સાધલી	દિંબરવા ચોકડી વાળા ટ્રાન્સફોર્મર માથી અમારો તથા મેઇન બજાર તથા કુકાનો તથા બેંકોમાં સપ્લાય જતો હોય પૂરતા વોલ્ટેજ થી મળતો નથી	સદર બાબતે અત્રેની કચેરી દ્વારા સર્વેક્ષણ દિન -૭ માં કરી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		પડતર	૧૪.૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૨૪૨	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	૬ભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	દેવેન્દ્રભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ મુ.પો. કુકસ	અમારું જોડાણ ચતુરભાઈ મોતીભાઈ ના નામ નું છે જેની લાઇન ખુબ નમી ગયેલ છે જે સત્વરે સમારકામ કરી આપવા વિનંતી.	સદર કામ દિન-૩૦ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૪.૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૨૪૩	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	૬ભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	પ્રદીપભાઈ ઇશ્વરભાઈ પટેલ મુ.પો. તેરસા	અમારા ખેતરમાંથી પસાર થતી ભારે દબાણની લાઇન શિફ્ટ કરી આપવા વિનંતી જે બાબતે એમજીવીસીએલ ના નિયમ મુજબ ચાર્જ ભરવા તૈયાર છે.	સદર બાબતે જણાવવાનું કે અરજદાર દ્વારા નોંધણી ચાર્જ રૂ. ૧૦૦ ભરવાઈ કયે થી લાઇન શિફ્ટ કરવા માટેના અંદાજપત્રની કાર્યવાહી આગળ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ	નિકાલ	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	નિકાલ
૨૪૪	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	૬ભોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	પટેલ અશોકભાઈ કરશનભાઈ મુ.પો. તેરસા	અમારા ખેતરમાંથી પસાર થતી હળવા દબાણની લાઇન કેનાલ કોસ કરી ને જોડાણ આપવામાં આવેલ છે જે બીન જરૂરી હોય અમારા ખેતરની પાસે નજીક માં આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર પર થી લાઇન આપવા વિનંતી.	સદર બાબતે જરૂરી સર્વેક્ષણ કરી દિન-૭ માં ટી.એસ. બનાવી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે		પડતર	૧૪.૧.૨૦૧૯	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Jan-19

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE	
૨૪૫	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	વિમેશભાઈ ઇશરભાઈ પટેલ મુ.પો તેરસા	હાલ અમારું જોડાણ લંગી ખોડા હીરા ના નામે છે. જે નામ ફેર કરવા માટે અમોએ દસ્તાવેજો ઓફિસમાં આપેલ છે તો નામફેર કરી આપવા બાબત	સદર જોડાણ ના નામફેર માટે અત્રેની કચેરીએ કોઈ અરજી નોંધાવી થયેલ નથી જેથી જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે અરજી નોંધાવી કરવાની આગળ હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/બીલ	નિકાલ	
૨૪૬	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	સૈયદ તસ્લીમઆસિફ મુનસફઅલી મુ.પો અવાબલ	અમો અવાબલ ખાતે પોલ્કી ક્રામ નું સિંગલ ફેજ જોડાણ ધરાવીએ છે જે ખેતીવાડી ડિડર ઉપર થી આપવામાં આવેલ છે જેનું SPDT વારંવાર બળી જાય છે જેના લીધે ઘણા દિવસો સુધી અમારે પાવર વગર રહેવું પડે છે જે બાબતે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા વિનંતી	સદર જોડાણ ૧૧ કેવી અવિસરા એજી ડિડર ઉપર આવેલ છે જેમાં હાલ માં SPDT દ્વારા સિંગલ ફેજ પાવર ચાલુ જ છે તેમ છતાં જોડાણો ની ક્ષમતા મુજબ જરૂર જણાશે તો વધુ ક્ષમતા વાળું SPDT મૂકી ફરિયાદ દૂર કરવામાં આવશે.		નિકાલ	-	જનરલ Misc.		
૨૪૭	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	સૈયદ તસ્લીમઆસિફ મુનસફઅલી મુ.પો અવાબલ	અમોએ અમારા ખેતરમાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ માટે તળાવ બનાવેલ છે જેમાં ખેતીવાડી નું જોડાણ આપવામાં આવતું નથી જેથી અમોને મત્સ્ય ઉદ્યોગ ના હેતુ માટે જોડાણ મળે એ માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવા વિનંતી.	સદર બાબતે જણાવવાનું અત્રેની કચેરીએ મત્સ્ય ઉદ્યોગ માટે સક્ષમ અધિકારીનું સર્વે નંબર અને ઉપયોગ દર્શાવતું મંજૂરી પત્રક અરજી સાથે રજૂ કર્યેથી જોડાણ આપવાની અરજી હાથ ધરવામાં આવશે જેમાં નિયમોનુ સાર યાજ લેવાનો રહેશે		નિકાલ	-	નવા કનેક્શન		
૨૪૮	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	જતિનભાઈ પટેલ તથા અનુલભાઈ યોગેશભાઈ પટેલ મુ.પો સાધતી	સાધતી મુ કામે અમારા વિસ્તારમાંથી જતી હળવા દબાણની લાઇન ના છેડા ઉપર ગામ ના વારિગુ હ નું જોડાણ આવેલ છે જેના લીધે લો વોલ્ટેજ ની ફરિયાદ ઊભી થાય છે તો વારિગુ હને અલગ ટ્રાન્સફોર્મર આપી ફરિયાદ દૂર કરવા વિનંતી	સદર વિસ્તાર ના ટ્રાન્સફોર્મર ના લાઇન ના છેડા ના વોલ્ટેજ રાત્રે ૨૦ કલાક ની આસપાસ માપતા આર-૨૨૬ વાય: ૨૨૮, બી-૨૩૦ આવે છે આમ છતાં સદલી ગામ નું સર્વે કરી જરૂર જણાવે તો નવા ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		પડતર	૧૪.૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19	
૨૪૯	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	મદરેસા ગુલસને મદીના મુ.પો સાધતી	સાધતી બસ સ્ટેન્ડ પાસે કુંભારવાડા મેઇન બજારમાં કેબલ નીચે છે તથા બે થાંભલા વચ્ચે ખૂબ જ અંતર છે તો યોગ્ય સમારકામ કરી આપવા વિનંતી	સદર વિસ્તાર ના ટ્રાન્સફોર્મર ના લાઇન ના છેડા ના વોલ્ટેજ રાત્રે ૨૦ કલાક ની આસપાસ માપતા આર-૨૧૯ વાય: ૨૨૪, બી-૨૨૮ આવે છે આમ છતાં સદલી ગામ નું સર્વે કરી જરૂર જણાવે તો નવા ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		પડતર	૧૪.૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19	
૨૫૦	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	રજનીકાંતભાઈ ધીરુભાઈ બાથાની મુ.પો મોટા ફેફડિયાં	મારી ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ની લાઇન ના વાયર ઢીલા પડી ગયા છે તો યોગ્ય સમારકામ કરી આપવા વિનંતી	સદર કામ દિન-૩૦ માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.		પડતર	૧૪.૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19	
૨૫૧	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	રજનીકાંતભાઈ ધીરુભાઈ બાથાની મુ.પો મોટા ફેફડિયાં	ટ્રાન્સફોર્મર બળી જાય છે ત્યારે બદલવામાં ઘણા દિવસ થાય છે અને ઘણીવાર ટ્રેક્ટર લઈ લેવા આવવું પડે છે તો સદર બાબતે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા સારું	અત્રેની કચેરીએ થી ફેઇલ ટ્રાન્સફોર્મર તુરંત જ લેવા માટે ડબોઇ મોકલવામાં આવે છે તથા ટ્રાન્સફોર્મર બદલવાની માટે સબ ડિવિઝન દ્વારા ટેમ્પો ભાડે કરવામાં આવે છે ઘણી વાર ચોમાસામાં જ્યારે ટેમ્પો ટીસી સુ ધી ના પહોંચે ત્યારે ટ્રેક્ટર મંગાવવું પડે છે.		પડતર	-	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત		
૨૫૨	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	શિનોર	શ્રી ડી વી પરમાર નાયબ ઇજનેર શિનોર પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૭	મુકેશભાઈ એમ. પટેલ મુ.પો સાધતી	સાધતી પંચાયત ઓફિસની બાજુના અમારા વિસ્તારમાં લો વોલ્ટેજ ની સમસ્યા છે જે સત્વરે દૂર કરવા બાબત	સદર વિસ્તાર ના ટ્રાન્સફોર્મર ના લાઇન ના છેડા ના વોલ્ટેજ રાત્રે ૨૦ કલાક ની આસપાસ માપતા આર-૨૪૯ વાય: ૨૪૭, બી-૨૪૫ આવે છે આમ છતાં સદર ગામ નું સર્વે કરી જરૂર જણાવે તો નવા ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		પડતર	૧૪.૧.૨૦૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19	
૨૫૩	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	ડબોઇ ગ્રામ્ય	શ્રી એમ એમ પીપરોતર નાયબ ઇજનેર ડબોઇ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૨૮૪	મા. ધારાસભ્યશ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા ડબોઇ વિધાનસભા ના પ્રતિનિધિ શ્રી હેમંત પાઠક	ડબોઇ તાલુકાનાં ગામો ધર્મપુરી શીતપુર માં લો વોલ્ટેજ થી વીજ સપ્લાય મળવા બાબત તથા શીતપુર મુકામે મંજૂર થયેલ સબ સ્ટેશન નું કામ વહેલી તકે થાય તે માટે યોગ્ય પગલાં લેવા બાબત	શીતપુર મુકામે નવા સબ સ્ટેશન માટેની જમીન સંપાદન ની કાર્યવાહી માં ગોચરની જમીનમાંથી નિમ ની જમીન કરવા માટે ની દરખાસ્ત પ્રાંત ઓફિસમાં ગયેલ છે જેથી જમીન સંપાદન થયે થી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.		પડતર	નવું SS/GETCO RELATED	નવું SS/GETCO RELATED	નવું SS/GETCO RELATED	
૨૫૪	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	ડબોઇ ગ્રામ્ય	શ્રી એમ એમ પીપરોતર નાયબ ઇજનેર ડબોઇ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૨૮૪	મા. ધારાસભ્યશ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા ડબોઇ વિધાનસભા ના પ્રતિનિધિ શ્રી હેમંત પાઠક	ખેતી માટે ના નવા વીજ જોડાણના ટ્રાન્સફોર્મર સમયસર મળતા નથી જેની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવા બાબત	અગાઉ ટ્રાન્સફોર્મર ની સંદેશ ના કારણે સમયસર ટ્રાન્સફોર્મર આપી શકાયલ ન હતા પરંતુ હાલમાં ડબોઇ તાલુકા ના કુલ ૦૮ ખેડૂતોના ટ્રાન્સફોર્મર આપવાના બાકી રહે છે જેની જરૂરિયાત ઉપલી ઓફિસ ને જણાવેલ છે વધુ માં ડબોઇ વિભાગીય કચેરી હેઠળ કુલ ૪૨ ખેડૂતોના ટ્રાન્સફોર્મર આપવાના બાકી રહે છે જે મળ્યે થી તુરંત જ આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		પડતર	૧૪.૧.૨૦૧૯	ટ્રાન્સફોર્મર બાબત	Jan-19	
૨૫૫	૧૩.૧૨.૧૮	બરોડા (સં અને નિ)	ડબોઇ	ડબોઇ ગ્રામ્ય	શ્રી એમ એમ પીપરોતર નાયબ ઇજનેર ડબોઇ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ કોન નં. ૯૯૨૫૨૦૮૨૮૪	મા. ધારાસભ્યશ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા ડબોઇ વિધાનસભા ના પ્રતિનિધિ શ્રી હેમંત પાઠક	ડબોઇ તાલુકાનાં ૧૧૮ ગામોના વીજ બિલ પોસ્ટ ઓફિસ મારફતે લેવામાં આવતા હતા જે હવે બંધ કરેલ છે જેથી આ ૧૧૮ ગામોના ગ્રાહકોને ખૂબ તકલીફ વેઠવી પડે છે જેની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવા બાબત	સદર બાબતે હાજર ગ્રાહક પ્રતિનિધિઓને ઇ-ગ્રામ હેઠળ પંચાયત ઓફિસમાં બિલ લેવા માટે ની કાર્યવાહી ત્વરિત થાય તે માટે પ્રયત્ન કરવા જણાવવામાં આવેલ છે તથા નાયબ ઇજનેરશ્રીને ટી.એલ.ઇ.નો સપર્ક કરી ઇ-ગ્રામ ચાલુ કરવાના માટે પ્રયત્ન કરવા જણાવેલ છે		નિકાલ	-	જનરલ Misc.		

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૫૬	૧૧/૧૨/૧૮	આણંદ	બોરસદ	આંકલાવ	શ્રી એ.આર.પટેલ, ના.ઇ. આંકલાવ પેટા વિભાગીય કચેરી મોબાઇલ નંબર. ૯૯૨૫૨ ૧૪૭૭૪	નરેન્દ્રસિંહ રાવજીભાઇ સોલંકી ખડોલ (હ) સરપંચ શ્રી	સૌભાગ્ય યોજના હેઠળ કરેલ અરજીઓને ઝૂંપડપટ્ટી યોજના હેઠળ નવીન વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	સૌભાગ્ય યોજના હેઠળ કરેલ અરજીઓમાં ખુટતા દસ્તાવેજી પુરાવા તથા ટીડીઓનો ભલામણ પત્ર રજુ કરવા જણાવેલ છે તથા ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૨૫૭	૧૧/૧૨/૧૮	આણંદ	બોરસદ	આંકલાવ	શ્રી એ.આર.પટેલ, ના.ઇ. આંકલાવ પેટા વિભાગીય કચેરી મોબાઇલ નંબર. ૯૯૨૫૨ ૧૪૭૭૪	નરેન્દ્રસિંહ રાવજીભાઇ સોલંકી ખડોલ (હ) સરપંચ શ્રી	સીંગલ ફેઇઝ નવિન વારીગૃહ વીજ જોડાણ અંગે.	સદર બાબતે પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે અરજી કર્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૨૫૮	૧૧/૧૨/૧૮	આણંદ	બોરસદ	આંકલાવ	શ્રી એ.આર.પટેલ, ના.ઇ. આંકલાવ પેટા વિભાગીય કચેરી મોબાઇલ નંબર. ૯૯૨૫૨ ૧૪૭૭૪	નરેન્દ્રસિંહ રાવજીભાઇ સોલંકી ખડોલ (હ) સરપંચ શ્રી	ખડોલ (હ) રોહિતવાસ ખાતે એલ.ટી. લાઇનનું સમારકામ કરવા બાબત.	સદર બાબતે સ્થળ તપાસ કરી જરૂરી એલ.ટી. લાઇનનું સમારકામ દિન-૧૫ માં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન કરેલ છે.		પડતર	૨૭.૧૨.૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૫૯	૧૧/૧૨/૧૮	આણંદ	બોરસદ	રાસ	શ્રી જે.વી. પટેલ, જી.ઇ. રાસ પેટા વિભાગીય કચેરી મોબાઇલ નંબર. ૯૯૨૫૨ ૧૫૧૧૧	કાન્તીભાઇ પરસોત્તમભાઇ પટેલ, રાસ	ખેતી વિષયક વીજ જોડાણની નોંધણી મે. ૨૦૧૮ સદર વીજ જોડાણો સત્વરે આપવા બાબત.	સરકારશ્રીના લક્ષ્યાંક મુજબ હાલ માર્ચ ૨૦૧૮ સુધી નોંધણી થયેલ વીજ જોડાણ અરજીઓને અગ્રતાક્રમે વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. માર્ચ ૨૦૧૮ પછીની અરજીઓની કાર્યવાહી લક્ષ્યાંક મળ્યા બાદ હાથ ધરવામાં આવશે.		નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	
૨૬૦	૧૧.૧૨.૧૮	આણંદ	બોરસદ	બોરસદ શહેર	શ્રી એસ.એન.મલેક ના.ઇ. બોરસદ શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૫	કિરણ એ શાહ (બોરસદ)	ગ્રાહક ની રજુઆત મુજબ રોકડ થી ખરીદેલ led બલ્બ ના રૂપિયા એડવાન્સ ભરેલ હોવા છતાં ગ્રાહક નંબર ૦૪૫૦૧/૦૧૦૦૦/૪ વાળા બિલ માથી કાપવા બાબત તેમજ અર્થીંગ વાયર ઘણા સમય થી ન જોડવા બાબત.	ગ્રાહક ના ઉજાલા બલ્બ ના પેમેન્ટ બાબતે તેઓને અરજી અનુસંધાને સબ-ડિવિઝન દ્વારા E-urja utility billing system માં entry કરીને ઇ.એમ.આઇ બંધ કરી દીધેલ છે તેમજ લાઇટબિલ માં કપાયેલ ૧૪૦/- રૂપિયા હવે પછીના બિલમાં મજરે મળે તે કાર્યવાહી ચાલુ છે અર્થીંગ બાબતે સ્થળ તપાસ કરતાં અગાઉ વીજ સ્થાપન પર અર્થીંગ કરવામાં આવેલ હોવા પરંતુ મીટર તથા બોક્સ સિફ્ટ કરવાના કારણે અર્થીંગ સિફ્ટ કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થયેલ હોઈ સબ-ડિવિઝન દ્વારા તારીખ ૦૪.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ વિજમીટર પેટી સાથે અર્થીંગ વાયર જોડવાની કાર્યવાહી પુર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ	નિકાલ	રેવન્યુ/બીલ	
૨૬૧	૧૧.૧૨.૧૮	આણંદ	બોરસદ	બોરસદ ગ્રામ્ય	શ્રી એમ.યુ. સોલંકી ના.ઇ. બોરસદ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી ૯૯૨૫૨૦૮૩૫૪	હસમુખભાઇ છગનભાઇ પટેલ (સંતોકપુર)	ગ્રાહક ની રજુઆત મુજબ ગ્રાહક નંબર ૦૪૬૫૯/૦૦૫૨૫/૯ વાળા વીજ કનેક્શન (તમાકુની ખરી) માં લો-વોલ્ટેજ પ્રોબ્લેમ હોવા બાબત.	ગ્રાહકને સંતોકપુર ગામની ૧૦૦ કેવીએ ની વિલેજ ટીસી માથી LT ABC દ્વારા વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. સબ-ડિવિઝન દ્વારા DDUGJY-SI યોજના અંતર્ગત જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી 6704/07.12.18 થી ટ્રાન્સફોર્મર ના લોડ વિભાજન કરી નવું 63KVA નું ટ્રાન્સફોર્મર મુકવામાટે ખર્ચ રૂપિયા ૧૫૧૬૮૧/- નુ મંજૂર કરી દીધેલ છે તથા સદર કામ ૩૦ દિવસ ની સમય મર્યાદામાં કરી દેવાનું આયોજન છે જેથી ગ્રાહકને પુરતા પ્રમાણ મા વીજ પુરવઠો મળશે		પડતર	૧૧.૦૧.૨૦ ૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૨૬૨	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	આણંદ-સાઉથ	શ્રી જી એમ પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૩૮૬	શીરીશભાઇ લલ્લુભાઈ પટેલ	નવા મીટરની માંગણી માટે	આણંદ દક્ષિણ પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા જરૂરી મોજણી કાર્ય કરી અને તા-૨૨.૧૧.૧૮ના રોજ રૂ.૩૫૦૦ ની ઝુંપડપટ્ટી અંતર્ગત તાંત્રિક મંજૂરી આપી દીધેલ છે. તથા કંપનીના "અ" પ્રકારમાં તા-૨૬.૧૧.૧૮ના રોજ વીજ જોડાણ આપી આપના પ્રશ્નોનો સકારાત્મક ઉકેલ લાવેલ છે.		નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ
૨૬૩	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	મોગરી	શ્રી, એન.એમ.દલવાડી	સરપંચશ્રી, ગ્રામપંચાયત, નાવલી	આણંદ તાલુકાનાં નાવલી ગામથી દેહમી રોડ ઉપર આવેલ નાવલી ગામના ખેતીવિષયક વીજ જોડાણોને ૬૬ કેવી વિદ્યાનગર સબસ્ટેશનમાંથી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે તો તેમને હાલમાં ચાલુ કરેલ નવીન ૬૬કેવી નાવલી સબસ્ટેશનમાંથી વીજ પુરવઠો મળે તે અંગે ઘટનું કરવા.	અરજદાર સરપંચશ્રી, ગ્રામપંચાયત, નાવલીની અરજીના અનુસંધાને અરજદારે ઉલ્લેખ કરેલ ખેતીવિષયક વીજ જોડાણો કે જે ૬૬કેવી વિદ્યાનગરના ૧૧કેવી મેઘવા ખેતીવિષયક ફીડરમાંથી વીજ પુરવઠો મેળવતા હતાં તેમને તા-૦૪.૧૨.૧૮ ની અસરથી નવીન ૬૬કેવી નાવલી સબસ્ટેશનના ૧૧કેવી વાંસખેલીયા ફીડરમાં જોડીને વધુ સાતત્ય વાળો વીજ પુરવઠો મળે તે રીતે સકારાત્મક ઉકેલ લાવેલ છે.		નિકાલ	નિકાલ	ફીડર બદલવું	નિકાલ
૨૬૪	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	ઉમરેઠ ગ્રામ્ય	શ્રી.આર.જી.શર્મા ૯૯૨૫૨૦૮૪૫૩	ચૌહાણ નરેન્દ્રસિંહ મનુ સિંહ	ગામડાઓમાં વીજકંપની દ્વારા ગ્રામ પંચાયત કે જમીન માલિકના અભિપ્રાય સિવાય આડેધર ખેડૂતોની જમીનમાં અથવા ગામતળમાં જે-તે-વખતે પોલ નાખી દીધેલાં છે અને જ્યારેઆપોલ ખસેડવાના થાય ત્યારે વીજકંપની દ્વારા ઘણું બધું એક્સિમેટ એટલેકે દસ થી માડીને પરચાસ હજાર રૂપિયા સુધીનું આપવામાં આવે છે. જે આયોગ્ય છે. જે એડી અડચણ રૂપ પોલ વિના ખર્ચ ખસેડવા જોઈએ	ગામડાઓમાં વીજ કંપની ધ્વારા ગ્રામ પંચાયતની ગમતલની જમીન માં ગામ લોકોને નડતરરૂપ થાંભલા DISS યોજના અંતર્ગત સરપંચશ્રી ધ્વારા ઠરાવ રજૂ કરી તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ના ભલામણ પત્ર સાથે ઉમરેઠ ગ્રામ્ય કચેરીએ રજૂ કરવાથી ગમતલમાં નડતર રૂપ થાંભલા વિના મૂલ્યે વીજ કંપની તરફથી ખસડી આપવામાં આવે છે. હાલમાં નવીન વીજ જોડાણમાં જમીન માલિક ના ખેતરમાં તેઓની સહ સમ્મતિથી તેથી વીજ થાંભલા અડચણરૂપ ના થાય તેવી રીતે ઊભા કરવાં આવે છે,		નિકાલ	નિકાલ	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૬૫	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	ઉમરેઠ ગ્રામ્ય	શ્રી આર.જી. શર્મા ૯૯૨૫૨૦૮૪૫૩	ચૌહાણ નરેન્દ્રસિંહ મનુ સિંહ	ગામડામાં ખેતી સાથે પશુ પાલન નો વ્યવસાય છે. જેથી પશુ પાલનને કોમશિયલ ન ગણતાં રાહત દરે વિજળી આપવી જોઈએ. હાલમાં જો પશુ પાલન હોય તો આડેધડ દંડ આપવામાં આવે છે જે માટે યોચ્ય કરવા વિનવિત	ગામડાઓમાં ખેતી સાથે પશુ પાલન નો વ્યવસાય છે. વીજ કંપની ધ્વારા તબેલામાં વીજ જોડણ માટે કોમશિયલ હેતુ વ્યવસાય ગણી NRRGP ટેરિફનું વીજ જોડણ પાઠવવામાં આવે છે અરજદાર ધ્વારા તબેલામાં વીજ વપરાશ માટે NRRGP ટેરિફનું વીજ જોડણ ન હોય તો અરજદાર ધર વપરાશના RGPR ટેરિફ માથી વીજ વપરાશ કરતાં માલૂ મપડે તો CHANGE OF TERRIFનું બીલ આકરવા માં આવે છે. આમ અરજદાર ધ્વારા તબેલા (પશુ પાલન) માટે NRRGP ટેરિફવાળું વીજ જોડણ લેવું હિતાવહ છે.	ગામડાઓમાં ખેતી સાથે પશુ પાલન નો વ્યવસાય છે. વીજ કંપની ધ્વારા તબેલામાં વીજ જોડણ માટે કોમશિયલ હેતુ વ્યવસાય ગણી NRRGP ટેરિફનું વીજ જોડણ પાઠવવામાં આવે છે અરજદાર ધ્વારા તબેલામાં વીજ વપરાશ માટે NRRGP ટેરિફનું વીજ જોડણ ન હોય તો અરજદાર ધર વપરાશના RGPR ટેરિફ માથી વીજ વપરાશ કરતાં માલૂ મપડે તો CHANGE OF TERRIFનું બીલ આકરવા માં આવે છે. આમ અરજદાર ધ્વારા તબેલા (પશુ પાલન) માટે NRRGP ટેરિફવાળું વીજ જોડણ લેવું હિતાવહ છે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૨૬૬	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	ઉમરેઠ ગ્રામ્ય	શ્રી આર.જી. શર્મા ૯૯૨૫૨૦૮૪૫૩	ચૌહાણ નરેન્દ્રસિંહ મનુ સિંહ	ગામડામાં તીસ ટકા વસતીજ ગામમાં રહે છે. બાકીની સિતેર ટકા વસ્તી સીમ વિસ્તારમાં રહે છે. તેઓને ચોવીસ કલાક ધરવપરાશની વીજળી આપવી જોઈએ જે હાલમાં આપવામાં આવતી નથી તેમજ શીલિ ફિડરમાં દર પંદર કે વીસ દિવસે ડી.ઓ. બળી જાય છે જેથી પંદર વીસ દિવસે ચોકવાર આખો દિવસકે આખી રાત જ્યાં સુ ધી ડીઓ બદલવામાં ના આવે ત્યાં સુ ધી ધરવપરાશની વીજળી મળતી નથી તે માટે ઘટતી કાર્યવાહી કરવા વિનવિતી.	11 કે વી શીલિ ખેતીવાડી ફિડરથી શીલિ અહીં ખોરવાડ પ્રતાપપુરા વગેરે ગામના સિમ વિસ્તારોમાં ખેતી વિષયક વીજ જોડણ માટે 3 ફેઝ 8 કલાક તથા 16 કલાક 1 ફેઝ ધર વપરાશ માટે વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે આપે રજૂ કરેલ પ્રશ્ન મુજબ શીલિ ફિડર ના D.O નું જરૂરી સમારકામ કરી દિન -10 ઉમરેઠ ગ્રામ્ય કચેરી તરફથી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	શીલિ ફિડર ના D.O નું જરૂરી સમારકામ કરી દિન -10 ઉમરેઠ ગ્રામ્ય કચેરી તરફથી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	૫૬૨	૨૩.૧૨.૨૦ ૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18
૨૬૭	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	ઉમરેઠ ગ્રામ્ય	શ્રી આર.જી. શર્મા ૯૯૨૫૨૦૮૪૫૩	ચૌહાણ નરેન્દ્રસિંહ મનુ સિંહ	સવિનય વિનવિતી સાથે જાણવાનું કે આણંદ તથા પ્રેડા જીલ્લામાં ગામડાની પ્રજા મોટાભાગની સીમ વિસ્તારમાં રહે છે. દા.ત. શિલી ગામની ૧૧,૦૦૦ ની વસ્તીમાં ૭૦% વસ્તી સીમ વિસ્તાર કે પરા વિસ્તારમાં રહે છે જેમાં વીજળીકારણ માટે વીજ કંપની જેનું નામ ૭/૧૨ માં હોય અને જેટલા નામ હોય તેની સંમતિનોટરી ઉપર આખા સિવાય વીજ કનેક્શન આપતી નથી આ પહેલા ગ્રામ પચાયત ની આકારની પત્રકે જેનો ધર નંબરપડેલ હોય અને જેની નામે ગ્રામ પંચાયત માં મકાનહોય તેને આકારની પત્રક ના આધારે ધર વપરાશ માટે વીજ કનેક્શન આપવામાં આવતું હતું અને અલ્થારે પણ અમુક કિસ્સાઓમાં કનેક્શન આપવામાં આવે છે. તો આ બે ધારી નીતિને બદલે સિમ વિસ્તાર તથા પરા વિસ્તારમાં જેના નામે આકારણી હોય તેને વીજ કનેક્શન આપવામાં ઘટતી કાર્યવાહી કરવા વિનવિતી છે આકરણી પત્રક ના આધારે ગ્રામ પંચાયત ધર વેરો પાણીવેરો તથા સફાઈવેરો લેતી હોય તેમજ વોર્ડ રચનામાં તથા મતદાર યાદીમાં પણ આ ધર નં ના આધારે વોર્ડ રચના થતી હોય તો આવા લાભાર્થીઓને ૧૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નોટિસ થી તેની જવાબદારી ઉપર અને બાઈંધરી ઉપર ઝૂપડપટ્ટી કનેક્શન તથા ધરવપરાશ કનેક્શન આપવામાં સરકારે વિચારવું જોઈએ કે જે આંપેહલા આ રીતે કનેક્શન આપવામાં આવતું હતું નજીકમાંથી ૨૪ કલાકની લાઇન	ખેતી વિષયક વીજ જોડણ મેળવવા માટે 7/12 ના ઉત્તારા માં એક કરતાં વધુ ભાગીદારો હોય તો ખેતી વિષયક વીજ જોડણ પાઠવવા માટે ભાગીદારો ની રૂપિયા 100ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સમ્મતિ લેવામાં આવે છે ધરવપરાશ ના વીજ જોડણ માટે આકરણી પત્રક અથવા 7/12 ના ઉત્તારામાં આવેલ ભાગીદારોની સમ્મતિ ની જરૂર નથી ધરવપરાશનું વીજ જોડણ ગમતડ માં માગણી કરેલ હોયતો 24 કલાક વાડા JGY FEEDER ઉપરથી વીજ જોડણ પાઠવવામાં આવે છે. ગમતડ બહાર ખેતરમાં ધર વપરાશના વીજ જોડણ ની માગણી કરેતો ખેતી વાડી વીજ ફિડર ઉપરથી 3 ફેઝ 8 કલાક તથા 1 ફેઝ 16કલાક SDT ટ્રાન્સફોર્મર ધ્વારા વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે ધર વપરાશ ના વીજ જોડણ માટે ગમતડમાં વીજ જોડણ આકરણી પત્રક ઉપર આપવામાં આવે છે. ખેતરમાં ધર વપરાશના વીજ જોડણ ની માગણી કરતી વખતે આકરણી પત્રક સાથે 7/12 તથા 8 અ ની નકલ રજૂ કરવાની હોય છ તથા ભાગીદારો ની સમ્મતિ રજૂ કરવાની જરૂર હોતી નથી. સરકારી આવાસ માં વીજ જોડણ માટે ફક્ત આકરણી પત્રક રજૂ કરવે થી ધર વપરાશનું વીજ જોડણ પાઠવવામાં આવે છે.	ગમતડ બહાર ખેતરમાં ધર વપરાશના વીજ જોડણ ની માગણી કરેતો ખેતી વાડી વીજ ફિડર ઉપરથી 3 ફેઝ 8 કલાક તથા 1 ફેઝ 16કલાક SDT ટ્રાન્સફોર્મર ધ્વારા વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે ધર વપરાશ ના વીજ જોડણ માટે ગમતડમાં વીજ જોડણ આકરણી પત્રક ઉપર આપવામાં આવે છે. ખેતરમાં ધર વપરાશના વીજ જોડણ ની માગણી કરતી વખતે આકરણી પત્રક સાથે 7/12 તથા 8 અ ની નકલ રજૂ કરવાની હોય છ તથા ભાગીદારો ની સમ્મતિ રજૂ કરવાની જરૂર હોતી નથી. સરકારી આવાસ માં વીજ જોડણ માટે ફક્ત આકરણી પત્રક રજૂ કરવે થી ધર વપરાશનું વીજ જોડણ પાઠવવામાં આવે છે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૬૮	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	આણંદ દક્ષિણ	શ્રી જી એમ પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૩૮૬	કનુભાઈ પી ચૌહાણ	જય ભારત સાથે આપ સાહેબને કે અમારા ગામ પ્રતાપપુરા સિમ વિસ્તારમાં આશરે ૨૦૦૦ હજારની વસ્તી ધરાવતું સિમ વિસ્તારમાં પાણીની ટાંકી બનાવેલ છે પરંતુ ૮ કલાકની લાઇન હોય અને અત્યારે થી કે જ કનેક્શન મળી ગયેલ છે પરંતુ ચોવીસ કલાકનું લાઇન હોવાથી સિંગલ કેજ મોટરથી પાણીની ટાંકી જટલી ભરતી નથી અને પાણીની મુશ્કેલી પડે છે. ચોવીસ કલાકનું કનેક્શન આપવા ઘટનું કરવા વિનંતી.	કંપની ના પ્રવાતમાન નિયંત્રણ સારગામતલ ની બહાર સિમ વિસ્તાર માં જ્યોતિ ગામ ફિડર પરથી એક જ વોટર વર્કસ નું વીજ જોડાણ મડી શકે તેમ હોય અને પ્રતાપ પુરા ખાતે અગાઉ સિમ વિસ્તાર માં વોટર વર્કસ નું વીજ કનેક્શન આપેલ છે આથી એક થી વધારે વોટર વર્કસ ના વીજ જોડાણ જ્યોતિ ગામ ફિડર પરથી મડી શકે તેમ નથી.	ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જા અને પેટ્રોલિયમ વિભાગ, ગાંધીનગર ના પરિપત્ર નંબર જીયુવી/૧૩૨૦૧૭/૧૫૬૮/૬૧ તા. ૧૬.૦૬.૧૭ અને તા. ૦૭.૦૭.૧૭ અને ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડના પરિપત્ર નં. જીયુવીએનએલ/ટેક-૨/૯/વોટરવર્કસ/૭૯૬ તા. ૧૩.૦૭.૧૭ મુજબ પ્રવેક ગામમાં ગામતળની બહાર વોટર વર્કસ હેતુ માંગવામાં આવતા એક થી વધુ વીજ જોડાણો પૈકી જે તે ગામ પંચાયત ઠરાવે તે અનુસાર કોઈ એક જ વીજ જોડાણ ને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો પુરો પાડવાનો રહેશે. પ્રતાપપુરા ગામ પંચાયતના તાબા હેઠળ અગાઉ ગામતળ બહાર એક વોટર વર્કસ વીજ જોડાણને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવેલ જ છે. તેથી બીજા વોટર વર્કસ ના વીજ જોડાણ ને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો હાલના નિયમો અનુસાર આપી શકાય તેમ નથી. તેમ છતાં આપની રજુઆત ઉપરની કચેરીએ મોકલી આપવામાં આવશે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ
૨૬૯	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	આણંદ દક્ષિણ	શ્રી જી એમ પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૩૮૬	કનુભાઈ પી ચૌહાણ	અમારા ગામે જુપડપટ્ટી વીજળી કરણના શેર્મ ભરેલ પરંતુ કોઈ ને કોઈ કારણસર સાચા લાભાર્થી પણ આ લાભ થી વંચિત રહી ગયેલ છે. તો ફરી થી ચકાશની કરી આ લોકોને લાભ મળે તેની ઘટનું કરવા વિનંતી.	જુપડપટ્ટી ના જે લાભાર્થી ઓ ને વીજ કનેક્શન મડેલ નથી તેની યાદી જરૂરી દસ્તાવેજ સાથે લાભાર્થી ઓ ના નામ સાથે આપણે જેથી કંપની ના નિયંત્રણ સાર કાર્યવાહી કરી શકાય	વીજ જોડાણ ન મડેલ લાભાર્થી ઓ ની યાદી આવે થી અગડ ની કાર્યવાહી કરવાં આવશે	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ
૨૭૦	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	આણંદ દક્ષિણ	શ્રી જી એમ પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૩૮૬	કનુભાઈ પી ચૌહાણ	અલેક્સિંહ ચઢાભાઈ ના કૂવાથી દોલતસિંહ પ્રભાતસિંહના કૂવાની લાઇન આપેલી છે અને આ લાઇન ની ઉપર થી છલેવન કેવી ની લાઇન પસાર થાય છે અ લાઇન વારમવાર શોર્ટ સર્કિટ થાય છે અને કેનાલ ઉપર રાહદારી પગદંડી રસ્તો છે આ લાઇનથી કોઈ દિવસ અકસ્માત સર્જાય તેમ છે. તો ઘટનું કરવા વિનંતી.	સદર સ્થળ પર તપાસ કરતાં ૧૧ કેવી શીલી ફિડર તેમજ તેજ ફિડર ની હળવા દબાણ ની લાઇન પસાર થાય છે. સાદર સ્થળ પર હળવા દબાણ ની લાઇન નીચે એક પોલ ઊભો કરી આપની ફરિયાદ દિન -૧૫ માં દૂર કરવા માં આવશે	સદર સ્થળ પર તપાસ કરતાં ૧૧ કેવી શીલી ફિડર તેમજ તેજ ફિડર ની હળવા દબાણ ની લાઇન પસાર થાય છે. સાદર સ્થળ પર હળવા દબાણ ની લાઇન નીચે એક પોલ ઊભો કરી આપની ફરિયાદ દિન -૧૫ માં દૂર કરવા માં આવશે	પડતર	૨૮.૧૨.૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18
૨૭૧	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	આણંદ દક્ષિણ	શ્રી જી એમ પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૩૮૬	અશોકભાઈ રાજુભાઈ ચૌહાણ	ખોરવાડ ગામ માં જુપડપટ્ટી ના ૨૮ વીજ જોડાણ આપવા બાબત	ખોરવાડ ગામ માં જુપડપટ્ટી યોજના હેઠળ વીજ કનેક્શન માટે આવેલ અરજીઓ માં વિવિધ કારણો સર ૨૬ કરવા માં આવેલ છે જેમાં વિવિધ કારણો નીચે મુજબ છે ૧) ૭-૧૨ ઉત્તારા ન આપવાના કારણે ૧૫ વીજ કનેક્શન ની અરજી ૨૬ કરેલ છે ૨) ઘર ની આકરણી ન આપવા આના કારણે ૧૦ વીજ કનેક્શન ની અરજી ૨૬ કરેલ છે ૩) પાકું મકાન હોવાથી ૨ વીજ કનેક્શન ની અરજી ૨૬ કરેલ છે ૪) વીજ કનેક્શન હયાત હોવાથી ૧ વીજ કનેક્શન ની અરજી ૨૬ કરેલ છે	કંપની ના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ વીજ જોડાણો આપી શકાય તેમ નથી	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજૂઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૭૨	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	ભાલેજ	શ્રી એસ જે પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮	મંગલભાઈ ચતુરભાઈ ભોઇ સરપંચ જખલા	મોજે જખલા ગામતળ સ્મશાનમાં તે તરફ જતો રસ્તો સ્ટ્રીટ લાઇટ કનેક્શનનો વાવાઝોડામાં પળી ગયેલ છે, હજુ સુધી લાઇનમેન લાઇટ કનેક્શનજોઇન્ટ કરેલ નથી. આપવા છતાં આજદિન સુધી જોઇન્ટ કરેલ નથી. આપના ઓફિસના અધિકારીશ્રીને રૂબરૂ સ્થળ તપસ કરવી કાયદેસર પગલાં લેવા વિનંતી તેવી અપેક્ષા રાખું છું.	સદર સ્ટ્રીટ લાઇટ નું વીજ જોડાણ કરી દીધેલ છે	ફરિયાદ નું નિરાકરણ લાવી દીધેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૨૭૩	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	ભાલેજ	શ્રી એસ જે પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮	મંગલભાઈ ચતુરભાઈ ભોઇ સરપંચ જખલા	મોજે જખલા ગામતળ ભગતપુરા વિસ્તારમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ કનેક્શન પોલ પડી ગયેલ પછી ઊભો કર્યો, ત્યાર પછી સ્ટ્રીટ લાઇટ કનેક્શન જોઇન્ટ કરેલ નથી. (આપના ઓફિસના અધિકારીશ્રીને રૂબરૂ સ્થળ તપસ કરવી કાયદેસર પગલાં લેવા વિનંતી તેવી અપેક્ષા રાખું છું.)	સદર સ્ટ્રીટ લાઇટ નું વીજ જોડાણ કરી દીધેલ છે	ફરિયાદ નું નિરાકરણ લાવી દીધેલ છે	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ
૨૭૪	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	ભાલેજ	શ્રી એસ જે પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮	મંગલભાઈ ચતુરભાઈ ભોઇ સરપંચ જખલા	મોજે જખલા ગામતળ કાકોરપુરા મોરપુરા આ બંને વિસ્તાર ગુજરાત સરકાર ધ્વારા અલગ-અલગ સરકારી ગ્રાન્ટ મહેલ છે. હયાત હેન્ડ પમ્પ પાવર પકગેથી મહેલ છે. તેમાં ૬ કલાક વીજળીકરણ આપવામાં આવેલ છે. તેવી જગ્યાએ 24 કલાકની વીજળી આપવામાં તેવી વિનંતી (1) ઇશ્વરભાઈ મગનભાઈ ભોઇ -ખેતર હયાત હેન્ડ પમ્પમાં (2) ગોવિંદભાઈ કુલાભાઈ ચૌહાણ ખેતર હયાત હેન્ડ પંપમાં (3) અરવિંદભાઈ મોહનભાઈ ચૌહાણ ના ખેતર હયાત હેન્ડ પંપમાં	ખેતર માં હેન્ડપંપ માં સિંગલ ફેજ મોટર માટે છો સપ્લાય SDT દ્વારા ૨૪ કલાક આપવામાં આવે છે કંપની ના પ્રવાતમાન નિયંત્રણ સારગામતલ ની બહાર સિમ વિસ્તાર માં જ્યોતિ ગામ ફિડર પરથી વોટર વર્કસ નું વીજ જોડાણ મડી શકે તેમ હોય અને જાખલા ગામ ખાતે અગાઉ સિમ વિસ્તાર માં વોટર વર્કસ નું વીજ કનેક્શન આપેલ છે આથી એક થી વધારે વોટર વર્કસ ના વીજ જોડાણ જ્યોતિ ગામ ફિડર પરથી મડી શકે તેમ નથી.	ગુજરાત રાજ્યના ઉર્જા અને પેટ્રોલિયમ વિભાગ, ગાંધીનગર ના પરિપત્ર નંબર જીયુવી/૧૩૨૦૧૭/૧૫૬૮/૬૧ તા. ૧૬.૦૬.૧૭ અને તા. ૦૭.૦૭.૧૭ અને ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડના પરિપત્ર નં. જીયુવીએનએલ/ટેક-૨/૯/વોટરવર્કસ/૭૯૬ તા. ૧૩.૦૭.૧૭ મુજબ પ્રત્યેક ગામમાં ગામતળની બહાર વોટર વર્કસ હેતુ માંગવામાં આવતા એક થી વધુ વીજ જોડાણો પૈકી જે તે ગામ પંચાયત ઠરાવે તે અનુસાર કોઈ એક જ વીજ જોડાણ ને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવાનો રહેશે. જાખલા ગામ પંચાયતના તાબા હેઠળ ગામ તળ બહાર એક વોટર વર્કસ વીજ જોડાણને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવેલ જ છે. તેથી બીજા વોટર વર્કસ ના વીજ જોડાણ ને જ્યોતિગામ ફિડર પરથી વીજ પુરવઠો હાલના નિયમો અનુસાર આપી શકાય તેમ નથી તેમ છતાં આપની રજૂઆત ઉપરની કચેરીએ મોકલી આપવામાં આવશે.	નિકાલ	નિકાલ	નીતિ વિષયક	નકારાત્મક નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૭૫	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	ભાલેજ	શ્રી એસ જે પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮	મંગલભાઈ ચતુરભાઈ ભોઇ સરપંચ જખલા	મોજે ગ્રાખલા ગામતળ ભગતપુરાઠાકોરપુરા મોરપુરા આ ત્રણેય વિસ્તારમાં -1 મોરપુરા ગામ તળ ચતુરભાઈ મંગલભાઈ ભોઇ ખેતેરમાં બાજુમાં MGVCCL-TC FTP TC NO. 043 (BLT)/(FTP)-472 આવેલી છે તેમાં 8 કલાક લાઇટ કનેક્શન બદલે 24 કલાક કનેક્શન આપવામાં આ સાહેબને ભલામણ કરું છું. (2) ઠાકોરપુરા ગામ તળ ડાલાભાઈ સોમાભાઈ ઠાકોર ખેતમમા બાજુ MGVCCL TC NO. 023 આપ સાહેબને ભલામણ કરું છું. ઉપર મુજબ મુદા ૧ થી ૫ આપના ઉમદા સહકારની અપેક્ષા સાથે.	સીમ વિસ્તાર માં ખેતી વાડી ના ફિડર ૨૪ કલાક માં સિંગલ ફેજ માં વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે જેથી સદર બંને ગ્રાહક ને હાલ ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો મળે છે	સીમ વિસ્તાર માં ખેતી વાડી ના ફિડર માથી SDT દ્વારા ૨૪ કલાક માં સિંગલ ફેજ માં વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે જેથી સદર બંને ગ્રાહક ને હાલ ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો મળે છે	નિકાલ	નિકાલ	જનરલ Misc.	નિકાલ
૨૭૬	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	ભાલેજ	શ્રી એસ જે પટેલ ૯૯૨૫૨૦૮૩૬૮	મંગલભાઈ ચતુરભાઈ ભોઇ સરપંચ જખલા	આણંદ ડાકોર રોડ બંને સાઈડ થી ઊંટખરી વચ્ચે પોલ આવેલ ઘસકવા બાબત અકસ્માત થાય તેવી સંભાવના.	આણંદ ડાકોર રોડ ઉપર ના બંને સાઈડ ના (જ ખલા થી ઊંટખરી વચ્ચે ના પોલ) પોલ ખસેડવા માટે નું મોજણી નું કામ R&B સાથે મળી ને કરેલ છે. ૧૦ દિવસ માં R & B વિભાગ ને આ અંગે નું અંદાજ પત્ર પાઠવવા માં આવશે જે ભરપાઈ થયા બાદ માલ સમાન ની ઉપલબ્ધિ અનુસાર સદર પોલ ખસેડવામાં આવશે	આણંદ ડાકોર રોડ ઉપર ના બંને સાઈડ ના (જ ખલાથી ઊંટખરી વચ્ચે ના પોલ) પોલ ખસેડવા માટે નું મોજણી નું કામ R&B સાથે મળી ને કરેલ છે. ૧૦ દિવસ માં R & B વિભાગ ને આ અંગે નું અંદાજ પત્ર પાઠવવા માં આવશે જે ભરપાઈ થયા બાદ માલ સમાન ની ઉપલબ્ધિ અનુસાર સદર પોલ ખસેડવામાં આવશે	નિકાલ	નિકાલ	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન /અહર ગાઉડ	નિકાલ
૨૭૭	૧૩/૧૨/૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	વાસદ (આણંદના લોક દરબારમાં રજૂ થયેલ પ્રશ્નો)	શ્રી કે આઇ દલવાડી ના.ઇ વાસદ પે.વિ.કચેરી.મો.૯૯૨ ૫૨૦૮૬૨૪	સરપંચ શ્રી મોગર ગ્રામ પંચાયત	મોગર ગામને કાર્ય વિસ્તાર અગાઉ આણંદ સાઉથ સબ-ડિવિઝનથી કાર્યવંત હતો. જેને સમયે સબ-સ્ટેશનમાં રહેતા કર્મચારી મોગર ખાતે ફરજ બજાવતા હોઈ શકે છે. હાલમાં મોગર ગામ વિભાજીત થયેલ નવિન વાસદ સબ ડિવિઝનમાં તાબા હેઠળ આવેલ છે. કામની જરૂરીયાત પ્રમાણે લાઇન સ્ટાફની ફાળવણી કરેલ છે. જરૂરીયાત મુજબ બધાજ લાઇન સ્ટાફને ભેગાકારીને કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.	મોગર ગામનો કાર્ય વિસ્તાર અગાઉ આણંદ સાઉથ સબ-ડિવિઝનથી કાર્યવંત હતો. જેને સમયે સબ-સ્ટેશનમાં રહેતા કર્મચારી મોગર ખાતે ફરજ બજાવતા હોઈ શકે છે. હાલમાં મોગર ગામ વિભાજીત થયેલ નવિન વાસદ સબ ડિવિઝનમાં તાબા હેઠળ આવેલ છે. કામની જરૂરીયાત પ્રમાણે લાઇન સ્ટાફની ફાળવણી કરેલ છે. જરૂરીયાત મુજબ બધાજ લાઇન સ્ટાફને ભેગાકારીને કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.		નિકાલ	નિકાલ	એચઆર	નિકાલ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતનું જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૭૮	૧૩/૧૨/૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	વાસદ (આણંદના લોક દરબારમાં રજૂ થયેલ પ્રશ્નો)	શ્રી કે.આઇ.દલવાડી ના.ઇ. વાસદ પે.વિ.કચેરીમો.૯૯૨૫૨૦૮૬૨૪	સરપંચ શ્રી મોગર ગ્રામ પંચાયત	મોગર ગામે ઘણાં વાણીયાં નાખેલ અને ખરાબ થયેલ સ્ટ્રીટલાઇટ વાયર બદલવા વારંવાર રજૂઆત કરેલ છે. કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી.	મોગર ગામ ખાતે નાખવામાં આવેલ સ્ટ્રીટ લાઇટમાં વાયર હજુ સારી હાલતમાં છે અને વાયર તુટ્યા અંગેની કોઈ રજુઆત સબ ડિવિઝન ખાતે મળેલ નથી. તેમ છતાં સ્થળ તપાસ કરી જરૂરીયાત મુજબ મરામત કરી આપવામાં આવશે.	નિકાલ	નિકાલ	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	નિકાલ	
૨૭૯	૧૩/૧૨/૧૮	આણંદ	આણંદ ગ્રામ્ય	વાસદ (આણંદના લોક દરબારમાં રજૂ થયેલ પ્રશ્નો)	શ્રી કે.આઇ.દલવાડી ના.ઇ. વાસદ પે.વિ.કચેરીમો.૯૯૨૫૨૦૮૬૨૪	સરપંચ શ્રી મોગર ગ્રામ પંચાયત	ગરીબી રેખા નીચે આવતાં લાભાર્થીઓને રહેણાંક સિંગલ ફેઝ વિજ્ઞોડાણ આપવા ૬ માસ થી ડોક્યુમેન્ટ લઈ ગયેલ છે. કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી.	અમારી વીજ-કંપનીની ઉપલી કચેરીએ સૌભાગ્ય યોજના હેઠળ સ્વીકારેલ અરજીઓનું વીજળીકરણપડપટ્ટી યોજના હેઠળ કરવાનો આદેશ કરેલ છે. ઝપડપટ્ટી યોજનામાં વીજળીકરણ માટે ધરનું આકારણી પત્ર, ટીડીઓશ્રી નું ભલામણ પત્ર અને APL માટે આવકનો દાખલો આવશ્યક છે. જે સબ-ડિવિઝન ઓફિસ ખાતે રજુ કરેલી વીજળીકરણની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ	
૨૮૦	૧૩.૧૨.૧૮	આણંદ	આણંદ શહેર	સરદાર	શ્રી બી.એમ.દલવાડી ના.ઇ. સરદાર પેટા વિભાગીય કચેરી ૯૯૨૫૨૦૮૩૪૩	મંગલભાઈ મેજરભાઈ રાઠોડ, ગામડી, આણંદ	અંદાજપત્રની રકમ ઘટાડવા બાબત	અરજદારે સિંગલ ફેઝ થી ટ્રી ફેઝ માટે ૧ કી.વો. થી ૧૫ કી.વો. કરવા માટે અરજી કરેલ જેની મોજણી કરતાં ગામતળ બહારનું વીજ કનેક્શન કોષ તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને કંપનીના નિયમ મુજબ કુલ કોસ્ટ વસૂલીને અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ જે અરજદારને વધારે લાગતું હોવાથી અરજદારે ભરેલ નહોતું પરંતુ કંપની ના તારીખ ૨૦.૦૯.૨૦૧૭ ના પરિપત્ર MGVC/ Tech/2545 મુજબ ગામતળ બહાર NA પરમીશન વાળી જમીનમાં ફિક્સ ચાર્જ વસૂલી વીજ જોડાણ આપવું તેમ દર્શાવેલ છે જેની જાણ ગ્રાહકને કરેલ છે. અને ગ્રાહકને નવેસરથી અરજી કરવા જણાવેલ છે. ગ્રાહક NA પરમીશન વાળી જમીન ધરાવતો હોવાથી નવેસરથી અરજી કરેલી અરજદારના પ્રશ્ન નો નિકાલ થઈ જશે.	નિકાલ	નિકાલ	નવા કનેક્શન	નિકાલ	
૨૮૧	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	દાહોદ	એ.કે.વાઘેલા (નાયબ ઈન્જનેરશ્રી) ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૫	પટેલ ભરતભાઈ બાબરભાઈ (૧૦૪૦૬/૦૧૨૯૯/૭) ગામ: નાનીબાડીબાર	સર્વિસ વાર બદલી આપવા બાબત	તા:૦૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સર્વિસ વાયર બદલીને ગ્રાહકને પાવર ચાલુ કરી આપવામાં આવશે.	સદર ગ્રાહક દ્વારા ૦૩.૧૨.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ અરજી આપેલ અને સર્વિસ વાયર બદલવા માટેનો સર્વિસ ચાર્જ તા:- ૦૪.૦૧.૨૦૧૮ ના ભરેલ જેથી તા:- ૦૫.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ સર્વિસ બદલી વીજ પુરવઠો રાખેતા મુજબનો કરેલ છે	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૨૮૨	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	દાહોદ	એ.કે.વાઘેલા (નાયબ ઈન્જનેરશ્રી) ૯૯૨૫૨૦૮૧૫૫	બિલવાળ રમણભાઈ વેસ્તાભાઈ (૧૦૪૪૨/૦૦૮૧૨/૦) ગામ:દાહોદ	મીટર બળી ગયેલ છે.	બળી ગયેલ વીજ મીટર ના નાણાં ગ્રાહક દ્વારા રસીદ નંબર :૦૫૬૨૨૦ તા : ૪-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ રૂ. ૧૦૬૨/- ભરેલ હતા અને ગ્રાહક નો મીટર તા: ૫-૧૨-૨૦૧૮ ના બદલી પાવર ચાલુ કરેલ છે.	બળી ગયેલ વીજ મીટર ના નાણાં ગ્રાહક દ્વારા રસીદ નંબર :૦૫૬૨૨૦ તા : ૪-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ રૂ. ૧૦૬૨/- ભરેલ હતા અને ગ્રાહક નો મીટર તા: ૫-૧૨-૨૦૧૮ ના બદલી પાવર ચાલુ કરેલ છે.	નિકાલ		મીટર બાબત	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કરતાંનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૮૩	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	દેવગઢ બારિયા	શ્રી જી.એમ ભૂ.રીયા ૯૯૨૫૨૧૩૯૩૦	અશોકકુમાર કાંતિલાલ લખારા	બળી ગયેલ મિટર બદલવા બાબત	સદર ગ્રાહક દ્વારા ૨૯.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ અરજી આપેલ અને મિટર બદલવા માટેનો બી.એમ.સી. યાજ્ઞ તા.:૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ રસીદ પ૯૧૯૨૩ થી ભરેલ જેથીતા:-૦૧-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ મિટર બદલી વીજ પુરવઠો રાખેતા મુજબનો કરેલ છે	સદર ગ્રાહક દ્વારા ૨૯.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ અરજી આપેલ અને મિટર બદલવા માટેનો બી.એમ.સી. યાજ્ઞ તા.:૨૯.૧૧.૧૮ ના રોજ રસીદ પ૯૧૯૨૩ થી ભરેલ જેથીતા:-૦૧-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ મિટર બદલી વીજ પુરવઠો રાખેતા મુજબનો કરેલ છે	નિકાલ		મીટર બાબત	
૨૮૪	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	દેવગઢ બારિયા	શ્રી જી.એમ ભૂ.રીયા ૯૯૨૫૨૧૩૯૩૦	પઢિયાર પંકજરાજ મોતિરાજ	સર્વિસ વાયર બદલવા બાબત	સદર ગ્રાહક દ્વારા ૩૦.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ અરજી આપેલ અને સર્વિસ વાયર બદલવા માટેનો સર્વિસ યાજ્ઞ તા.:૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ રસીદ પ૯૨૦૩૫ થી ભરેલ જેથીતા:-૩૦-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ સર્વિસ બદલી વીજ પુરવઠો રાખેતા મુજબનો કરેલ છે	સદર ગ્રાહક દ્વારા ૩૦.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ અરજી આપેલ અને સર્વિસ વાયર બદલવા માટેનો સર્વિસ યાજ્ઞ તા.:૩૦.૧૧.૧૮ ના રોજ રસીદ પ૯૨૦૩૫ થી ભરેલ જેથીતા:-૩૦-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ સર્વિસ બદલી વીજ પુરવઠો રાખેતા મુજબનો કરેલ છે	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૨૮૫	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	લીમડી	શ્રી એસ બી વસઇયાં - ૯૯૨૫૨૦૮૩૯૮	લબાના જસવંતભઈ અભેસિંગ	બળી ગયેલ મિટર બદલવા બાબત	સદર ગ્રાહક દ્વારા ૩.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ અરજી આપેલ અને મિટર બદલવા માટેનો બી.એમ.સી. યાજ્ઞ તા.: ૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ રસીદ ૬૬૪૧૭૨ થી ભરેલ જેથીતા:-૦૪.૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ મિટર બદલી વીજ પુરવઠો રાખેતા મુજબનો કરેલ છે	સદર ગ્રાહક દ્વારા ૩.૧૨.૨૦૧૮ના રોજ અરજી આપેલ અને મિટર બદલવા માટેનો બી.એમ.સી. યાજ્ઞ તા.: ૩.૧૨.૨૦૧૮ ના રોજ રસીદ ૬૬૪૧૭૨ થી ભરેલ જેથીતા:-૦૪.૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ મિટર બદલી વીજ પુરવઠો રાખેતા મુજબનો કરેલ છે	નિકાલ		મીટર બાબત	
૨૮૬	૧૪-૧૨-૨૦૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ઝાલોદ	શ્રી વાય આર રાણા- ૯૯૨૫૨૦૮૧૬૬	તાલુકા પ્રમુખ શ્રી તાલુકા પંચાયત સંજેલી .	સંજેલી તાલુકા મથકે ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન તેમજ સ્થાનિક વીજ કચેરી ચાલુ કરવા બાબત.	પ્રમુખ શ્રી આપના તારીખ:૬.૧૨.૨૦૧૮નાપત્ર ના અનુસંધાને આપને જણાવવાનું કેસંજેલી તાલુકાના ગામ: ગસલી ખાતે નવીન ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન માટે જમીન મેળવવા માટેની કાર્યવાહી કલેક્ટર કચેરી ખાતે હાલમાં ચાલુ છે. જે મળ્યેથી નવીન ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન બનાવવાની કાર્યવાહી હાથમાં ધરવામાં આવશે. વધુમાં આપના પત્ર માં જણાવ્યા અનુસાર સંજેલી ખાતે નવીન પેટાવિભાગીય કચેરી માટેની પ્રપોઝલ વર્તુળ કચેરી ખાતે તારીખ:૧૭.૧૧.૨૦૧૮ થી મોકલવામાં આવેલ છે. જેની મંજૂરી મળ્યેથી નવીન કચેરી નું કામ હાથમાં ધરવામાં આવશે.	પ્રમુખ શ્રી આપના તારીખ:૬.૧૨.૨૦૧૮નાપત્ર ના અનુસંધાને આપને જણાવવાનું કેસંજેલી તાલુકાના ગામ: ગસલી ખાતે નવીન ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન માટે જમીન મેળવવા માટેની કાર્યવાહી કલેક્ટર કચેરી ખાતે હાલમાં ચાલુ છે. જે મળ્યેથી નવીન ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન બનાવવાની કાર્યવાહી હાથમાં ધરવામાં આવશે. વધુમાં આપના પત્ર માં જણાવ્યા અનુસાર સંજેલી ખાતે નવીન પેટાવિભાગીય કચેરી માટેની પ્રપોઝલ વર્તુળ કચેરી ખાતે તારીખ:૧૭.૧૧.૨૦૧૮ થી મોકલવામાં આવેલ છે. જેની મંજૂરી મળ્યેથી નવીન કચેરી નું કામ હાથમાં ધરવામાં આવશે.	પડતર		નવું SS/GETCO RELATED	WORK ON THE PART OF GETCO
૨૮૭	૧૪-૧૨-૨૦૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ગરબાડા	જી એચ સોલંકી નાયબ ઇજનેર ગરબાડા ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫	રાહોડ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ	લાઇન ને નડનું ઝડ કાપવા બાબત	સાહડા ગામ ની પ્રાથમિક શાળા તથા પ્રાથમિક શાળા ની બહાર આવેલ ઝડો ની વચ્ચે થી પસાર થતી ૧૧ કે.વી પાંચવાડા લાઇન પસાર થાય છે. જે બને ઝડો થડ માથી કાપવા બાબત ની ફરિયાદ મળેલ છે જે અનુસંધાને માંમલતદાર ગરબાડા અને તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી ને તા: ૧૧-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ પત્ર નંબર : ૫૨૭૪ થી સદર બે ઝડો કાપવા માટે લેખિતમા જાણ કરવામા આવેલ છે. તેઓ દ્વારા જ્યારે પણ સદર બે ઝડો કાપવા નું આયોજન કરવા મા આવશે ત્યારે લાઇન બંદ કરી લાઇન ના વાયર ઉતારી આપવા મા આવશે.	સાહડા ગામ ની પ્રાથમિક શાળા તથા પ્રાથમિક શાળા ની બહાર આવેલ ઝડો ની વચ્ચે થી પસાર થતી ૧૧ કે.વી પાંચવાડા લાઇન પસાર થાય છે. જે બને ઝડો થડ માથી કાપવા બાબત ની ફરિયાદ મળેલ છે જે અનુસંધાને માંમલતદાર ગરબાડા અને તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી ને તા: ૧૧-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ પત્ર નંબર : ૫૨૭૪ થી સદર બે ઝડો કાપવા માટે લેખિતમા જાણ કરવામા આવેલ છે. તેઓ દ્વારા જ્યારે પણ સદર બે ઝડો કાપવા નું આયોજન કરવા મા આવશે ત્યારે લાઇન બંદ કરી લાઇન ના વાયર ઉતારી આપવા મા આવશે.	પડતર	તા : ૨૪-૧૨-૨૦૧૮	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Dec-18
૨૮૮	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ગરબાડા	જી એચ સોલંકી નાયબ ઇજનેર ગરબાડા ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫	રાહોડ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ	સાહડા પ્રાથમિક શાળા પાછળ યુનાભાઈ ગુલાભાઈ રાહોડ ના ધર સુધી નવીન હળવા દબાણ ની લાઇન ઊભી કરવા બાબતે થતાં હાલ રોડ કોસ કરતી લાઇન કાઢવા બાબત	રોડ કોસ કરતી હળવાદબાણ ની લાઇન ચેલ. ટી. એબી કેબલ થી નાખવા મા આવેલ છે. તથા જમીન અને લાઇન વચ્ચે નું અંતર જાળવા માટે જરૂરી ચેલ ટી એક્સટેશન લગાવેલ છે. જે અંતર બરાબર છે.	રોડ કોસ કરતી હળવાદબાણ ની લાઇન ચેલ. ટી. એબી કેબલ થી નાખવા મા આવેલ છે. તથા જમીન અને લાઇન વચ્ચે નું અંતર જાળવા માટે જરૂરી ચેલ ટી એક્સટેશન લગાવેલ છે. જે અંતર બરાબર છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૮૯	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ગરબાડા	જી એચ સોલંકી નાયબ ઇજનેર ગરબાડા ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫	રાહોડ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ	નિશાળ ફળિયા પ્રતાપભાઈ મથુરભાઈ રાહોડ ના ઘર આગળના વિદ્યુત પોલ થી કેબલ વાયર ખેંચી કરણસિંહ દેતાભાઈ રાહોડ ના ઘર આગળ ૧ વીજ પોલ ઊભો કરવાની જરૂર છે.	રાહોડ પ્રતાપભાઈ મથુરભાઈ ને ઘર વાપરસ માટે નું વીજ જોડાણ તેમના ઘર ની બાજુમાં આવેલ વીજ પોલપરથી કંપની ના નિયમો અનુસાર ૩૦ મીટર ની મર્યાદા માં આપવા માં આવેલ છે. જેથી કરી નવીન પોલ ઊભો કરવા ની જરૂર નથી.	રાહોડ પ્રતાપભાઈ મથુરભાઈ ને ઘર વાપરસ માટે નું વીજ જોડાણ તેમના ઘર ની બાજુમાં આવેલ વીજ પોલપરથી કંપની ના નિયમો અનુસાર ૩૦ મીટર ની મર્યાદા માં આપવા માં આવેલ છે. જેથી કરી નવીન પોલ ઊભો કરવા ની જરૂર નથી.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૨૯૦	૧૪-૧૨-૨૦૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ગરબાડા	જી એચ સોલંકી નાયબ ઇજનેર ગરબાડા ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫	રાહોડ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ	નિશાળ ફળિયા કનુભાઈ વિરાભાઈ રાહોડ ના ઘર આગળના પોલ પરથી સંગાડા ફળિયા વિદ્યુત લાઇન જાય છે. જેની નીચે રાહોડ મનહરભાઈ જોખાભાઈ તેમજ રાહોડ વિદ્યાદેવી પ્રતાપસિંહ ના ઘર પર થઈ ને પસાર થાય છે. જે લાઇન કાપી અને વિદ્યાદેવી પ્રતાપસિંહ ના ઘર આગળના પોલ થી નરેશભાઈ મથુરભાઈ રાહોડ ના ઘર આગળ નવીન પોલ ઊભો કરી રાહોડ રત્નાસિંહ વાઘજીભાઈ ના ઘર આગળના પોલ પરથી સદર વીજ લાઇન નું વીજ કનેક્શન આપવું.	સ્થળ તપાસ કરતાં રાહોડ મનહરભાઈ જોખાભાઈ તેમજ રાહોડ વિદ્યાદેવી પ્રતાપસિંહ ના ઘર પર થઈ ને હળવા દબાણ ની લાઇન પસાર થાય છે. જેના માટે તાંત્રિક મંજૂરી ની કાર્યવાહી કરી ઘર પરથી પસાર થતી લાઇન અન્ય હળવા દબાણ ની લાઇન પરથી આપવા માં આવશે.	સ્થળ તપાસ કરતાં રાહોડ મનહરભાઈ જોખાભાઈ તેમજ રાહોડ વિદ્યાદેવી પ્રતાપસિંહ ના ઘર પર થઈ ને હળવા દબાણ ની લાઇન પસાર થાય છે. જેના માટે તાંત્રિક મંજૂરી ની કાર્યવાહી કરી ઘર પરથી પસાર થતી લાઇન અન્ય હળવા દબાણ ની લાઇન પરથી આપવા માં આવશે.	પડતર	૩૧.૧૨-૨૦૧૮	શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન / અન્ડર ગ્રાઉન્ડ	Dec-18
૨૯૧	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ગરબાડા	જી એચ સોલંકી નાયબ ઇજનેર ગરબાડા ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫	રાહોડ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ	નળવાયા ફળિયા ટી.સી.થી વાઘેલા ફળિયા જવાના રસ્તા પર વાઘેલા ભગાભાઈ માવસાંગભાઈ ના ઘર પાસે વિદ્યુત પોલ નાખેલ છે જેથી અવર-જવર કરતાં મુશ્કેલી પડે છે. જેથી સદર વિદ્યુત પોલ રોડ પરથી થોડો દૂર ખસેડવાની જરૂર છે.	નળવાયા ફળિયા ટી.સી.થી વાઘેલા ફળિયા જવાના રસ્તાની બાજુમાં વાઘેલા ભગાભાઈ માવસાંગભાઈ ના ઘર પાસે જે વીજ પોલ નાખેલ છે જે ભગાભાઈ માવસાંગભાઈના હયાત વીજ કનેક્શન વાળા ઘર અને રસ્તાથી યોગ્ય અંતર પર છે.	નળવાયા ફળિયા ટી.સી.થી વાઘેલા ફળિયા જવાના રસ્તાની બાજુમાં વાઘેલા ભગાભાઈ માવસાંગભાઈ ના ઘર પાસે જે વીજ પોલ નાખેલ છે જે ભગાભાઈ માવસાંગભાઈના હયાત વીજ કનેક્શન વાળા ઘર અને રસ્તાથી યોગ્ય અંતર પર છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતિ	સમયમર્યાદા (કેઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૯૨	૧૪-૧૨-૨૦૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ગરબાડા	જી એચ સોલંકી નાયબ ઇજનેર ગરબાડા ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫	રાહોડ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ	કાચલા ફળિયા ટી.સી.થી ભાભોર ફાતિયાભાઈ પાંગળાભાઈના ઘર સુધી વીજ પવાહના વાયર નીચે છે જેને ઊંચે ખેંચવાની જરૂર છે જેમાં તેરસિંગભાઈ રૂપાળાભાઈ ના ખેતરમાં વિદ્યુત પોલ વધારે દૂર હોવાથી ૧ વિદ્યુત પોલ ઊભો કરવાની જરૂર છે.	સ્થળ તપાસ કરતાં કાચલા ફળિયા ટી.સી.થી ભાભોર ફાતિયાભાઈ પાંગળાભાઈના ઘર સુધી વીજ લાઈનના પોલ વચ્ચેનું અંતર ૬૦ મીટર જેટલું છે જેથી કરી વધારા નો પોલ ઊભો કરવા ની જરૂરિયાત છે. પરંતુ હાલ મા વાવણી થયેલ હોવા થી સદર કામ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ ના મહિના ના અંત સુધી મા કરવા મા અવશે .	સ્થળ તપાસ કરતાં કાચલા ફળિયા ટી.સી.થી ભાભોર ફાતિયાભાઈ પાંગળાભાઈના ઘર સુધી વીજ લાઈનના પોલ વચ્ચેનું અંતર ૬૦ મીટર જેટલું છે જેથી કરી વધારા નો પોલ ઊભો કરવા ની જરૂરિયાત છે. પરંતુ હાલ મા વાવણી થયેલ હોવા થી સદર કામ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ ના મહિના ના અંત સુધી મા કરવા મા અવશે .	પડતર	૧૫.૦૧.૧૯	મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	Jan-19
૨૯૩	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ગરબાડા	જી એચ સોલંકી નાયબ ઇજનેર ગરબાડા ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫	રાહોડ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ	ભાભોર ખેતાભાઈ પાંગળાભાઈ ઘર વપરાશ ગ્રાહક નંબર ૧૯૮૨૮/૦૦૦૩૬/૯ વિદ્યુત પ્રવાહનો પોલ દૂર હોવાથી ઘર આગળ ૧ પોલ ઊભો અરવાની જરૂર છે.	સદર સ્થળ તપાસ કરતાં ભભોર ખેતા ભાઈ પગલાંભાઈ ને આપવા મા આવેલ ઘર વપરાશ વીજ જોડાણ મા આપેલ સર્વિસ વાયર ૩૦ મીટર કરતાં વધારે જાણતા સ્થળ પર નવીન વીજ પોલ ઊભો કરી એલ ટી લાઇન ખેસવા મા આવેલ છે અને તેમણે નવીન પોલ પરથી વીજ જોડાણ આપવા મા આવેલ છે.	સદર સ્થળ તપાસ કરતાં ભભોર ખેતા ભાઈ પગલાંભાઈ ને આપવા મા આવેલ ઘર વપરાશ વીજ જોડાણ મા આપેલ સર્વિસ વાયર ૩૦ મીટર કરતાં વધારે જાણતા સ્થળ પર નવીન વીજ પોલ ઊભો કરી એલ ટી લાઇન ખેસવા મા આવેલ છે અને તેમણે નવીન પોલ પરથી વીજ જોડાણ આપવા મા આવેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૨૯૪	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ગરબાડા	જી એચ સોલંકી નાયબ ઇજનેર ગરબાડા ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫	રાહોડ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ	કાચલા ફળિયા કલસિંગભાઈ વેસ્તાભાઈ ના ઘર આગળના પોલથી છગનભાઈ વેસ્તાભાઈ ભાભોરના ઘર સુધી ૧ પોલ ઊભો કરવાની જરૂર છે.	સ્થળ તપાસ કરતાં કલસિંગભાઈ વેસ્તાભાઈ ભાભોરને આપવામા આવેલ ઘરવપરાશ ના વીજ જોડાણ ના સર્વિસ વાયર નું માપ ૩૦મીટર કરતાં ઓછું હોવાથી નવીન પોલ ઊભો કરવાની જરૂર નથી.	સ્થળ તપાસ કરતાં કલસિંગભાઈ વેસ્તાભાઈ ભાભોરને આપવામા આવેલ ઘરવપરાશ ના વીજ જોડાણ ના સર્વિસ વાયર નું માપ ૩૦મીટર કરતાં ઓછું હોવાથી નવીન પોલ ઊભો કરવાની જરૂર નથી.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૨૯૫	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ગરબાડા	જી એચ સોલંકી નાયબ ઇજનેર ગરબાડા ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫	રાહોડ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ	કાચલા ફળિયા ટી.સી.પાસે (૧) કાળિયાભાઈ ચંદિયાભાઈ ગણાવા. (૨) નારણભાઈ સેંગાભાઈ ગણાવા. (૩) રામસિંગભાઈ કાનજીભાઈ ગણાવા ના ઘર પાસે વિદ્યુત કોપર વાયર ખેચેલ છે જેને કેબલ વાયર ખેંચવાની જરૂર છે.	ખુલા હળવા દબાણ ની એલ ટી લાઇન ના વાયરો એબી એલ ટી વાયર થી બદલવા ની તાંત્રિક મજૂરી નંબર : ૫૨૭૩ તા : ૧૧-૧૨-૨૦૧૮ થી મેળવી તા : ૧૩-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ સદર કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	ખુલા હળવા દબાણ ની એલ ટી લાઇન ના વાયરો એબી એલ ટી વાયર થી બદલવા ની તાંત્રિક મજૂરી નંબર : ૫૨૭૩ તા : ૧૧-૧૨-૨૦૧૮ થી મેળવી તા : ૧૩-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ સદર કામ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ		મેઇન્ટેનન્સ/લો-વોલ્ટેજ/પોલ	
૨૯૬	૧૪.૧૨.૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ગરબાડા	જી એચ સોલંકી નાયબ ઇજનેર ગરબાડા ૯૯૨૫૨૦૮૧૪૫	રાહોડ પ્રતાપસિંહ વાઘજીભાઈ	ગરબાડા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે વીજ બીલ ભરવા માટે ની સમય મર્યાદા વધારવા માટે ની તથા ગામ જેસાવાડા ખાતે વીજ બીલ ભરવા માટે કલેક્શન સેન્ટર ઊભું કરવા બાબતે	ગરબાડા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે વીજ બીલ ભરવા માટે ની સમય મર્યાદા વધારવા માટે ની જાણ બિલિંગ વિભાગને કરવા મા આવેલ છે. તથા જ્યાં સુધી વીજ બીલ ભરવા આવેલ તમામ ગ્રાહકો ના નાણાં લેવાઈ ન જાય ત્યાં સુધી લેવા જણાવેલ છે. તથા ગામ જેસાવાડા ખાતે વીજ બીલ ભરવા માટે ચાલુ બિલિંગ દરમ્યાન ગ્રાહક ના વીજ બિલ પર વીજ બિલ ના નાણાં કલેક્શન માટે ની તારીખ જણવવા મા આવે છે. અને આ પ્રમાણે વીજ બિલ ના નાણાં કલેક્શન ની વ્યવસ્થા કરવા મા આવે છે.	ગરબાડા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે વીજ બીલ ભરવા માટે ની સમય મર્યાદા વધારવા માટે ની જાણ બિલિંગ વિભાગને કરવા મા આવેલ છે. તથા જ્યાં સુધી વીજ બીલ ભરવા આવેલ તમામ ગ્રાહકો ના નાણાં લેવાઈ ન જાય ત્યાં સુધી લેવા જણાવેલ છે. તથા ગામ જેસાવાડા ખાતે વીજ બીલ ભરવા માટે ચાલુ બિલિંગ દરમ્યાન ગ્રાહક ના વીજ બિલ પર વીજ બિલ ના નાણાં કલેક્શન માટે ની તારીખ જણવવા મા આવે છે અને આ પ્રમાણે વીજ બિલ ના નાણાં કલેક્શન ની વ્યવસ્થા કરવા મા આવે છે.	નિકાલ		રેવન્યુ/બીલ	

લોકદરબાર ૨૦૧૮ (Part-2) માં રજૂ થયેલા પ્રશ્નોની વિગત

ક્રમ	લોક દરબાર તારીખ	વર્તુળ કચેરી	વિભાગીય કચેરી	પેટા વિભાગીય કચેરી	નિરાકરણ કરનાર અધિકારીનું નામ / મોબાઇલ નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ	પ્રશ્નોની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અધતન જવાબ	નિકાલ ની સ્થિતી	સમયમર્યાદા (કઇ તારીખ સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે)	વર્ગીકરણ	PLANNING MONTH/GETCO/OTHER ISSUE
૨૯૭	૧૪-૧૨-૨૦૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ઝાલોદ	નાયબ ઇજનેર ઝાલોદ ૯૯૨૫૨૦૮૧૬૬	પ્રમુખ શ્રી , તાલુકા પંચાયત સંજેલી	સંજેલી તાલુકા મા કરેલા ખાતે નવીન ૬૬ કે.વી સબ સ્ટેશન બનાવવા બાબત	લોકદરબાર મા ગામ કરેલા ખાતે નવીન ૬૬ કે.વી સબ સ્ટેશન બનાવવા બાબતે જેટકો બાધકામ ના નાયબ ઇજનેર શ્રી પંડ્યા સાથે પ્રમુખશ્રી ને વાત કારવવામા આવેલ છે. જેમાંજેટકો બાધકામ ના નાયબ ઇજનેર શ્રી પંડ્યા ગામ કરેલા ખાતે તા : ૧૮-૧૨-૨૦૧૮ના રોજ જશે તથા સ્થળ નિરીશન પ્રમુખ શ્રી ની હાજરીમા કરવાનું નક્કી કરવા મા આવેલ છે જે નક્કી થયે છે આગળ ની કાર્યવાહી કરવા મા આવશે.	લોકદરબાર મા ગામ કરેલા ખાતે નવીન ૬૬ કે.વી સબ સ્ટેશન બનાવવા બાબતે જેટકો બાધકામ ના નાયબ ઇજનેર શ્રી પંડ્યા સાથે પ્રમુખશ્રી ને વાત કારવવામા આવેલ છે. જેમાંજેટકો બાધકામ ના નાયબ ઇજનેર શ્રી પંડ્યા ગામ કરેલા ખાતે તા : ૧૮-૧૨-૨૦૧૮ના રોજ જશે તથા સ્થળ નિરીશન પ્રમુખ શ્રી ની હાજરીમા કરવાનું નક્કી કરવા મા આવેલ છે જે નક્કી થયે છે આગળ ની કાર્યવાહી કરવા મા આવશે.	પડતર	નવું SS/GETCO RELATED	WORK ON THE PART OF GETCO	
૨૯૮	૧૪-૧૨-૨૦૧૮	ગોધરા	દાહોદ	ફતેપુરા	નાયબ ઇજનેર, ફતેપુરા ૯૯૨૫૨૧૫૫૭૮	વિનોદભાઈ રામાભાઈ પટેલ, ગામ : કુંભા ના મુવાડા તા : ફતેપુરા	કુંભા ના મુવાડા તા : ફતેપુરા ના વિનોદભાઈ રામાભાઈ પટેલ જેઓ ના જણાવાયા અનુસાર તેઓ શ્રી એ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા માટે તા : ૩૧-૧૨-૨૦૦૮ ના રોજ અરજી નોંધાવેલ હતી જે બાદ સદર અરજદારે અંદાજપત્ર ના કુલ નાણાં રૂ.૩૫૨૦(સર્વિસ કને ચાર્જ, એગ્રીમેન્ટ ચાર્જ, અને ડિપોઝિટ) તા.૧૦.૧૨.૨૦૧૧ના રોજ રસીદ નંબર-૮૪૭૫૭ થી ભરપાઈ કરેલ છે. જેના અનુસંધાનેઆજ રોજ તેઓ શ્રી એ લોક દરબાર મા તેઓની પાસેના પેપર જમા કરાવેલ છે જેનું લાઇન કામ થયાની સ્થળ તપાસ કરી વીજ જોડાણ ચાલુ કરાવી તેઓ ને વીજ જોડાણ માટે જરૂરી ટેસ્ટ રિપોર્ટ મેળવી વીજ જોડાણ મળે તેવી કાર્યવાહી તારીખ ૧૭.૧૨.૨૦૧૮ સુધીમાં કરવા ફતેપુરાના નાયબ ઇજનેર ને જણાવવામા આવેલ છે. તથા જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સત્વરે જણાવેલ છે.	કુંભા ના મુવાડા તા : ફતેપુરા ના વિનોદભાઈ રામાભાઈ પટેલ જેઓ ના જણાવાયા અનુસાર તેઓ શ્રી એ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા માટે તા : ૩૧-૧૨-૨૦૦૮ ના રોજ અરજી નોંધાવેલ હતી જે બાદ સદર અરજદારે અંદાજપત્ર ના કુલ નાણાં રૂ.૩૫૨૦(સર્વિસ કને ચાર્જ, એગ્રીમેન્ટ ચાર્જ, અને ડિપોઝિટ) તા.૧૦.૧૨.૨૦૧૧ના રોજ રસીદ નંબર-૮૪૭૫૭ થી ભરપાઈ કરેલ છે. જેના અનુસંધાનેઆજ રોજ તેઓ શ્રી એ લોક દરબાર મા તેઓની પાસેના પેપર જમા કરાવેલ છે જેનું લાઇન કામ થયાની સ્થળ તપાસ કરી વીજ જોડાણ ચાલુ કરાવી તેઓ ને વીજ જોડાણ માટે જરૂરી ટેસ્ટ રિપોર્ટ મેળવી વીજ જોડાણ મળે તેવી કાર્યવાહી તારીખ ૧૭.૧૨.૨૦૧૮ સુધીમાં કરવા ફતેપુરાના નાયબ ઇજનેર ને જણાવવામા આવેલ છે. તથા જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સત્વરે જણાવેલ છે.	પડતર	૨૨.૧૨.૨૦૧૮	નવા કનેક્શન	Dec-18	